

sercos[®] II

Feldbus Schnittstelle für S300 / S700



sercos
the automation bus

Ausgabe 07/2014
Originalanleitung

Bewahren Sie das Handbuch als Produktbestandteil während der Lebensdauer des Produktes auf. Geben Sie das Handbuch an nachfolgende Benutzer oder Besitzer des Produktes weiter.

Bisher erschienene Ausgaben :

Ausgabe	Bemerkung
09/2007	Erstausgabe
12/2008	IDNP 3009 neu, diverse Korrekturen
12/2009	Product Brand, kleinere Korrekturen, Symbole gem. ANSI Z535
06/2010	Beispiel Latch hinzugefügt
12/2010	Neuer Firmenname
07/2013	sercos Logo, Tippfehler korrigiert
07/2014	Design Titelseite, Warnhinweise aktualisiert

SERVOSTAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kollmorgen Corporation
sercos® ist ein eingetragenes Warenzeichen der sercos® International e.V.

Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, vorbehalten !

Gedruckt in der BRD

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Kollmorgen Europe GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

1	Allgemeine Informationen	
1.1	Über dieses Handbuch	9
1.2	Zielgruppe	9
1.3	Hinweise für die Online-Ausgabe (PDF-Format)	9
1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	10
1.5	Verwendete Symbole	10
1.6	Verwendete Kürzel	11
2	Installation / Inbetriebnahme	
2.1	Montage, Installation	12
2.1.1	Wichtige Hinweise	12
2.1.2	Einbau der Erweiterungskarte	13
2.1.3	Frontansicht	13
2.1.4	Leuchtdioden	13
2.1.5	Anschlusstechnik	13
2.1.6	Anschlussbild	14
2.1.7	Ändern der Stationsadresse	14
2.1.8	Ändern von Baudrate und optischer Leistung	15
2.2	Inbetriebnahme	16
2.2.1	Leitfaden zur Inbetriebnahme	16
2.2.2	Inbetriebnahmesoftware	17
3	sercos[®] IDN Set	
3.1	MDT-Steuerwort, Bit 13 - 15	20
3.2	IDN Format	21
3.3	IDN1 NC-Zykluszeit (t_{Ncyc})	23
3.4	IDN2 Kommunikations-Zykluszeit (t_{Scyc})	23
3.5	IDN3 Sendereaktionszeit AT (t_{1min})	23
3.6	IDN4 Umschaltzeit Senden/Empfangen (t_{ATMT})	23
3.7	IDN5 Mindestzeit Istwerterfassung (t_5)	24
3.8	IDN6 Sendezeitpunkt AT Antriebstelegramm (t_1)	24
3.9	IDN7 Messzeitpunkt Istwerte (t_4)	24
3.10	IDN8 Sollwert-Gültigkeitszeitpunkt (t_3)	25
3.11	IDN9 Anfangsadresse im MDT	25
3.12	IDN10 Länge Master-Datentelegramm	25
3.13	IDN11 Zustandsklasse 1 (C1D)	26
3.14	IDN12 Zustandsklasse 2 (C2D)	27
3.15	IDN13 Zustandsklasse 3 (C3D)	27
3.16	IDN14 Schnittstellen-Status	28
3.17	IDN15 Telegrammart	29
3.18	IDN16 Konfigurationsliste AT	29
3.19	IDN17 IDN-Liste aller Betriebsdaten	30
3.20	IDN18 IDN-Liste Betriebsdaten CP2	30
3.21	IDN19 IDN-Liste Betriebsdaten CP3	30
3.22	IDN21 IDN-Liste ungültiger Betriebsdaten CP2	30
3.23	IDN22 IDN-Liste ungültiger Betriebsdaten CP3	31
3.24	IDN24 Konfigurationsliste MDT	31
3.25	IDN25 IDN-Liste aller Kommandos	32
3.26	IDN28 Fehlerzähler MST	32
3.27	IDN29 Fehlerzähler MDT	32
3.28	IDN30 Herstellerversion	33
3.29	IDN32 Hauptbetriebsart	33
3.30	IDN33 Nebenbetriebsart 1	34
3.31	IDN36 Geschwindigkeits-Sollwert	34
3.32	IDN38 Geschwindigkeitsgrenzwert positiv	35
3.33	IDN39 Geschwindigkeitsgrenzwert negativ	35
3.34	IDN40 Geschwindigkeits-Istwert	35
3.35	IDN41 Referenzfahrt-Geschwindigkeit	36
3.36	IDN42 Referenzfahrt-Beschleunigung	36

3.37	IDN43 Geschwindigkeits-Polaritäten	37
3.38	IDN44 Wichtungsart für Geschwindigkeitsdaten	37
3.39	IDN45 Wichtungsfaktor Geschwindigkeitsdaten	38
3.40	IDN46 Wichtungsexponent Geschwindigkeitsdaten	38
3.41	IDN47 Lagesollwert	38
3.42	IDN49 Lagegrenzwert positiv	39
3.43	IDN50 Lagegrenzwert negativ	39
3.44	IDN51 Lageistwert 1 (Motorgeber)	39
3.45	IDN52 Referenzmaß 1 (Motorgeber)	39
3.46	IDN53 Lageistwert 2 (externer Geber)	40
3.47	IDN54 Referenzmaß 2 (externer Geber)	40
3.48	IDN55 Lagepolaritäten	40
3.49	IDN57 Positionierfenster	41
3.50	IDN59 Positionsschaltpunkt-Parameter	41
3.51	IDN60..67 Positionsschaltpunkt 1..8	42
3.52	IDN76 Wichtungsart für Lagedaten	43
3.53	IDN77 Wichtungsfaktor translatorische Lagedaten	44
3.54	IDN78 Wichtungsexponent translatorische Lagedaten	44
3.55	IDN79 Rotations-Lageauflösung	44
3.56	IDN80 Drehmoment-Sollwert	44
3.57	IDN81 additiver Drehmoment-Sollwert	45
3.58	IDN82 positive Drehmomentbegrenzung	45
3.59	IDN83 negative Drehmomentbegrenzung	45
3.60	IDN84 Drehmoment-Istwert	45
3.61	IDN86 Wichtungsart für Drehmoment-/Kraftdaten	46
3.62	IDN87 Erholungszeit SendenAT/SendenAT	46
3.63	IDN88 Erholzeit Senden/Senden	46
3.64	IDN89 Sendezeitpunkt MDT	46
3.65	IDN90 Kopierzeit Sollwerte	47
3.66	IDN91 Geschwindigkeitsgrenzwert bipolar	47
3.67	IDN92 Drehmoment-Grenzwert bipolar	47
3.68	IDN93 Wichtungsfaktor Drehmoment	48
3.69	IDN94 Wichtungsexponent Drehmoment	48
3.70	IDN95 Diagnose	48
3.71	IDN96 Slavekennung	48
3.72	IDN97 Maske Zustandsklasse 2	49
3.73	IDN98 Maske Zustandsklasse 3	49
3.74	IDN99 Kommando: Reset Zustandsklasse 1 (Fehler löschen)	50
3.75	IDN100 Drehzahlregler-Proportionalverstärkung	50
3.76	IDN101 Drehzahlregler-Nachstellzeit	51
3.77	IDN103 Modulowert	51
3.78	IDN104 Lageregler Kv-Faktor	51
3.79	IDN106 Stromregler-Proportionalverstärkung 1	52
3.80	IDN107 Stromregler-Nachstellzeit 1	52
3.81	IDN108 Feedrate Override	52
3.82	IDN109 Spitzenstrom Motor	52
3.83	IDN110 Spitzenstrom Verstärker	52
3.84	IDN111 Stillstandstrom Motor	53
3.85	IDN112 Nennstrom Verstärker	53
3.86	IDN113 Maximaldrehzahl des Motors	53
3.87	IDN114 Grenzlastintegral des Systems	53
3.88	IDN116 Auflösung Rotationsgeber 1 (Motorgeber)	53
3.89	IDN117 Auflösung Rotationsgeber 2 (externer Geber)	54
3.90	IDN119 Stromregler-Proportionalverstärkung 2	54
3.91	IDN120 Stromregler-Nachstellzeit 2	54
3.92	IDN121 Lastgetriebe Eingangsumdrehungen	54
3.93	IDN122 Lastgetriebe Ausgangsumdrehungen	55
3.94	IDN123 Vorschubkonstante	55

	Seite
3.95 IDN126 Drehmoment GrenzeTx.55
3.96 IDN127 Kommando: Umschaltvorbereitung auf CP3.55
3.97 IDN128 Kommando: Umschaltvorbereitung auf CP4.56
3.98 IDN129 Hersteller-Zustandsklasse 1 (MC1D)56
3.99 IDN130 Messwert 1 positiv.57
3.100 IDN131 Messwert 1 negativ57
3.101 IDN132 Messwert 2 positiv.57
3.102 IDN133 Messwert 2 negativ57
3.103 IDN134 Master Steuerwort.58
3.104 IDN135 Antrieb Statuswort.59
3.105 IDN136 Beschleunigungsgrenzwert positiv60
3.106 IDN137 Beschleunigungsgrenzwert negativ60
3.107 IDN138 Beschleunigungsgrenzwert bipolar60
3.108 IDN140 Reglergerätetyp.60
3.109 IDN141 Motortyp.61
3.110 IDN142 Anwendungsart61
3.111 IDN143 Interface-Version61
3.112 IDN146 Kommando: NC-geführtes Referenzieren.61
3.113 IDN147 Referenzfahrt-Parameter62
3.114 IDN148 Kommando: Antriebsgeführtes Referenzieren63
3.115 IDN159 Überwachungsfenster63
3.116 IDN160 Wichtungsart für Beschleunigungsdaten64
3.117 IDN161 Wichtungsfaktor für Beschleunigungsdaten64
3.118 IDN162 Wichtungsexponent für Beschleunigungsdaten65
3.119 IDN169 Messtaster Steuerparameter.65
3.120 IDN170 Kommando: Messtasterzyklus66
3.121 IDN179 Messwertstatus67
3.122 IDN181 Hersteller-Zustandsklasse 2 (MC2D)67
3.123 IDN182 Hersteller-Zustandsklasse 3 (MC3D)67
3.124 IDN185 Länge des konfigurierbaren Datensatzes im AT.68
3.125 IDN186 Länge des konfigurierbaren Datensatzes im MDT68
3.126 IDN187 IDN-Liste der konfigurierbaren Daten im AT69
3.127 IDN188 IDN-Liste der konfigurierbaren Daten im MDT69
3.128 IDN189 Schleppabstand.70
3.129 IDN192 IDN-Liste der zu sichernden Betriebsdaten (Backup).70
3.130 IDN196 Nennstrom Motor.70
3.131 IDN197 : Setze Koordinatensystem70
3.132 IDN200 Warnschwelle Verstärkertemperatur.70
3.133 IDN201 Warnschwelle Motortemperatur71
3.134 IDN203 Abschalttemperatur Verstärker71
3.135 IDN205 Abschalttemperatur Kühlungsfehler71
3.136 IDN208 Wichtungsart für Temperaturdaten71
3.137 IDN256 Vervielfachung 171
3.138 IDN257 Vervielfachung 272
3.139 IDN262 Kommando: Umladen72
3.140 IDN264 Kommando: Arbeitsspeicher sichern72
3.141 IDN265 Sprachauswahl73
3.142 IDN278 Maximaler Verfahrensweg73
3.143 IDN288 IDN-Liste der programmierbaren Daten in CP273
3.144 IDN289 IDN-Liste der programmierbaren Daten in CP373
3.145 IDN290 Gerätetyp.73
3.146 IDN296 Verstärkung Geschwindigkeitsvorsteuerung74
3.147 IDN298 Abstand Referenzschalter.74
3.148 IDN300 Echtzeitsteuerbit 1.74
3.149 IDN301 Zuweisung Echtzeitsteuerbit 175
3.150 IDN302 Echtzeitsteuerbit 2.75
3.151 IDN303 Zuweisung Echtzeitsteuerbit 275
3.152 IDN304 Echtzeitstatusbit 1.76

3.153 IDN305 Zuweisung Echtzeitstatusbit 1	76
3.154 IDN306 Echtzeitstatusbit 2	76
3.155 IDN307 Zuweisung Echtzeitstatusbit 2	77
3.156 IDN311 Status Temperaturwarnung Verstärker	77
3.157 IDN312 Status Temperaturwarnung Motor	77
3.158 IDN323 Zielposition außerhalb Lagegrenzwerte	77
3.159 IDN333 Meldung Drehmoment Tx überschritten	78
3.160 IDN334 Meldung Grenzwert Drehmoment überschritten	78
3.161 IDN335 Meldung Grenzwert Geschwindigkeit überschritten	78
3.162 IDN336 Meldung „In Position“	78
3.163 IDN347 Geschwindigkeitsregelabweichung	79
3.164 IDN348 Verstärkungsfaktor der Beschleunigungsvorsteuerung	79
3.165 IDN376 Unterstützte Baud Rate	79
3.166 IDN380 Zwischenkreisspannung Istwert	79
3.167 IDN383 Motortemperatur Istwert	79
3.168 IDN384 Verstärkertemperatur Istwert	80
3.169 IDN386 Aktives Feedbacksystem für Lageregelung	80
3.170 IDN390 Diagnose Nummer	80
3.171 IDN400 Status Referenzschalter	81
3.172 IDN401 Status Messtaster 1	81
3.173 IDN402 Status Messtaster 2	81
3.174 IDN403 Status Lage-Istwerte	81
3.175 IDN405 Freigabe Messtaster 1	82
3.176 IDN406 Freigabe Messtaster 2	82
3.177 IDN409 Messwert 1 positiv erfasst	82
3.178 IDN410 Messwert 1 negativ erfasst	83
3.179 IDN411 Messwert 2 positiv erfasst	83
3.180 IDN412 Messwert 2 negativ erfasst	84
3.181 IDN447 Kommando : Setze absolute Position	84
3.182 IDNP3000..3003 (35 768..35 771) Konfiguration Digital-IN 1...4	84
3.183 IDNP3004 (35 772) Konfiguration Positionsschalter	85
3.184 IDNP3005/3006 (35 773 / 35 774) Konfiguration Digital-Out 1...2	85
3.185 IDNP3007/3008 (35 775 / 35 776) Trigger Digital-Out	85
3.186 IDNP3009 (35 777) Motorbremse freigeben	85
3.187 IDNP3010 (35 778) Feedbacktyp	86
3.188 IDNP3011 (35 779) Konfiguration Encoder-Emulation	87
3.189 IDNP3015 (35 783) Auswirkung des Hardwareendschalters	88
3.190 IDNP3016 (35 784) Wirkung Reset-Befehl: Kaltstart verhindern	88
3.191 IDNP3017 (35 785) Lagegeberart	88
3.192 IDNP3018 (35 786) Konfiguration der Messtaster-Positionserfassung	89
3.193 IDNP3021 (35 789) Überdrehzahl	89
3.194 IDNP3022 (35 790) Nothalterampe	89
3.195 IDNP3023 (35 791) Drehzahlregler 2. Filterzeitkonstante	90
3.196 IDNP3025 (35 793) DIR Kommando	90
3.197 IDNP3026 (35 794) Datenprüfsumme des nichtflüchtigen Speichers	90
3.198 IDNP3027 (35 795) Hersteller-Referenzfahrtart	91
3.199 IDNP3028 (35 796) Reihenfolge Endstufenfreigabe	92
3.200 IDNP3030..3033 (35 798..35 801) Status digitale Eingänge 1...4	92
3.201 IDNP3034/3035 (35 802/35 803) Wert analoge Eingänge 1...2	92
3.202 IDNP3036/3037 (35 804/35 805) Status digitale Ausgänge 1...2	92
3.203 IDNP3038 (35 806) Freigabe Messtaster 1...2	93
3.204 IDNP3039 (35 807) Steuerparameter Messtaster 1...2	93
3.205 IDNP3040 (35 808) quadratische Interpolationsmethode	93
3.206 IDNP3041 (35 809) Parameter Positionsschalter ein/aus	94
3.207 IDNP3042 (35 810) Parameter Positionsschalter akt./deakt.	94
3.208 IDNP3043 (35 811) Parameter Positionsschalter-Polarität	95
3.209 IDNP3044 (35 812) Parameter Positionsschaltertyp	96
3.210 IDNP3045 (35 813) Integralstromkomponente setzen	96

	Seite
3.211 IDNP3046 (35 814) Motornummer	96
3.212 IDNP3047 (35 815) Konfiguration von digitalen Nocken	97
3.213 IDNP3048/3049 (35 816/35 817) Korrekturwerte für digitale Nocken 1...2 und 3...4	97
3.214 IDNP3050/3051 (35 818/35 819) Wert analoge Ausgänge 1...2	97
3.215 IDNP3052 (35 820) Schalter für Beschleunigungsvorsteuerung	97
3.216 IDNP3053 (35 821) Zyklischer Sollwert	98
3.217 IDNP3054 (35 822) Zyklischer Istwert	98
3.218 IDNP3055 (35 823) Zyklischer Wert der externen Geschwindigkeits- Vorsteuerung	98
3.219 IDNP3056 (35 824) Zyklischer Wert der externen Beschleunigungs- Vorsteuerung	98
3.220 IDNP3057 (35 825) Aus-Schalter für digitale Nocken 1...2	98
3.221 IDNP3058 (35 826) Aus-Schalter für digitale Nocken 3...4	99
3.222 IDNP3059 (35 827) Schalter für externe Vorsteuerungen	99
3.223 IDNP3060 (35 828) Zähler für RDIST - Empfangsstörungen	99
3.224 IDNP3061 (35 829) Unskalierte interne Position	99
3.225 IDNP3070 (35 838) Hochpassdämpfung des Drehzahlfilters	99
3.226 IDNP3071 (35 839) Hochpass-Frequenz des Drehzahlfilters	100
3.227 IDNP3072 (35 840) Tiefpassdämpfung des Drehzahlfilters.	100
3.228 IDNP3073 (35 841) Tiefpass-Frequenz des Drehzahlfilters	100
3.229 IDNP3074 (35 842) Virtuelle Eingänge	100
3.230 IDNP3075 (35 843) I/O Sammelvariable	100
3.231 IDNP3076 (35 844) Latch reaktivieren	101
4 Anhang	
4.1 ASCII Referenzliste	102
4.2 Besondere Parameter: SERCSET und BUSPx	104
4.3 Zyklisch adressierbare Daten – IDN 187 (AT) + IDN 188 (MDT).	105
4.4 Endschalter Hardware und Software	106
4.5 Skalierungen.	107
4.5.1 Lage.	107
4.5.2 Geschwindigkeit	107
4.5.3 Strom / Drehmoment.	108
4.5.4 Einheitenumrechnung, Beispiel.	108
4.6 Einfache Grundkonfiguration, Beispiel	108
4.6.1 Lage-Regelung	108
4.6.2 Geschwindigkeits-Regelung	109
4.6.3 Momenten-Regelung.	109
4.7 Echtzeitbits	110
4.8 Referenzieren	111
4.8.1 Antriebsgeführt	111
4.8.2 Steuerungsgeführt.	113
4.9 Latch und erweiterte Messfunktionen.	115
4.10 Cam-Switch	118
4.11 Linearachsen	119
4.12 Drehrichtungen	119
4.13 Externe Lageregelung	121
4.14 Quadratische Interpolation	122
4.15 Getriebe und Übersetzungen bei Linear- und Rotations-Achsen	123
4.16 Makrovariablen zum Debuggen	124
4.17 Fehlerbehandlung.	125
4.17.1 Wann tritt F29 auf?	125
4.17.2 Phase 0 oder Phase1 ist nicht möglich.	125
4.17.3 Ein Hochschalten von Phase 2 nach Phase 3 ist nicht möglich	125
4.17.4 Ein Hochschalten von Phase 3 nach Phase 4 ist nicht möglich	126

	Seite
4.18 IDN nach Typen sortiert	127
4.18.1 Allgemeines	127
4.18.2 Beschleunigungs- / Verzögerungsregelung	128
4.18.3 Drehmomentregelung	128
4.18.4 Fehler- und Sicherheitserkennung	129
4.18.5 Gebergeräte	129
4.18.6 Geschwindigkeitsregelung	130
4.18.7 Überwachung und Fehlerbeseitigung	130
4.18.8 Konfigurierbare E/A	131
4.18.9 Lageregelung	132
4.18.10 Motorkompatibilität	133
4.18.11 Systemkommunikation	133

1 Allgemeine Informationen

1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Montage, Installation und Inbetriebnahme der Erweiterungskarte -SERCOS- für Servoverstärker der Serien SERVOSTAR 300 (kurz: S300) und S700 sowie eine Referenz der von diesen Servoverstärkern unterstützten IDN.

Die Erweiterungskarte -SERCOS- stellt diesen Servoverstärkern sercos® II kompatible LWL-Anschlüsse zur Verfügung.

Dieses Handbuch ist Bestandteil der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familien S300/S700.

Installation und Inbetriebnahme der Servoverstärker, sowie alle Standardfunktionen werden in der zugehörigen Betriebsanleitung beschrieben.

Sonstige Teile der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familien:

<u>Titel</u>	<u>Herausgeber</u>
Betriebsanleitung des Servoverstärkers	Kollmorgen
Online-Hilfe der Inbetriebnahme-Software mit ASCII-Objektreferenz	Kollmorgen

1.2 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich mit folgenden Anforderungen an Fachpersonal:

Transport: nur durch Personal mit Kenntnissen in der Behandlung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente

Auspacken: nur durch Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung

Installation: nur durch Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung

Inbetriebnahme: nur durch Fachleute mit weitreichenden Kenntnissen in den Bereichen Elektrotechnik / Antriebstechnik

Programmierung: Softwareentwickler, sercos® Projekteure

Das Fachpersonal muss folgende Normen kennen und beachten:

IEC 60364 und IEC 60664, nationale Unfallverhütungsvorschriften



WARNUNG

Während des Betriebes der Geräte besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden. Der Betreiber muss daher sicherstellen, dass die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch beachtet werden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle mit Arbeiten am Servoverstärker betrauten Personen die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Wir bieten auf Anfrage Schulungs- und Einarbeitungskurse an.

1.3 Hinweise für die Online-Ausgabe (PDF-Format)

Lesezeichen:

Inhaltsverzeichnis und Index sind aktive Lesezeichen.

Inhaltsverzeichnis und Index im Text:

Die Zeilen sind aktive Querverweise. Klicken Sie auf die gewünschte Zeile und die entsprechende Seite wird angezeigt.

Seitenzahlen im Text:

Seitenzahlen/Kapitelzahlen bei Querverweisen sind aktiv. Klicken Sie auf die Seitenzahl/Kapitelzahl um zum angegebenen Ziel zu gelangen.

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Beachten Sie das Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" in der Betriebsanleitung des Servoverstärkers.

Das sercos[®] Interface dient allein dem Anschluss des Servoverstärkers an einen Master mit sercos[®] LWL Anbindung.






Die Servoverstärker werden als Komponenten in elektrischen Anlagen oder Maschinen eingebaut und dürfen nur als integrierte Komponenten der Anlage in Betrieb genommen werden.

INFO

Wir garantieren nur bei Verwendung der von uns genannten Komponenten und Einhaltung der Installationsvorschriften die Konformität der Servoverstärker zu folgenden Normen im Industriebereich:

EG-EMV-Richtlinie	2004/108/EG
EG-Niederspannungs-Richtlinie	2006/95/EG

1.5 Verwendete Symbole

 GEFAHR	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tode oder zu schweren, irreversiblen Verletzungen führen wird.
 WARNUNG	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tode oder zu schweren, irreversiblen Verletzungen führen kann.
 VORSICHT	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten Verletzungen führen kann.
 HINWEIS	Dies ist kein Sicherheits-Symbol. Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Beschädigung von Sachen führen kann.
 INFO	Dies ist kein Sicherheits-Symbol. Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen hin.

1.6 Verwendete Kürzel

Abkürzung	Bedeutung
AqB	Signalschema des Inkremental-Gebers. Die Signale A und B sind 90° phasenverschoben.
AT	Antriebstelegramm
C1D	Zustandsklasse 1 (Fehler)
C2D	Zustandsklasse 2 (Warnung)
C3D	Zustandsklasse 3 (Status)
CCT	Kommunikations-Zykluszeit (IDN2)
CCW	Linksdrehung, auf die Welle gesehen
CUCT	Zykluszeit der Steuereinheit (IDN1)
CUSB	Synchronisierungsbit der Steuereinheit (MDT-Steuerwort Bit 10)
CW	Rechtsdrehung, auf die Welle gesehen
CPx	Kommunikationsphase
F-SMA	LWL Stecker gem. IEC 60874-2
IC	Dauerstrom
IDN	Identnummer
IDNP	Produktspezifische IDN
IP	Spitzenstrom
LSB	Niederwertigstes Bit
LWL	Lichtwellenleiter
MDT	Master-Datentelegramm
MSB	Höchstwertigstes Bit
MST	Master-Synchronisierungstelegramm
PFB	Positiosgeber
ROD	Siehe AqB
RTC	Echtzeitsteuerbit
RTS	Echtzeitstatusbit
S300	SERVOSTAR 300
μI	Mikro-Interpolator

2 Installation / Inbetriebnahme

2.1 Montage, Installation

2.1.1 Wichtige Hinweise



WARNUNG

An den Zwischenkreisklemmen treten lebensgefährliche Spannungen bis zu 900V auf. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Nur Fachleute mit weitreichenden Kenntnissen in den Bereichen Elektrotechnik und Antriebstechnik dürfen den Servoverstärker in Betrieb nehmen. Prüfen Sie, ob alle spannungsführenden Anschlussteile gegen Berührung sicher geschützt sind.

Restladungen in den Kondensatoren können auch mehrere Minuten nach Abschalten der Netzspannung gefährliche Werte aufweisen. Messen Sie die Spannung im Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 60V abgesunken ist. Steuer- und Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht dreht.



VORSICHT

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass bei Ausfall des Servoverstärkers der Antrieb in einen maschinell und personell sicheren Zustand geführt wird, z.B. mit einer zusätzlichen mechanischen Bremse.

HINWEIS

Installieren Sie den Servoverstärker wie in der Betriebsanleitung beschrieben. Die Verdrahtung des analogen Sollwerteingangs und des Positionsinterfaces nach dem Anschlussbild der Betriebsanleitung entfallen.

Lösen Sie die elektrischen Anschlüsse der Servoverstärker nie unter Spannung. Es könnte zu Zerstörungen der Elektronik kommen.

INFO

Bedingt durch die interne Darstellung der Lageregler-Parameter kann der Lageregler nur betrieben werden, wenn die Enddrehzahl des Antriebs bei Sinus²-förmiger Beschleunigung höchstens 7500 U/min beträgt. Bei trapezförmiger Beschleunigung sind maximal 12000 U/min zulässig. Alle Angaben über Auflösung, Schrittweite, Positioniergenauigkeit etc. beziehen sich auf rechnerische Werte. Nichtlinearitäten in der Mechanik (Spiel, Elastizität etc.) sind nicht berücksichtigt.

INFO

Wenn die Enddrehzahl des Motors verändert werden muss, müssen alle vorher eingegebenen Lageregelungs- und Fahrsatzparameter angepasst werden.


2.1.2 Einbau der Erweiterungskarte

INFO

Beim Einbau der sercos[®] ii Erweiterungskarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Optionsschachtes (siehe Betriebsanleitung des Servoverstärkers).
2. Achten Sie darauf, dass keine Kleinteile (Schrauben o.ä.) in den geöffneten Optionsschacht fallen.
3. Schieben Sie die Erweiterungskarte vorsichtig und ohne sie zu verkanten in die vorgesehenen Führungsschienen.
4. Drücken Sie die Erweiterungskarte fest in den Schacht, bis die Frontabdeckung auf den Befestigungslaschen aufliegt. So ist ein sicherer Kontakt der Steckverbindung gewährleistet.
5. Drehen Sie die Schrauben der Frontabdeckung in die Gewinde in den Befestigungslaschen

2.1.3 Frontansicht



2.1.4 Leuchtdioden

RT	Zeigt an, ob sercos [®] Telegramme korrekt empfangen werden. In der finalen Kommunikationsphase 4 sollte diese LED glimmen, da zyklisch Telegramme empfangen werden.
TT	Zeigt an, ob sercos [®] Telegramme gesendet werden. In der finalen Kommunikationsphase 4 sollte diese LED glimmen, da zyklisch Telegramme gesendet werden. Überprüfen Sie bitte die Stationsadressen in der Steuerung und im Servoverstärker, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - die LED in sercos[®] Phase 1 nie leuchtet oder - wenn die Achse nicht in Betrieb genommen werden kann, obwohl die RT LED zyklisch leuchtet.
Err	Zeigt eine fehlerhafte bzw. gestörte sercos [®] Kommunikation an. Leuchtet diese LED stark, ist die Kommunikation stark gestört bzw. gar nicht vorhanden. Überprüfen Sie die sercos [®] -Übertragungsgeschwindigkeit auf der Steuerung und im Servoverstärker (BAUDRATE) und den Anschluss der LWL . Glimmt diese LED, zeigt dies eine leicht gestörte sercos [®] Kommunikation an, die optische Sendeleistung ist nicht korrekt der Leitungslänge angepasst. Überprüfen Sie die Sendeleistung der physikalisch vorherigen sercos [®] Station. Die Sendeleistung der Servoverstärker können Sie auf der Bildschirmseite SERCOS der Inbetriebnahmesoftware über die Anpassung an die Leitungslänge mit dem Parameter LWL-Länge einstellen.

2.1.5 Anschlusstechnik

Verwenden Sie für den Lichtwellenleiter (LWL) - Anschluss ausschließlich sercos[®] Komponenten gemäß sercos[®] Standard IEC 61491.


Empfangsdaten: Der LWL mit den Empfangsdaten für den Antrieb in der Ringstruktur wird mit einem F-SMA Stecker an **X13** angeschlossen

Sendedaten: Schließen Sie den LWL für den Datenausgang mit einem F-SMA Stecker an **X14** an.

Anzugsmoment für die Überwurfmutter der Stecker max. 0,8 Nm.

2.1.6 Anschlussbild

Aufbau des ringförmigen sercos[®] Bussystems mit Lichtwellenleiter (Prinzipdarstellung mit S700).



2.1.7 Ändern der Stationsadresse

Die Adresse des Antriebs kann auf einen Wert zwischen 0 und 63 gesetzt werden. Mit der Adresse 0 wird der Antrieb als Verstärker im sercos[®] Ring zugewiesen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Stationsadresse einzustellen:

Inbetriebnahmesoftware

Sie können die sercos[®] Adresse mit der Inbetriebnahmesoftware ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe der Inbetriebnahmesoftware.

Im Bildschirmfenster "Terminal" können Sie alternativ den Befehl **ADDR #** eingeben, wobei # für die neue Adresse des Antriebs steht. Zur Aktivierung der neuen Adresse **SAVE** und danach **COLDSTART** eingeben.

Tasten auf der Frontseite des Servoverstärkers

Sie können die sercos[®] Adresse auch durch Tasteneingaben an der Vorderseite des Servoverstärkers ändern. (Weitere Informationen finden Sie in den Produkthandbüchern).

2.1.8 Ändern von Baudrate und optischer Leistung

Bei nicht korrekt eingestellter Baudrate kommt keine Kommunikation zustande. Mit dem Parameter **SBAUD #** können Sie die Baudrate einstellen, wobei # für die Baudrate steht.

SBAUD	
2	2 Mbaud
4	4 Mbaud
8	8 Mbaud
16	16 Mbaud

Wenn die optische Leistung nicht richtig eingestellt ist, treten Fehler in der Telegrammübertragung auf und die rote LED am Antrieb leuchtet. Während der normalen Kommunikation blinken die grünen LEDs für Senden und Empfangen schnell, wodurch der Eindruck entsteht, dass die jeweilige LED leuchtet. Mit dem Parameters **SLEN #** können Sie den optischen Bereich für ein standardisiertes 1 mm² Glasfaserkabel festlegen, wobei # die Länge des Kabels in Metern angibt.

SLEN	
0	sehr kurze Verbindung
1...< 15	Länge der Verbindung mit einem 1 mm ² Kunststoffkabel
15...<30	Länge der Verbindung mit einem 1 mm ² Kunststoffkabel
≥ 30	Länge der Verbindung mit einem 1 mm ² Kunststoffkabel

Inbetriebnahmesoftware

Sie können die Parameter mit der Inbetriebnahmesoftware, Bildschirmseite "SERCOS", ändern (⇒ S.17).

Im Bildschirmfenster "Terminal" können Sie alternativ die Befehle **SBAUD #** und **SLEN #** eingeben.

2.2 Inbetriebnahme

2.2.1 Leitfaden zur Inbetriebnahme

HINWEIS

Nur Fachpersonal mit fundierten Kenntnissen in Regelungstechnik und Antriebstechnik darf den Servoverstärker in Betrieb nehmen.

Vor der Inbetriebnahme muss der Maschinenhersteller eine Risikobeurteilung für die Maschine erstellen und geeignete Maßnahmen treffen, dass unvorhergesehene Bewegungen nicht zu Schäden an Personen oder Sachen führen können.



VORSICHT

Antriebe mit Servoverstärkern in sercos® Netzwerken sind fernbediente Maschinen. Sie können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung in Bewegung setzen. Machen Sie das Bedienungs- und Wartungspersonal durch entsprechende Hinweise aufmerksam.

Stellen Sie durch entsprechende Schutzmaßnahmen sicher, dass ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nicht zu Gefahrensituationen für Mensch und Maschine führen kann. Softwareendschalter ersetzen nicht die Hardwareendschalter der Maschine.

Montage / Installation prüfen

Prüfen Sie, ob alle Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des Servoverstärkers und im vorliegenden Handbuch beachtet und umgesetzt wurden.

PC anschließen, Inbetriebnahmesoftware starten

Zum Parametrieren des Servoverstärkers verwenden Sie die Inbetriebnahmesoftware.

Grundfunktionen in Betrieb nehmen

Nehmen Sie nun die Grundfunktionen des Servoverstärkers in Betrieb und optimieren Sie Strom-, Drehzahl- und Lageregler. Dieser Teil der Inbetriebnahme ist in der Onlinenhilfe der Inbetriebnahmesoftware genauer beschrieben.

Parameter speichern

Speichern Sie die Parameter nach erfolgter Optimierung im Servoverstärker.

Buskommunikation in Betrieb nehmen

Konfigurieren Sie die Adresse, Baudrate und optische Leistung mit Hilfe der Inbetriebnahme-Software des Servoverstärkers so, dass er ordnungsgemäß mit dem sercos® Master betrieben werden kann.

Diese Werte können auch über ein Terminal-Emulationsprogramm wie das Terminal in der Inbetriebnahmesoftware des Servoverstärkers oder das Microsoft Windows® Hyper Terminal eingestellt werden (siehe S. 14).

Speichern Sie die Parameter nach erfolgter Einstellung im Servoverstärker.

Die geänderten Parameter werden erst nach einem Software-Reset wirksam. Betätigen Sie dazu den Reset-Button in der Symbolleiste der Inbetriebnahmesoftware oder im Terminal durch Eingabe von "SAVE" gefolgt von "COLD-START".

2.2.2

Inbetriebnahmesoftware

LWL-Kabellänge 5 m	Phase 0	Überwache IDN Nr. 0 Wert 0000 Hex 0 Dec	Bus Parameters Parameter "Telegrammatt" 7 Hauptbetriebsart Lageregelung
Baudrate 4 MBaud	Zykluszeit 2000 µs		Lageregelungs-Parameter <input checked="" type="checkbox"/> Motorgeber <input type="checkbox"/> externer Geber <input checked="" type="checkbox"/> Schleppfehler-Überwachung
Adresse 2			Lastgetriebe-Eingangsumdrehungen 1 Lastgetriebe-Ausgangsumdrehungen 0 Vorschubkonstante 0 Rotations-Lageauflösung 1048576 Rotationsgeber 2 - Auflösung 0
SERCOS-Produkteinstellungen <input type="checkbox"/> Fehler, wenn HW-Endschalter gemeldet wird <input type="checkbox"/> Fehler, die Coldstart erfordern, nicht löschen <input type="checkbox"/> SW-Enable vor HW-Enable zulassen <input type="checkbox"/> Beschleunigungs-Vorsteuerung aktivieren	SERCOS-Standardeinstellungen <input type="checkbox"/> Spline-Interpolation aktivieren	Wichtungsmethode Rotatorisch Standardwichtungsart Parameter Wichtungseinheiten - Datenbezug Motor-Welle Verarbeitungsformat Modulo	
SERCOS-Standardeinstellungen <input type="checkbox"/> Lagesollwerte invertieren <input type="checkbox"/> Reserviert <input type="checkbox"/> Lageistwert 1 invertieren <input type="checkbox"/> Lageistwert 2 invertieren <input type="checkbox"/> Lagegrenzwerte aktivieren <input type="checkbox"/> Geschwindigkeits-Sollwert invertieren <input type="checkbox"/> Reserviert <input type="checkbox"/> Geschwindigkeits-Istwert invertieren			

LWL-Kabellänge

Bei nicht korrekt eingestellte optischer Leistung kann die Kommunikation störanfällig sein. Sie können hier die Leitungslänge (in Meter) für ein standardisiertes 1 mm² Glasfaserkabel festlegen.

0 m	sehr kurze Verbindung
1 m... < 15 m	Länge der Verbindung mit einem 1 mm ² Kunststoffkabel
15 m... < 30 m	Länge der Verbindung mit einem 1 mm ² Kunststoffkabel
≥ 30 m	Länge der Verbindung mit einem 1 mm ² Kunststoffkabel

Baudrate

Bei nicht korrekt eingestellter Baudrate kommt keine Kommunikation zustande. Stellen Sie hier die Baudrate in MBaud ein.

Adresse

Die aktuelle Adresse des Antriebs wird angezeigt (Einstellung siehe S. 14).

Phase

Hier wird die aktuelle Phase der sercos[®] Übertragung angezeigt.

Zykluszeit

Hier wird die aktuelle Zykluszeit angezeigt.

Überwache IDN**Nr.**

Tragen Sie hier eine IDN ein, die dann zyklisch erneuert wird (Beispiel: um IDNP 3036 zu betrachten, 3036 eingeben). Dies dient als interner „Service-Kanal“.

Wert

Der Wert der überwachten IDN. Bei IDNs, die Listen enthalten, wird nur die Listenlänge angezeigt.

sercos[®] Produkteinstellungen**Fehler, wenn HW-Endschalter gemeldet wird (IDNP 3015)**

Über diese Funktion wird das Verhalten beim Erreichen des Hardware-Endschalters eingestellt.

Fehler, die Coldstart erfordern, nicht löschen (IDNP 3016)

Hier kann eingestellt werden, dass Fehlermeldungen, die einen Kaltstart erfordern, bei einem Reset-Kommando nicht gelöscht werden.

SW-Enable vor HW-Enable zulassen (IDNP 3028)

Erlaubt das Setzen des Enables über sercos[®] vor dem HW-Enable. Sonst wird ein F29 generiert.

Beschleunigungs-Vorsteuerung aktivieren (IDNP 3052)

Über den ASCII-Parameter GPFFT oder IDN 348 kann die Stärke der vom Verstärker errechneten Vorsteuerung geändert werden.

sercos[®] Standardeinstellungen**Lagesollwerte invertieren (IDN 55)**

Über diese Funktion kann die Polarität der Lagesollwerte invertiert werden. Die Motorachse dreht im Uhrzeigersinn, wenn ein positiver Lagesollwert ohne Invertierung anliegt. Nur die sercos[®] Busdaten werden beeinflusst, Servoverstärker-Daten und Endschalter werden nicht beeinflusst.

Lageistwert 1 invertieren (IDN 51)

Über diese Funktion kann die Polarität des internen Lageistwertes invertiert werden.

Lageistwert 2 invertieren (IDN 53)

Über diese Funktion kann die Polarität des externen Lageistwertes invertiert werden.

Lagegrenzwert aktivieren (IDN 55)

Aktiviert die Software-Endschalter. Ist bei linearer Lagewichtung immer aktiv.

Geschwindigkeits-Sollwert invertieren (IDN 44)

Über diese Funktion kann die Polarität des Drehzahlsollwertes invertiert werden. Die Motorachse dreht im Uhrzeigersinn, wenn ein positiver Drehzahlsollwert ohne Invertierung anliegt.

Geschwindigkeits-Istwert invertieren (IDN 43)

Über diese Funktion kann die Polarität des Drehzahlwertes invertiert werden.

Spline-Interpolation aktivieren (IDNP 3040)

Nur wenn eine Zykluszeit von 500µs gewählt ist, kann man statt der linearen Interpolation eine quadratische Interpolation wählen. Modulo darf nicht aktiv sein.

Wichtungsmethode

Rotatorisch oder Linear (siehe IDN 76).

Standardwichtungsart

Default- oder Parameterwichtung (siehe IDN 76).

Wichtungseinheiten

Einheiten der gewählten Wichtung (siehe IDN 76).

Datenbezug

Der Datenbezug kann auf die Motorwelle (interner Geber) oder auf die Last (externer Geber) erfolgen (siehe IDN 76).

Verarbeitungsformat

Moduloformat (siehe IDN 76).

Bus Parameter**Parameter "Telegrammart"**

Die gewählte Telegrammart (siehe IDN 15).

Hauptbetriebsart

Lage-, Drehzahl-, oder Stromregelung (siehe IDN 32).

Lageregelungs-Parameter**Motorgeber**

Zu benutzender Geber (siehe IDN 32).

externer Geber

Zu benutzender Geber (siehe IDN 32).

Schleppfehler-Überwachung

Auswahl Betrieb mit (default) oder ohne interne Geschwindigkeitsvorsteuerung (siehe IDN 32).

Lastgetriebe-Eingangsumdrehungen

Getriebefaktor IDN 121

Lastgetriebe-Ausgangsumdrehungen

Getriebefaktor IDN 122

Vorschubkonstante

Vorschub bei linearer Wichtung (siehe IDN 123).

Rotations-Lageauflösung

Inkrement pro Umdrehung.


Rotationsgeber 2 - Auflösung

Auflösung externer Geber.

3 sercos® IDN Set

INFO

Die auf dem Antrieb verwendeten Daten können von den beim sercos® Bus verwendeten Daten abweichen. So kann beispielsweise ein Drehzollsollwert beim Antrieb in Umdrehungen / Minute gegeben werden, sercos® kann jedoch Inkremente/250 µs benutzen.



3.1 MDT-Steuerwort, Bit 13 - 15

Die folgende Tabelle enthält eine ausführliche Beschreibung der Bedienung des Antriebs in Bezug auf die Bit 13, 14 und 15 des vom Master gesendeten MDT-Steuerworts. Jeder Verstärker erhält sein eigenes Steuerwort. Die Bits in der Tabelle sind nach Priorität sortiert.

Enable Drive 14	Drive On/Off 15	Halt/Restart 13	Beschreibung
0	x	x	Wenn das Bit „Enable Drive“ von 1 auf 0 wechselt, wird die Leistungsstufe deaktiviert, und der Motor kommt ungesteuert zum Stillstand.
1	0	x	Wenn das Bit „Drive On/Off“ von 1 auf 0 wechselt, wird der Antrieb mit der schnellen Verzögerungsrate (IDNP3022) abgebremst: Die Leistungsstufe wird deaktiviert, wenn der interne Geschwindigkeitssollwert Null ist und der Geschwindigkeitswert unter 5 U/min liegt.
1	1	0	Wenn Bit „Enable Drive“ und „Drive On/Off“ gesetzt sind, ist die Leistungsstufe aktiviert. Wenn das Bit „Halt/Restart“ von 1 auf 0 wechselt, bremst der Antrieb am durch IDN137 oder IDN42 definierten Beschleunigungsgrenzwert ab.
1	1	1	Wenn das Bit „Halt/Restart“ von 0 auf 1 wechselt, verwendet der Antrieb die Sollwerte des Master. Im Geschwindigkeits- und Positionsmodus sind Beschleunigungen durch IDN136 oder IDN137 begrenzt, und der Geschwindigkeitssollwert ist durch IDN38, IDN39 oder IDN91 begrenzt.

3.2 IDN Format

Das vom Servoverstärker unterstützte IDN-Set ist hier in numerischer Reihenfolge mit einer kurzen Beschreibung jeder IDN aufgeführt.

Folgendes Format wird für die Beschreibungen verwendet:

IDNx **Name**

Beschreibung:

Datenlänge:		Speicherbar:	
Datentyp:		Schreibzugriff:	
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	
Einheit:		Version:	

Für einige IDN-Beschreibungen sind nur einige der oben aufgeführten Felder erforderlich. Nur die zutreffenden Felder werden in einer IDN-Beschreibung ausgefüllt. Die Felddefinitionen lauten wie folgt:

IDNx:

Die Identnummer. Eine IDN mit dem Zusatz „P“ ist eine produktspezifische IDN (Hersteller-IDN, IDNP) im Kurzformat. Sie erhalten die tatsächliche IDN, indem Sie 32768 zum abgekürzten numerischen Wert addieren. Der Einfachheit halber wird die tatsächliche IDN in Klammern hinter der Kurzform angegeben.

Beispiel:

IDNP = 3005 ist die herstellerspezifische IDN

IDN = 3005 + 32768 = 35773.

Name:

Eine aussagekräftige Bezeichnung der IDN

Beschreibung:

Eine kurze Beschreibung der Funktion der IDN

Datenlänge:

Die Länge einer IDN (definiert von IDN-Element 7) in Byte.

Mögliche Einträge für dieses Feld sind:

2 Byte Länge der Daten 2 Byte.

4 Byte Länge der Daten 4 Byte.

1 Byte var. Länge der Daten variabel. Länge eines Datenelements 1 Byte.

2 Byte var. Länge der Daten variabel. Länge eines Datenelements 2 Byte.

4 Byte var. Länge der Daten variabel. Länge eines Datenelements 4 Byte.

Datenformat:

Das Format zur Interpretation und Anzeige der Betriebsdaten. Mögliche Einträge für dieses Feld sind „binär“, „dezimal ohne Vorzeichen“, „dezimal mit Vorzeichen“, „hexadezimal“, „Text“ und „IDN“.

Minimum / Maximum:

Der zulässige Bereich für Daten des IDN-Elements 7. IDN-Element 7 wird auf Bereichskonformität im Servicekanal geprüft. Im Allgemeinen bedeutet ein leerer Bereich in der IDN-Beschreibung, dass die IDN-Elemente 5 und 6 nicht unterstützt werden. Die Bereiche einiger IDN hängen vom Wert anderer IDN, z.B. von den Antriebs- oder Motorparametern ab.

Vorgabe:

Der Vorgabewert für die Daten des IDN-Elements 7. Eine IDN erhält nach einem Firmware-Upgrade wieder den Vorgabewert. Diese Vorgabe kann ein fester oder ein im nichtflüchtigen Speicher abgelegter Wert sein. Ein leeres Feld für „Vorgabe“ bedeutet, dass die IDN keinen Vorgabewert hat.

Einheit:

Die Einheiten der Daten von IDN-Element 7, der Felder „Minimum“, „Maximum“ und „Vorgabe“. Die Einheiten einiger IDN ergeben sich aus den Betriebsdaten anderer IDN. IDN vom Datentyp „binär“, „Text“ oder „IN“ haben keine Einheiten, deshalb ist das Feld „Einheit“ in der IDN-Beschreibung leer.

Speicherbar:

Zeigt an, ob die IDN-Betriebsdaten im nichtflüchtigen Speicher gesichert werden können. Mögliche Einträge für dieses Feld sind:

- nein - Die Betriebsdaten werden im flüchtigen Speicher (RAM) gesichert und gehen verloren, wenn die Stromversorgung abgeschaltet wird.
- Ja - Die Betriebsdaten können im nichtflüchtigen Speicher gesichert werden und bleiben erhalten, wenn die Stromversorgung abgeschaltet wird.
- fest - Wert ist unveränderlich

Schreibzugriff:

Die Kommunikationsphasen (CPx), in denen eine IDN geschrieben werden kann. Im Allgemeinen kann eine IDN während der Kommunikationsphase CP2 und darüber über den Servicekanal gelesen werden. Allerdings kann der Schreibvorgang einer IDN während einiger Kommunikationsphasen bzw. wenn der Antrieb freigegeben ist, beschränkt sein. Die Eingabe „Schreibgeschützt“ bedeutet, dass die IDN in keiner Kommunikationsphase beschrieben werden kann.

Hochlaufprüfung (Prüfung beim Phasenhochlauf):

Die Kommunikationsphase (CPx), in der die Gültigkeit der Betriebsdaten geprüft wird. Mögliche Einträge für dieses Feld sind:

- (leer) - Die Gültigkeit der Betriebsdaten wird nicht geprüft.
- CP2 - Die Gültigkeit der Betriebsdaten wird mit dem Verfahren „... Umschaltvorbereitung CP3“ geprüft.
- CP3 - Die Gültigkeit der Betriebsdaten wird im Verfahren „... Umschaltvorbereitung CP4“ geprüft.

Zyklischer Transfer:

Zeigt an, ob der zyklische Transfer für IDN-Element 7 möglich ist. Mögliche Einträge für dieses Feld sind:

- (leer) - Die Betriebsdaten sind nicht zyklisch.
- MDT - Die IDN kann im MDT als zyklische Daten übertragen werden.
- AT - Die IDN kann im AT als zyklische Daten übertragen werden.
- RTS - Die IDN kann im AT als Echtzeit-Statusbit übertragen werden.
- RTC - Die IDN kann im MDT als Echtzeit-Steuerbit übertragen werden.

ASCII-Kommando:

Eine Gleichung der entsprechenden Protokollbefehle, die über den seriellen Anschluss RS-232 ausgegeben werden können, um die IDN-Daten zu erhalten. Der Inhalt der IDN kann durch Auswerten der Gleichung festgestellt werden. Wenn kein entsprechendes ASCII-Kommando zur Verfügung steht, ist dieses Feld in der IDN-Beschreibung leer.

Version:

Die Version, in welcher die IDN implementiert oder geändert wurde.

3.3 IDN1 NC-Zykluszeit (t_{NCyc})

Die NC-Zykluszeit legt fest in welchen Zeitabständen neue Sollwerte von der Steuerung gesendet werden können. Dieser Parameter wird in Kommunikationsphase 2 übertragen und in Kommunikationsphase 3 aktiviert. Für die NC-Zykluszeit gilt jedoch folgende Bedingung: IDN1 = IDN2

3.4 IDN2 Kommunikations-Zykluszeit (t_{scyc})

Die Kommunikationszykluszeit legt fest, in welchen Zeitabständen die zyklischen Daten übertragen werden. Gültige Zeiten sind: 500, 1000, 2000, ... 8000 μ s
Bis zu einer max. Zykluszeit von 4ms werden die Sollwerte auf 250 μ s linear interpoliert. Bei größeren Zeiten wird nicht interpoliert, was zu schlechten Regeleigenschaften führt. Zusätzlich steht bei 500 μ s Zykluszeit eine quadratische Interpolation zur Verfügung (siehe auch IDN 3040). In CP1+2 wird immer (lt. sercos® Norm) 2ms Zykluszeit benutzt und erst ab CP3 auf die gewünschte Zykluszeit geschaltet.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:	250	Hochlaufprüfung:	CP2
Maximum:	8000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	2000	ASCII-Kommando:	
Einheit:	μ s	Version:	

3.5 IDN3 Sendereaktionszeit AT (t_{1min})

Zeitbedarf des Antriebs zwischen dem Ende des empfangenen MST und dem Übertagungsbeginn des AT.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	2...4MBaud: 12 8...16MBaud: 4	ASCII-Kommando:	
Einheit:	μ s	Version:	

3.6 IDN4 Umschaltzeit Senden/Empfangen (t_{ATMT})

Zeitbedarf des Antriebs, um nach dem Senden des ATs auf den Empfang des MDTs umzuschalten.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	12	ASCII-Kommando:	
Einheit:	μ s	Version:	

3.7 IDN5 Mindestzeit Istwerterfassung (t₅)

Die Zeit, welche der Antrieb benötigt, um zyklische Istwerte zu empfangen und zu verarbeiten. Dieser Zeitraum wird vom Anfang der Istwertfassung bis zum Ende des nächsten MST gemessen.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	200	ASCII-Kommando:	
Einheit:	µs	Version:	

3.8 IDN6 Sendezeitpunkt AT Antriebstelegramm (t₁)

Legt fest, wann der Antrieb in CP3 und CP4 nach dem MST sein Antriebstelegramm (AT) senden muss. Der „Sendezeitpunkt AT“ muss vom Master in CP2 übertragen werden, sonst wird die Umschaltung nach CP3 blockiert.

Die Zeiten unterliegen folgender Gleichung:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{IDN3} & < & \text{IDN6} & < & \text{IDN89} & - & \text{IDN4} \\ \text{Sendereaktionszeit AT} & < & \text{Sendezeitpunkt AT} & < & \text{Sendezeitpunkt MDT} - \text{Umschaltzeit Senden/Empfangen} & & \\ t_{1\text{min}} & < & T1 & < & T2 & - & t_{\text{ATMT}} \end{array}$$

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:		Hochlaufprüfung:	CP2
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	keine	ASCII-Kommando:	
Einheit:	µs	Version:	

3.9 IDN7 Messzeitpunkt Istwerte (t₄)

Vom Master vorgegebener Messzeitpunkt der Istwerte nach dem Ende des MST. Der „Messzeitpunkt Istwerte“ ist durch CCT (IDN2) und „Mindestzeit Istwerterfassung“ (IDN5) gemäß folgender Gleichung begrenzt:

$$\text{IDN7} \leq \text{IDN2} - \text{IDN5}$$

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:		Hochlaufprüfung:	CP2
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	IDN2 - IDN5	ASCII-Kommando:	
Einheit:	µs	Version:	

3.10 IDN8 Sollwert-Gültigkeitszeitpunkt (t₃)

Legt fest, wann der Antrieb nach dem Ende des MST auf die neuen Sollwerte zugreifen darf.

In allen Zykluszeiten über 500 µs ist dies der Zeitpunkt auf den der Antrieb sich einsynchronisiert. Bei 500 µs wird defaultmäßig auf 450 µs synchronisiert, alle weiteren Angaben entnehmen Sie bitte der ASCII-Dokumentation für „BUSP1“.

Die „Sollwert-Gültigkeitszeitpunkt“ ist durch „Sendezeitpunkt MDT“ (IDN89), „Kopierzeit Sollwerte“ (IDN90) und CCT (IDN2) gemäß folgender Gleichung begrenzt:

$$\text{IDN89} + \text{MDT Sendezeit} + \text{IDN90} < \text{IDN8} \leq \text{IDN2}$$

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:		Hochlaufprüfung:	CP2
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	IDN2	ASCII-Kommando:	
Einheit:	µs	Version:	

3.11 IDN9 Anfangsadresse im MDT

Dieser Parameter bezeichnet die Anfangsadresse des Antriebsdatensatzes im MDT: Dieser Offset wird in Byte ab dem Adressenfeld des MDT gemessen. Die Anfangsadresse im MDT muss vom Master in CP2 übertragen werden und wird in CP3 aktiv. Dieser Wert muss größer als Null und eine ungerade Zahl sein, die 65531 nicht übersteigt.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:		Hochlaufprüfung:	CP2
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	keine	ASCII-Kommando:	
Einheit:	Byte	Version:	

3.12 IDN10 Länge Master-Datentelegramm

Dieser Parameter definiert die Länge des MDT-Datenfeldes in Byte. Die Länge enthält weder die MDT-Begrenzer, noch ein Adressfeld oder die zyklische Redundanzprüfung (CRC). Die MDT-Länge muss vom Master in CP2 übertragen werden und wird in CP3 aktiv. Die MDT-Länge muss eine gerade Zahl und größer oder gleich 4 sein, darf aber 65534 nicht überschreiten.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:		Hochlaufprüfung:	CP2
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	4	ASCII-Kommando:	
Einheit:	Byte	Version:	

3.13 IDN11 Zustandsklasse 1 (C1D)

Dieser Parameter zeigt den aktuellen Fehlerstatus des Antriebs. Wenn ein Fehler auftritt, verlangsamt der Antrieb bis zum Stillstand und wird deaktiviert. Das Statusbit C1D (AT Bit 13) wird gesetzt, und die entsprechenden Fehlerbit werden in IDN11 gesetzt. Alle Fehler werden in IDN11 erfasst und über „Kommando: Reset Zustandsklasse 1“ (IDN99) zurückgesetzt. IDN99 führt bei Bedarf automatisch einen Kaltstart durch. Ein Kaltstart führt automatisch zum Abbruch der Kommunikation. Die Fehler, bei denen ein Kaltstart erforderlich ist, sind in der Tabelle unten aufgeführt. Die Tabelle enthält außerdem die Fehlermeldungen, die an der Vorderseite des Servoverstärkers durch LEDs angezeigt werden.

Bit	Beschreibung	Kaltstart	Fehler
LSB 0	Überlast Abschaltung (IDN115)	nein	F15
1	Verstärkerüber Temperatur Abschaltung (IDN203)	nein	F01
2	Motorüber Temperatur Abschaltung	ja	F06
3	Kühlungsfehler Abschaltung (IDN205)	nein	F13
4	Steuerspannungsfehler (± 15 V)	ja	F07
5	Feedbackfehler	ja	F04
6	Kommutierungsfehler auf 0 setzen	ja	F25
7	Überstrom	ja	F14
8	Überspannung	nein	F02
9	Unterspannungsfehler	nein	F05
10	Phasenfehler der Stromversorgung	ja	F12, F19
11	Exzessive Regelabweichung (IDN159)	nein	F03
12	Kommunikationsfehler (IDN14)	nein	F29
13	Lagegrenzwert ist überschritten (Abschaltung) (IDN49 und 50)	nein	F24
14	Reserviert. Auf 0 setzen		
MSB 15	Herstellerspezifischer Fehler (IDN129)	IDN129	

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	ERRCODE

3.14 IDN12 Zustandsklasse 2 (C2D)

Warn-Flags, die auf eine bevorstehende Abschaltung hinweisen. Wenn eine nicht maskierte Warnbedingung ihren Status ändert, werden die entsprechenden Warnbit in IDN12 geändert, und das C2D-Änderungsbit (AT-Statuswort Bit 12) wird gesetzt. Die Warnbit in IDN12 sind nicht selbsthaltend und werden automatisch zurückgesetzt, wenn die Warnbedingung nicht mehr vorliegt. Das C2D-Änderungsbit wird zurückgesetzt, wenn IDN12 über den Servicekanal gelesen wird. Mit IDN97 können Warnungen und ihre Auswirkung auf das C2D-Änderungsbit maskiert werden.

Bit	Beschreibung
LSB 0	Überlastwarnung (IDN114)
1	Verstärkerüber Temperatur Warnung (IDN311)
2	Motorüber Temperatur Warnung (IDN312)
3 ... 12	
13	Zielposition außerhalb der Lagegrenzwerte (IDN323)
14	
MSB 15	Herstellerspezifische Warnflags (IDN181)

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.15 IDN13 Zustandsklasse 3 (C3D)

Statusflags für den Antrieb. Wenn eine nicht maskierte Warnbedingung ihren Status ändert, werden die entsprechenden Statusbit in IDN13 geändert, und das C3D-Änderungsbit (AT-Statuswort Bit 11) wird gesetzt. Die Warnbit in IDN13 sind nicht selbsthaltend und werden automatisch zurückgesetzt, wenn die Statusbedingung nicht mehr vorliegt. Das C3D-Änderungsbit wird zurückgesetzt, wenn IDN13 über den Servicekanal gelesen wird. Mit IDN98 können Warnungen und ihre Auswirkung auf das C3D-Änderungsbit maskiert werden.

Bit	Beschreibung
LSB 0	
1 ... 3	
4	$ Drehmoment \geq Drehmoment-Grenzwert $ (IDN334)
5	$ Ncmd > N Grenzwert $ (IDN335)
6	In Position (IDN57 und IDN336)
7...14	IDN333
MSB 15	Herstellerspezifische Statusflags (IDN182)

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.16 IDN14 Schnittstellen-Status

Dieser Parameter bezeichnet die Kommunikationsphase (CPx) und Kommunikationsfehlerflags. Bei einem Kommunikationsfehler hält der Antrieb an und wird deaktiviert. Die Kommunikationsphase des Antriebs kehrt zu 0 zurück. Das Fehlerbit der Kommunikationsschnittstelle (IDN11, Bit 12) wird gesetzt. Die Ursache des Kommunikationsfehlers wird, zusammen mit der Kommunikationsphase, in welcher der Fehler auftrat, in IDN14 erfasst. Der Master kann diese Informationen vom Antrieb abrufen, indem er IDN14 liest, bevor er das Kommando „Reset Zustandsklasse 1“ (IDN99) ausgibt.

Wenn Bit 3 und Bit 4 (MST- und MDT-Fehler) gesetzt sind, könnte dies auf einen Signalverlust (z.B. beschädigtes Glasfaserkabel) hinweisen. In diesem Fall werden die MST- und MDT-Fehlerzähler (IDN28 und IDN29) nicht erhöht.

Bit	Beschreibung
2 - 0	Kommunikationsphase (CPx)
3	MST-Ausfall
4	MDT-Ausfall
5	Ungültige Kommunikationsphase (CP > 4)
6	Fehler bei Phasenhochschaltung
7	Fehler bei Phasenrückschaltung
8	Phasenumschaltung Bereitmeldung
9	Umschaltung auf nicht initialisierte Betriebsart
10	
11 - 15	

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.17 IDN15 Telegrammart

Der Master verwendet IDN15, um den Inhalt der zyklischen AT- und MDT-Datenfelder auszuwählen. Mit der Auswahl einer vordefinierten oder Standardtelegrammart werden der vollständige Inhalt und die Reihenfolge der zyklischen Daten im AT und MDT definiert. In IDN15 unterstützt der Servoverstärker die Werte 1 bis 7. Mit Telegrammart 7 bzw. dem Anwendungstelegramm kann der Master den Inhalt und die Reihenfolge der zyklischen AT- und MDT-Daten definieren. Die als zyklische Daten im AT und MDT übertragbaren IDN sind in IDN187 bzw. IDN188 angegeben. Die maximale Menge an zyklischen AT- und MDT-Daten, welche der Antrieb übertragen kann, ist in IDN185 bzw. IDN186 festgelegt. Wenn das Anwendungstelegramm gewählt ist, schreibt der Master die gewünschten zyklischen Daten-IDN für das AT in IDN16 und für das MDT in IDN24.

Der Telegrammtyp wird im unteren Byte des Busparameter BUSP2 gespeichert. BUSP2 ist eine Integer32 – Variable und beinhaltet noch andere Parameter. (siehe ASCII Dokumentation)

IDN15 Wert	Telegrammart	Zyklische Daten des Telegramms	
		MDT (Befehle)	AT (Feedback)
0			
1			
2	Standardtelegramm 2	Geschwindigkeit (IDN36)	Geschwindigkeit (IDN40)
3	Standardtelegramm 3	Geschwindigkeit (IDN36)	Motorposition (IDN51)
11			externe Position (IDN53)
4	Standardtelegramm 4	Position (IDN47)	Motorposition (IDN51)
12			externe Position (IDN53)
5	Standardtelegramm 5	Position/Geschwindigkeit (IDN47/36)	Motorpos./Geschw. (IDN51/40)
13			externe Pos./Geschw. (IDN53/40)
6			
7	Anwendungstelegramm	In IDN24 definierter Inhalt	In IDN16 definierter Inhalt

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:		Hochlaufprüfung:	CP2
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	4	ASCII-Kommando:	BUSP2

3.18 IDN16 Konfigurationsliste AT

Dieser Parameter enthält eine IDN-Liste der zyklischen AT-Daten. Der Master füllt diese Liste mit IDNs in CP2. Die IDNs wurden einer Liste der konfigurierbaren AT-Daten (IDN187) entnommen, wenn ein Anwendungstelegramm über IDN15 gewählt wurde.

Datenlänge:	2 Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:		Hochlaufprüfung:	CP2
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	Leere Liste	ASCII-Kommando:	

3.19 IDN17 IDN-Liste aller Betriebsdaten

IDN-Liste aller Daten-IDN, die vom Antrieb unterstützt werden.

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.20 IDN18 IDN-Liste Betriebsdaten CP2

Liste aller IDN, die vom Master während CP2 geschrieben werden müssen. Dies sind IDN 6, 9,10,16, 24, 89. Die Umschaltung des Antriebs von CP2 in CP3 (IDN127) ist nicht erfolgreich, wenn diese Daten nicht vom Master zur Verfügung gestellt werden. IDN16 und IDN24 sind in dieser Liste zwar nicht enthalten, müssen vom Master aber in CP2 geschrieben werden, wenn das Anwendungsstelegramm (Typ 7) gewählt wird. Wenn IDN16 und IDN24 nicht in CP2 geschrieben werden, ist das Anwendungsstelegramm leer.

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	6	ASCII-Kommando:	

3.21 IDN19 IDN-Liste Betriebsdaten CP3

Liste aller IDN, die vom Master während CP3 geschrieben werden müssen. Die Umschaltung des Antriebs von CP3 in CP4 (IDN128) ist nicht erfolgreich, wenn diese Daten nicht vom Master zur Verfügung gestellt werden.

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.22 IDN21 IDN-Liste ungültiger Betriebsdaten CP2

Liste aller IDN, die beim Umschalten von CP2 in CP3 (IDN127) als ungültig angesehen werden.

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	Leere Liste	ASCII-Kommando:	

3.23 IDN22 IDN-Liste ungültiger Betriebsdaten CP3

Liste aller IDN, die beim Umschalten von CP3 in CP4 (IDN128) als ungültig angesehen werden.

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	Leere Liste	ASCII-Kommando:	

3.24 IDN24 Konfigurationsliste MDT

Dieser Parameter enthält eine Liste der IDN in den zyklischen MDT-Daten. Der Master füllt diese Liste mit IDN, die einer Liste der konfigurierbaren MDT-Daten (IDN188) entstammen, wenn ein Anwendungstelegramm über IDN15 gewählt wurde.

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	CP2
Maximum:	6	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	Leere Liste	ASCII-Kommando:	

3.25 IDN25 IDN-Liste aller Kommandos

In dieser Liste sind die IDN aller Kommandos gespeichert, die vom Antrieb unterstützt werden.

IDN	Beschreibung
99	Reset Class 1 Diagnostic, ASCII „CLRFAULT“
127	Überprüfungsroutine vor dem Umschalten von CP2 nach CP3
128	Überprüfungsroutine vor dem Umschalten von CP3 nach CP4
139	Kommando „Parkende Achse“ Ermöglicht CP4 trotz anstehender Fehler. Ein Enablen ist bei aktiviertem Kommando nicht möglich.
146	Kommando "NC-geführte Referenzfahrt"
148	Referenzfahrt-Kommando
170	Kommando Messtaster
191	Löschen „Referenzpunkt gesetzt“ Kommando
197	Kommando "Setze Koordinatensystem"
262	Kommando „Default-Werte laden“; ASCII „RSTVAR“
264	Kommando „Parameter speichern“; ASCII „SAVE“
447	Kommando "Setze absolute Position"

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	Leere Liste	ASCII-Kommando:	

3.26 IDN28 Fehlerzähler MST

Hier werden alle ungültigen MSTs in CP3 und CP4 gezählt. Falls mehr als zwei aufeinander folgende MSTs ungültig sind, werden nur zwei gezählt, und der Antrieb kehrt zu CP0 zurück. Der MST-Fehlerzähler zählt bis maximal 65535 und beginnt danach nicht automatisch wieder mit 0. Wenn der Wert 65535 im Zähler erscheint, ist dies eventuell ein Hinweis auf eine Übertragung mit starken Störungen über einen langen Zeitraum. Der MST-Fehlerzähler wird durch die Umschaltung von CP2 in CP3 gelöscht.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.27 IDN29 Fehlerzähler MDT

Hier werden alle ungültigen MDTs in CP4 gezählt. Falls mehr als zwei aufeinander folgende MDTs ungültig sind, werden nur zwei gezählt, und der Antrieb kehrt zu CP0 zurück. Der MDT-Fehlerzähler zählt bis maximal 65535 und beginnt danach nicht automatisch wieder mit 0. Wenn der Wert 65535 im Zähler erscheint, ist dies eventuell ein Hinweis auf eine Übertragung mit starken Störungen über einen langen Zeitraum. Der MDT-Fehlerzähler wird durch die Umschaltung von CP2 in CP3 gelöscht.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.28 IDN30 Herstellerversion

Dieser Parameter enthält einen String mit der im Servoverstärker installierten sercos® Firmwareversion.

Datenlänge:	1-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Text	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	VER *

3.29 IDN32 Hauptbetriebsart

Dieser Parameter definiert die Betriebsart des Antriebs, wenn Bit 8 und 9 des AT-Statuswort 0 sind. Der Master fordert eine bestimmten Betriebsart über das MDT-Steuerwort (Bit 8 und 9) an. Der Master kann mit diesem Bit in Echtzeit zwischen den in dieser IDN definierten Betriebsarten und der in Nebenbetriebsart 1 (IDN33) definierten umschalten. Ein Umschalten in die Lageregelung während einer schnellen Bewegung könnte zu ruckartigen Bewegungen führen. Die folgende Tabelle kann zur Definition der Hauptbetriebsart verwendet werden. Alle reservierten Bit werden nicht unterstützt und müssen Null sein. Der Verstärkungsfaktor für Bit 3 wird durch IDN296 „Verstärkung Geschwindigkeitsvorsteuerung“ definiert. Es ist nicht möglich, die Lageregelung mit Motorgeber in IDN32 und die Lageregelung selbst über einen externen Geber in IDN33 zu wählen. Die umgekehrte Einstellung dieser IDN ist ebenfalls nicht möglich und wird durch den Antrieb geprüft (siehe IDN117). Für die Lageregelung mit externem Geber 2 werden alle Positionsdaten, z.B. auch IDN51, für den externen Geber verwendet.

In BUSP2 wird u.a. auch IDN 32 gespeichert. (siehe ASCII Dokumentation).

Bit	Wert	Beschreibung
3 - 0	0000	Reserviert: keine Betriebsart
	0001	Momentenregelung
	0010	Geschwindigkeitsregelung
	x011	Lageregelung mit Motorgeber
	x100	Lageregelung mit externem Geber
3	x101	Reserviert: Lageregelung mit Motorgeber und externem Geber
	0	Lageregelung mit Schleppfehler
4 - 15	1	Lageregelung ohne Schleppfehler (IDN296)
	0	.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:		Hochlaufprüfung:	CP3
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	3	ASCII-Kommando:	BUSP2

3.30 IDN33 Nebenbetriebsart 1

Dieser Parameter definiert die Betriebsart des Antriebs, wenn Bit 9 des AT-Statusworts gelöscht und Bit 8 gesetzt ist. Der Master fordert eine bestimmte Betriebsart über das MDT-Steuerwort (Bit 8 und 9) an. Der Master kann mit diesem Bit in Echtzeit zwischen den in dieser IDN definierten Betriebsarten und der in der Hauptbetriebsart (IDN32) definierten umschalten. Ein Umschalten in die Lageregelung während einer schnellen Bewegung kann zu ruckartigen Bewegungen führen. Die folgende Tabelle kann zur Definition der Nebenbetriebsart 1 verwendet werden. Alle reservierten Bit werden nicht unterstützt und müssen Null sein. Der Verstärkungsfaktor für Bit 3 wird durch IDN296 „Verstärkung Geschwindigkeitsvorsteuerung“ definiert. Es ist nicht möglich, die Lageregelung mit Motorgeber in IDN32 und die Lageregelung selbst über einen externen Geber in IDN33 zu wählen. Die umgekehrte Einstellung dieser IDN ist ebenfalls nicht möglich und wird durch den Antrieb geprüft (siehe IDN117). Für die Lageregelung mit externem Geber 2 werden alle Positionsdaten, z.B. auch IDN51, für den externen Geber verwendet.

Bit	Wert	Beschreibung
3 - 0	0000	Keine Betriebsart
	0001	Momentenregelung
	0010	Geschwindigkeitsregelung
	x011	Lageregelung mit Motorgeber
	x100	Lageregelung mit externem Geber
	x101	Reserviert: Lageregelung mit Motorgeber und externem Geber
3	0	Lageregelung mit Schleppfehler
	1	Lageregelung ohne Schleppfehler (IDN296)
4 - 15	0	nicht benutzt

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:		Hochlaufprüfung:	CP3
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.31 IDN36 Geschwindigkeits-Sollwert

Der Master sendet den Geschwindigkeits-Sollwert über IDN36 an den Antrieb. Die Wichtigkeitsart der Geschwindigkeit ist über IDN44 definiert, und die Wichtigkeitsparameter sind einstellbar (IDN45/46)

Die in zyklischen Daten gemappte Daten können nicht über den Servicekanal beeinflusst werden.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	J
Einheit:	IDN44=1, 45, 46 : Vorgabe: m/min / 1000000 IDN44>1, 45, 46 : Vorgabe: U/min / 10000*)	Version:	

*) 10000~60rpm

3.32 IDN38 Geschwindigkeitsgrenzwert positiv

Dieser Parameter legt die maximal zulässigen Geschwindigkeit in positiver Richtung fest. Im Geschwindigkeitsmodus und beim Referenzieren werden Geschwindigkeiten, welche den positiven Grenzwert überschreiten, auf diesen Grenzwert gedrosselt. Im Positionsmodus wird die Geschwindigkeit überwacht. Überschreitet die positive Geschwindigkeit den positiven Grenzwert, so wird ein Fehler generiert (IDN129, Bit 10).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2,3,4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	IDN113, IDN91	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	3000 U/min	ASCII-Kommando:	VLIMP
Einheit:	IDN44, 45, 46 - (Vorgabe: U/min / 10000*)	Version:	

*: 10000~60rpm

3.33 IDN39 Geschwindigkeitsgrenzwert negativ

Dieser Parameter legt die maximal zulässige Geschwindigkeit in negativer Richtung fest. Im Geschwindigkeitsmodus und beim Referenzieren werden Geschwindigkeiten, welche den negativen Grenzwert überschreiten, auf diesen Wert begrenzt. Im Positionsmodus wird die Geschwindigkeit überwacht. Überschreitet die negative Geschwindigkeit den negativen Grenzwert, so wird ein Fehler generiert (IDN129, Bit 9).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2,3,4
Minimum:	- IDN113, -IDN91	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	- 3000 U/min	ASCII-Kommando:	VLIMN
Einheit:	IDN44, 45, 46 - (Vorgabe: U/min / 10000*)	Version:	

*: 10000~60rpm

3.34 IDN40 Geschwindigkeits-Istwert

Der Master lädt den Geschwindigkeits-Istwert über IDN40 aus dem Antrieb. Die Wichtungart der Geschwindigkeit ist über IDN44 definiert, und die Wichtungsparameter sind einstellbar (IDN45/46).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibschutz
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	V
Einheit:	IDN44=1, 45, 46 : Vorgabe: m/min / 1000000 IDN44>1, 45, 46 : Vorgabe: U/min / 10000*)	Version:	

3.35 IDN41 Referenzfahrt-Geschwindigkeit

Dies ist die Geschwindigkeit des Antriebs während des Kommando „antriebsgeführtes Referenzieren“ (IDN148). Die tatsächliche Referenzfahrt-Geschwindigkeit kann durch die Geschwindigkeitsgrenzwerte „bipolar“, „positiv“ oder „negativ“ (IDN91, 38 bzw. 39) begrenzt sein. Die Wichtungsart der Geschwindigkeit ist über IDN44 definiert, und die Wichtungsparameter sind einstellbar (IDN45 und 46). Da auch lineare Wichtung (IDN 44 = 0x01) unterstützt wird, unterscheidet sich die Einheit.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2,3,4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{31} - 1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	23 U/min	ASCII-Kommando:	VREF
Einheit:	IDN44=1, 45, 46 : Vorgabe: m/min / 1000000 IDN44>1, 45, 46 : Vorgabe: U/min / 10000*	Version:	

3.36 IDN42 Referenzfahrt-Beschleunigung

Dies ist die maximale Beschleunigung des Antriebs während des Kommandos „antriebsgeführtes Referenzieren“ (IDN148).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	3000	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	600 000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1 260 000 000	ASCII-Kommando:	ACCR, DECR
Einheit:	IDN160, 161, 162	Version:	

3.37

IDN43 Geschwindigkeits-Polaritäten

In diesem Parameter werden die Polaritäten der Geschwindigkeitsdaten umgeschaltet. Die Polaritäten werden nicht innerhalb, sondern außerhalb (am Ein- und Ausgang) einer Regelstrecke umgeschaltet.

(Nur die sercos® Busdaten werden beeinflusst, die Servoverstärker-Daten und die Endschalter werden nicht beeinflusst).

Bei positiver Geschwindigkeitssollwert-Differenz und nicht invertierter Polarität liegt Rechtsdrehung mit Blick auf die Motorwelle vor.

Bit		Beschreibung
0	Geschwindigkeits-Sollwert	0 = nicht invertiert 1 = invertiert
1		
2	Geschwindigkeits-Istwert	0 = nicht invertiert 1 = invertiert
15-3		

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0005h	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SERCSET (bits 12-15)

3.38

IDN44 Wichtungsart für Geschwindigkeitsdaten

Dieser Parameter definiert die Wichtungsoptionen für alle Geschwindigkeitsdaten.

Die unterstützten Wichtungsarten sind:

0x1h, 0x2h, 0x9h, 0xAh, 0x41h, 0x42h, 0x49h, 0x4Ah

Wenn rotatorische Vorzugswichtung gewählt ist, wird der Wichtungsfaktor für Geschwindigkeitsdaten (IDN45) auf 1 und der Wichtungsexponent für Geschwindigkeitsdaten (IDN46) auf -4 gesetzt (siehe IDN45 und 46).

Bit		Beschreibung
2 - 0	Wichtungsmethode	001 = translatorische Wichtung 010 = rotatorische Wichtung
3	Standardwichtungsart	0 = Vorzugswichtung 1 = Parameterwichtung
4	Einheiten bei translatorischer Wichtung	0 = Meter (m)
4	Einheiten bei rotatorischer Wichtung	0 = Umdrehung (R)
5	Zeiteinheit	0 = Minute (min)
6	Datenbezug	0 = an der Motorwelle 1 = an der Last
15-7	Reserviert	

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0x0002h	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0x0004Ah	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0x000Ah	ASCII-Kommando:	

3.39 IDN45 Wichtungsfaktor Geschwindigkeitsdaten

Dieser Parameter definiert den Wichtungsfaktor für alle Geschwindigkeitsdaten im Antrieb. Der Exponent wird in IDN46 definiert, sodass die LSB-Gewichtung aller rotatorischen Geschwindigkeitsdaten aus folgender Gleichung abgeleitet wird:

$$\text{LSB Wichtung} = \text{Faktor (IDN45)} \cdot 10^{\text{Exponent (IDN46)}} \left\{ \frac{\text{Einheit(Umdrehungen)}}{\text{Zeiteinheit(Minuten)}} \right\}$$

Die Wichtung kann in folgendem Bereich definiert werden: 1×10^{-5} bis 1×100 . IDN45 und IDN46 müssen ganze Zahlen sein. Wenn die rotatorische Vorzugswichtung in IDN44 gewählt wird, sind der Geschwindigkeitswichtungsfaktor (IDN45) und der Wichtungsfaktor für Geschwindigkeitsdaten (IDN46) auf ihre Vorgabewerte festgelegt (siehe IDN44). Bei der Geschwindigkeitswichtung kann im niederwertigsten Bit ein Rundungsfehler auftreten.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	1	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$10^{-(\text{IDN46})}$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	

3.40 IDN46 Wichtungsexponent Geschwindigkeitsdaten

Dieser Parameter definiert den Wichtungsexponent für alle Geschwindigkeitsdaten im Antrieb. Siehe IDN45.

IDN46 = -6 verringert die max. mögliche Drehzahl auf ca. +/-2300rpm (Zählerüberlauf).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	-6	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	-4	ASCII-Kommando:	

3.41 IDN47 Lagesollwert

Der Master gibt Lagesollwerte als zyklische Daten über IDN47 an den Antrieb aus. Lagesollwerte, die über den Servicekanal geschrieben werden, haben keine Wirkung. Der „Lagesollwert“ hat eine definierte Wichtungsart (IDN76) und eine definierte Auflösung (IDN76, 77, 78, 79, 123).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.42 IDN49 Lagegrenzwert positiv

Maximal zulässige Position in positiver Richtung. Der Lagegrenzwert ist aktiv, wenn IDN55 Bit 4 bzw. IDNP3004 gesetzt ist. Wenn die translatorische Wichtung in IDN76 gewählt ist, wird der Grenzwert mit der Vorschubkonstanten IDN123 automatisch berechnet und mit dem Aktivierungsbit in IDN55 aktiviert. Wenn der Lagesollwert den Grenzwert erreicht, verlangsamt der Antrieb bis zum Stillstand, und auf der LED blinken die Fehler „F24“ und die Warnung „n07“. Außerdem werden das Fehlerbit 13 in IDN11 und die Warnbit in IDN323 und IDN12 Bit 13 gesetzt. Bei translatorischer Lagewichtung beträgt der Maximalwert 1024 x Vorschubkonstante (IDN123).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	$-2^{31}+1$	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{31}-1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SWE2
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.43 IDN50 Lagegrenzwert negativ

Diese IDN definiert die maximal zulässige Position in negativer Richtung (siehe auch IDN49).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	$-2^{31}+1$	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{31}-1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SWE1
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.44 IDN51 Lageistwert 1 (Motorgeber)

Der Master lädt den Lageistwert über IDN51 aus dem Antrieb. Wichtungsart und Auflösung sind in IDN76, 77, 78 und 79 definiert.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	PFB
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.45 IDN52 Referenzmaß 1 (Motorgeber)

Dieser Parameter beschreibt den Abstand zwischen dem Maschinen-Nullpunkt und dem Referenzpunkt, bezogen auf das Motormesssystem.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	$-2^{31} + 1$	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{31} - 1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	ROFFS
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.46 IDN53 Lageistwert 2 (externer Geber)

Der externe Lageistwert 2 des Antriebs wird von einem externen Encoder in der rotatorischen Lageauflösung übergeben, die in IDN79 festgelegt ist. Bei translatorischer Lageichtung wird diese IDN in Inkrementen gezählt, nicht in sercos[®] Einheiten (siehe IDN76 und 79).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	PFB0
Einheit:	IDN76, 79	Version:	

3.47 IDN54 Referenzmaß 2 (externer Geber)

Dieser Parameter beschreibt den Abstand zwischen dem Maschinen-Nullpunkt und dem Referenzpunkt, bezogen auf das externe Messsystem. Nach dem Referenzieren enthält der Lageistwert (IDN53) den Wert dieser IDN (siehe IDN 148).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	$-2^{31} + 1$	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{31} - 1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	ROFFSABS
Einheit:	IDN76, 79	Version:	

3.48 IDN55 Lagepolaritäten

Mit diesem Parameter werden die Polaritäten der Lagedaten umgeschaltet. Die Polaritäten werden nicht innerhalb, sondern außerhalb (am Ein- und Ausgang) einer Regelstrecke umgeschaltet. (Nur die sercos[®] Busdaten werden beeinflusst, Servoverstärker-Daten und Endschalter werden nicht beeinflusst). Bei positiver Lagesollwertdifferenz und nicht invertierter Polarität liegt Rechtsdrehung mit Blick auf die Motorwelle vor.

Bit		Beschreibung	
0	Lagesollwert*	0 = nicht invertiert	1 = invertiert
1	Reserviert: Lagesollwert additiv	0 = nicht invertiert	1 = reserviert (invert.)
2	Lageistwert 1*	0 = nicht invertiert	1 = invertiert
3	Lageistwert 2*	0 = nicht invertiert	1 = invertiert
4	Lagegrenzwerte (Softwareendschalter)	0 = deaktiviert	1 = aktiviert**
15-5			

* Referenzfahrtrichtung DREF wird **nicht** beeinflusst!

** Wenn die translatorische Wichtung der Lagedaten gewählt ist (siehe IDN76 – Wichtungsart für Lagedaten), werden diese Bit automatisch gesetzt, und es ist nicht möglich, die Lagegrenzwerte zu deaktivieren (siehe IDN49 und 50 – Lagegrenzwert pos. / neg.).

Sind die Lagegrenzwerte gesetzt, setzt der Antrieb einen Softwareendschalter (Bit 13 in IDN11- Zustandsklasse 1 –aktueller Fehlerstatus des Antriebs), sobald er einen unzulässigen Bereich erreicht. Ein neuer Wert in Bit 4 wird erst aktiv, wenn dieser Parameter im nichtflüchtigen Speicher gesichert und ein Kalt- oder Warmstart (IDN128) ausgelöst ist.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0x001D h	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SERCSET (Bits 4 - 11)

3.49 IDN57 Positionierfenster

Definiert den maximalen, absoluten Abstand zwischen dem Lagesollwert und dem Lageistwert. Wenn sich der Schleppabstand innerhalb des „Positionierfensters“ befindet, setzt der Antrieb das Flag „In Position“ (IDN13, Bit 6). Diese Funktion ist nur aktiv, während sich der Antrieb in der Lageregelung befindet. Das Flag „In Position“ kann über IDN336 als Echtzeitstatusbit gewählt werden (siehe IDN159, 189, 336).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0x0h	ASCII-Kommando:	PEINPOS
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.50 IDN59 Positionsschaltpunkt-Parameter

Der Positionsschaltpunkt-Parameter hängt vom

- Lageistwert
- den Einstellungen des „Positionsschalter-Polarität“ (IDNP3043)
- der „Positionsschalterttyp“ (IDNP3044) ab.

Das Verhalten der Bit für die Positionsschaltpunkte wird im Folgenden beschrieben (siehe auch IDN P3041 bis P3044).

Die entsprechenden Bit von IDNP3043 und IDNP3044 werden auf „0“ (Vorgabe) gesetzt. Dann wird das zugehörige Flag-Bit auf „0“ gesetzt, falls der Lageistwert kleiner ist als der Lageschaltpunkt.

Das zugehörige Flag-Bit wird auf „1“ gesetzt, falls der Lageistwert größer/gleich dem Lageschaltpunkt ist.

Das entsprechenden Bit von IDNP3043 wird auf „1“ bzw. von IDNP3044 auf „0“ gesetzt. Dann wird das zugehörige Flag-Bit auf „1“ gesetzt, falls der Lageistwert kleiner ist als der Lageschaltpunkt.

Das zugehörige Flag-Bit wird auf „0“ gesetzt, falls der Lageistwert größer/gleich dem Lageschaltpunkt ist.

Wenn das entsprechende Bit von IDNP3044 auf „1“ gesetzt ist, wird das zugehörige Flag einmal gemäß der Polaritätseinstellung von IDNP3043 geprüft und so lange gehalten, bis das zugehörige Flag wieder aktiviert ist.

Bit	Beschreibung
LSB 0	Positionsschaltpunkt 1 (IDN60)
1	Positionsschaltpunkt 2 (IDN61)
2	Positionsschaltpunkt 3 (IDN62)
3	Positionsschaltpunkt 4 (IDN63)
4	Positionsschaltpunkt 5 (IDN64)
5	Positionsschaltpunkt 6 (IDN65)
6	Positionsschaltpunkt 7 (IDN66)
7	Positionsschaltpunkt 8 (IDN67)
8 - 15	Reserviert

Ein Positionsschaltpunkt kann auch über digitale Ausgänge gemeldet werden (siehe P3005...8)

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0x0000h	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0x00FFh	Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	M POSRSTAT

3.51 IDN60..67 Positionsschaltpunkt 1..8

Jede IDN für einen Positionsschaltpunkt definiert eine Istposition, die den Zustand des entsprechenden Lagestatus-Flag in IDN59 festlegt (siehe IDN59).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	MDT (60, 61, 62, 63, 64, 66)
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 und P8
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.52 IDN76 Wichtungsart für Lagedaten

Dieser Parameter definiert die Wichtungsoptionen für alle Lagedaten. Die unterstützten Wichtungsarten sind:

Vorzugsrichtung: feste Geschwindigkeitsdaten-Wichtung (IDN45=1, IDN46=-4)
feste Positionsdaten-Wichtung (IDN77=1, IDN78=-7)

Parameterwichtung: einstellbare Geschwindigkeitsdaten-Wichtung (IDN44, 45, 46)
einstellbare Positionsdaten-Wichtung (IDN77, 78)

IDN76	Wichtungsmethode	Wichtungsart	Datenbezug
0x0001h	Translatorisch	Vorzugsrichtung	Motorwelle
0x0009h	Translatorisch	Parameterwichtung	Motorwelle
0x0002h	Rotatorisch	Vorzugsrichtung	Motorwelle
0x000Ah	Rotatorisch	Parameterwichtung	Motorwelle
0x0041h	Translatorisch	Vorzugsrichtung	Last
0x0049h	Translatorisch	Parameterwichtung	Last
0x004Ah	Rotatorisch	Parameterwichtung	Last

Lineares Format und Modulo schließen sich aus. Bei linearer Wichtung werden die SWEs aktiviert. (siehe IDN49, 50, 55 und P3004).

Wenn die rotatorische Wichtung gewählt ist und die Rotations-Lageauflösung (IDN79) nicht der internen Auflösung (2^X mit $X = \{16, \dots, 28\}$) entspricht, muss das Moduloformat eingeschaltet werden. Dies geschieht während des Hochlaufens.

Wenn die Betriebsart in IDN32 oder 33 auf Lageregelung mit externem Geber eingestellt ist, wird diese IDN als feste Einstellung auf 004A(hex) gesetzt. Der Antrieb kann in diesem Fall nur mit einer festen rotatorischen Wichtung für die Lagedaten arbeiten (siehe IDN79).

Bit		Wert	Beschreibung
2 - 0	Wichtungsmethode	000	translatorische Wichtung rotatorische Wichtung
		001	
		010	
3	Standardwichtungsart	0 1	Vorzugsrichtung Parameterwichtung
4	Reserviert: Einheiten bei translatorischer Wichtung	0 1	Meter (m)
		0 1	
4	Einheiten bei rotatorischer Wichtung	0 1	
		0 1	
5	Reserviert		
6	Datenbezug	0 1	An der Motorwelle An der Last (nur für rotatorische Wichtung)
		0 1	Absolutformat Moduloformat (siehe IDN103)
7	Verarbeitungsformat*	0 1	
15-8	Reserviert		

* Eine Änderung in Bit 7 löst einen Warmstart aus (siehe IDN128). Das Display des Servoverstärker zeigt drei blinkende Punkte, während die Startkonfiguration aktualisiert wird (bis zu 30s).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2 (Regler disabled)
Minimum:	0x0001h	Hochlaufprüfung:	CP3
Maximum:	0x008Ah	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0x000Ah	ASCII-Kommando:	SERCSET (Bits 24 - 31)

3.53 IDN77 Wichtungsfaktor translatorische Lagedaten

Dieser Parameter definiert den Wichtungsfaktor für alle Lagedaten im Antrieb, wenn translatorische Wichtung in IDN76 gewählt ist.

$$\text{LSB Wichtung} = \text{Faktor}(\text{IDN77}) \cdot 10^{\text{exponent}(\text{IDN78})} \{m\} = 1 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP 2
Minimum:	1	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	100	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	
Einheit:		Version:	

3.54 IDN78 Wichtungsexponent translatorische Lagedaten

Dieser Parameter definiert den Wichtungsexponent für alle Lagedaten im Antrieb, wenn translatorische Wichtung in IDN76 gewählt ist. Siehe IDN77.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP 2
Minimum:	-9	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	-3	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	-7	ASCII-Kommando:	
Einheit:		Version:	

3.55 IDN79 Rotations-Lageauflösung

Dieser Parameter definiert die Rotations-Lageauflösung aller Lagedaten im Antrieb. Die LSB-Wichtung der Rotations-Lagedaten wird durch folgende Gleichung festgelegt:

$$\text{LSB Wichtung} = \frac{360^\circ}{\text{IDN79}}$$

Wenn die Rotations-Lageauflösung nicht der internen Auflösung des Verstärkers (2^{PRBASE}) entspricht, muss das Moduloformat in IDN76 aktiviert werden. Im nichtflüchtigen Speicher können die Werte 2^x mit $x = \{16, 20, 24, 28\}$ gespeichert werden.

Durch die Verwendung der Parameter 121 (Lastgetriebe Eingangsumdrehung) und 122 (Lastgetriebe Ausgangsumdrehungen) ändert sich das Minimum in

$$\text{min: } 100 * (\text{IDN122}/\text{IDN121})$$

und das Maximum in $\text{max: } 2^{28} * (\text{IDN122}/\text{IDN121})$.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:	100	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	268 435 456 (2^{28})	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1048576	ASCII-Kommando:	log(PRBASE)
Einheit:	Inkrement / Auflösung	Version:	

3.56 IDN80 Drehmoment-Sollwert

Der Master überträgt Drehmoment-Sollwerte als zyklische Daten über IDN80 an den Antrieb. Drehmoment-Sollwerte, die über den Servicekanal geschrieben werden, haben keine Wirkung.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	MDT, AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	ICMD x (1000 / MICON)
Einheit:	IDN86	Version:	

3.57 IDN81 additiver Drehmoment-Sollwert

Der Master überträgt additive Drehmoment-Sollwerte als zyklische Daten über IDN81 an den Antrieb.

Werte, die über den Servicekanal geschrieben werden, haben keine Wirkung. Dies ist eine zusätzliche Funktion, das Drehmoment im Antrieb zu beeinflussen, um den Schleppfehler zu minimieren. Dieser Wert wird auf den Drehmomentsollwert aufaddiert. Diese Funktion ist in Lage- und Drehzahlregelung nutzbar. Zusammen mit der automatischen Beschleunigungsvorsteuerung P-IDN 3052 sollte sie aber nicht eingesetzt werden, da beide die interne Variable „IVORCMD“ beschreiben. (siehe auch IDN P3052)

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	-2^{15}	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{15} - 1$	Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	M IVORCMD
Einheit:	IDN86	Version:	

3.58 IDN82 positive Drehmomentbegrenzung

Der Master überträgt die Werte als zyklische Daten über IDN82 an den Antrieb. Drehmomentbegrenzungen, die über den Servicekanal geschrieben werden, haben keine Wirkung (siehe auch IDN 92).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:	+IPEAK	Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	IPEAKP x (1000 / MICONT)
Einheit:	IDN86	Version:	

3.59 IDN83 negative Drehmomentbegrenzung

Der Master überträgt die Werte als zyklische Daten über IDN83 an den Antrieb. Drehmomentbegrenzungen, die über den Servicekanal geschrieben werden, haben keine Wirkung (siehe auch IDN 92).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:	-IPEAK	Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	IPEAKN x (1000 / MICONT)
Einheit:	IDN86	Version:	

3.60 IDN84 Drehmoment-Istwert

Der Master ruft den Drehmoment-Istwert über IDN84 vom Antrieb ab.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	I x (1000 / MICONT)
Einheit:	IDN86	Version:	

3.61 IDN86 Wichtungsart für Drehmoment-/Kraftdaten

Dieser Parameter definiert die Wichtungsoptionen für alle Drehmoment- und Kraftdaten. Die Gewichtung des LSB für die prozentuale Wichtung ist auf 0,1 % des Motordauerstroms festgelegt (IDN111).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0 prozentuale Wichtung	ASCII-Kommando:	

3.62 IDN87 Erholungszeit SendenAT/SendenAT

Wichtig nur für Mehrachssysteme. Der Parameter wird für Einachsantriebe nicht benötigt. Die Erholungszeit wird vom Master während CP2 gelesen um den AT Sendezeitpunkt korrekt zu berechnen.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	
Einheit:	µs	Version:	

3.63 IDN88 Erholzeit Senden/Senden

Die Zeit, welche der Antrieb zwischen dem Ende von MDT und dem Beginn des MST benötigt.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	50	ASCII-Kommando:	
Einheit:	µs	Version:	

3.64 IDN89 Sendezeitpunkt MDT

Der Zeitpunkt, an dem Master mit der Übertragung des MDT nach dem Ende des MST, während CP3 und CP4 beginnen sollte. Der „Sendezeitpunkt MDT“ muss vom Master während CP2 übertragen werden. Der „Sendezeitpunkt MDT“ wird durch die „Kommunikations-Zykluszeit“ (IDN2), die „Umschaltzeit Senden/Empfangen“ (IDN4), den „Sendezeitpunkt AT“ (IDN6) und die „Erholzeit Empfangen/Empfangen“ (IDN88) gemäß den folgenden Einschränkungen begrenzt:

$$\text{IDN89} \geq \text{IDN6} + \text{Sendezeit AT} + \text{AT-Jitter} + \text{IDN4} + \text{MDT-Jitter}$$

$$\text{IDN89} \leq \text{IDN2} - \max \text{IDN88 von allen Antrieben} - \text{Sendezeit MDT} - \text{Sendezeit MST} - \text{Jitter MDT} - \text{Jitter Kommunikationszykluszeit}$$

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:		Hochlaufprüfung:	CP2
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	keine	ASCII-Kommando:	
Einheit:	µs	Version:	

3.65 IDN90 Kopierzeit Sollwerte

Mindestzeitraum des Antriebs, der benötigt wird, um die Sollwerte nach dem Empfang des MDT für den Antrieb bereitzustellen.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	50	ASCII-Kommando:	
Einheit:	µs	Version:	

3.66 IDN91 Geschwindigkeitsgrenzwert bipolar

Dieser Parameter beschreibt die maximal zulässige Geschwindigkeit in beide Richtungen. Im Geschwindigkeitsmodus und während des Referenzierens werden Geschwindigkeiten, welche den bipolaren Grenzwert überschreiten, auf den Grenzwert begrenzt. Im Positioniermodus wird die Geschwindigkeit überwacht. Überschreitet die Geschwindigkeit den bipolaren Grenzwert, so wird ein Fehler generiert (IDN129, Bit 9).

Der „Geschwindigkeitsgrenzwert bipolar“ (IDN91) ist mit den positiven und negativen Geschwindigkeitsgrenzwerten (IDN38 and IDN39) verknüpft. Sind die Beträge von IDN38 und IDN39 größer als IDN91, so wirkt IDN91 als Grenzwert, IDN38 und IDN39 werden auf IDN91 begrenzt.

IDN38 und IDN39 müssen den gleichen absoluten Wert haben, damit IDN91 gültig ist. Haben sie beim Lesen von IDN91 nicht den gleichen absoluten Wert, gibt der Antrieb Fehlermeldung 7008 „Ungültige Daten“ für IDN91 aus.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	IDN113	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	3000 U/min	ASCII-Kommando:	VLIM
Einheit:	IDN44,45,46 Vorgabe: (U/min) * 10 000	Version:	

3.67 IDN92 Drehmoment-Grenzwert bipolar

Dieser Parameter beschreibt das maximal zulässige Drehmoment in beide Richtungen.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	Minimum von IDN109 (Ipeak Motor) und IDN110 (Ipeak Verstärker)	Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:	Minimum von IDN109 (Ipeak Motor) und IDN110 (Ipeak Verstärker)	ASCII-Kommando:	IPEAK, IPEAKN, IPEAKP
Einheit:	IDN86 Wichtungstyp für Drehmoment-/Kraftdaten	Version:	

3.68 IDN93 Wichtungsfaktor Drehmoment

Dieser Parameter definiert den Wichtungsfaktor für alle Drehmomentdaten im Antrieb (⇒ IDN86).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	schreibgeschützt
Minimum:	1	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	
Einheit:		Version:	

3.69 IDN94 Wichtungsexponent Drehmoment

Dieser Parameter definiert den Wichtungsexponent für alle Drehmomentdaten im Antrieb. Siehe IDN86.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	
Einheit:		Version:	

3.70 IDN95 Diagnose

Der Master kann eine Textmeldung lesen, welche den Status des Antriebs beschreibt.

Datenlänge:	1-Byte-Element, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Text	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	SSTAT

3.71 IDN96 Slavekennung

Die sercos[®] Adresse des Antriebs ist sowohl in den höherwertigen als auch in den niederwertigen Byte dieser IDN enthalten.

Beispiel: ADDR = 3
IDN96 = 0x0303h

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Hexadezimal	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	ADDR
Einheit:		Version:	

3.72 IDN97 Maske Zustandsklasse 2

Warnungen der maskierten Bits werden nicht im C2D (AT-Statuswort, Bit 12) gemeldet.

Dies ist eine Maske für C2D (AT-Statuswort Bit 12), Antriebswarnung. Wenn eine Warnbedingung in IDN12 den Status ändert, wird das Änderungsbit C2D (AT-Statuswort, Bit 12) gesetzt.

Die Warnbit in IDN12 werden nicht gehalten (d.h. sie werden automatisch gesetzt oder zurückgesetzt, wenn sich die Warnbedingungen ändern). Das C2D-Änderungsbit wird zurückgesetzt, wenn IDN12 über den Servicekanal gelesen wird.

Mit IDN97 kann die Wirkung einer bestimmten Warnbedingung auf das Änderungsbit C2D im AT-Statuswort maskiert werden. Wenn sich der Status einer maskierten Warnung ändert, wird das Änderungsbit C2D im AT-Statuswort nicht gesetzt. Allerdings ändert sich der Status der Warnbit in IDN12 weiterhin gemäß den Warnbedingungen. Sobald ein Bit in IDN97 gelöscht ist, wird das entsprechende Bit in IDN12 maskiert.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0b xxxx xxxx 1111 1111	ASCII-Kommando:	BUSP0 (untere 16 Bit)

3.73 IDN98 Maske Zustandsklasse 3

Warnungen der maskierten Bits werden nicht im C3D (AT-Statuswort, Bit 11) gemeldet.

Dies ist eine Maske für C3D (IDN13). Wenn eine Warnbedingung in IDN13 den Status ändert, wird das Änderungsbit C3D (AT-Statuswort, Bit 11) gesetzt.

Die Warnbit in IDN13 werden nicht gehalten (d.h. sie werden automatisch gesetzt oder zurückgesetzt, wenn sich die Warnbedingungen ändern). Das C3D-Änderungsbit wird zurückgesetzt, wenn IDN13 über den Servicekanal gelesen wird.

Mit IDN98 kann die Wirkung einer bestimmten Warnbedingung auf das Änderungsbit C3D im AT-Statuswort maskiert werden. Wenn sich der Status einer maskierten Warnung ändert, wird das Änderungsbit C3D im AT-Statuswort nicht gesetzt. Allerdings ändert sich der Status der Warnbit in IDN13 weiterhin gemäß den Warnbedingungen. Sobald ein Bit in IDN98 gelöscht ist, wird das entsprechende Bit in IDN13 maskiert.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0b1111 1111 xxxx xxxx	ASCII-Kommando:	BUSP0 (obere 16 Bit)

3.74 IDN99 Kommando: Reset Zustandsklasse 1 (Fehler löschen)

Mit diesem Parameter werden, die in IDN11, IDN14 und IDN129 gehaltenen Fehler gelöscht,

es sei denn, die Ursache wurde nicht behoben. Wenn alle Fehler erfolgreich gelöscht sind, wird das Statusbit C1D (AT Bit 13) ebenfalls gelöscht. Das Reset-Kommando ist unwirksam, wenn Fehler erhalten bleiben und der Master die Steuerbit zur Aktivierung des Antriebs (MDT Bit 13-15) nicht zurückgesetzt hat.

Bei einigen in IDN11 und IDN129 spezifizierten Fehlern (z.B. fehlende Rückführung, fehlende Kommutierung, ...Details siehe ASCII – Kommando ERRCODE) ist ein Kaltstart erforderlich, den IDN99 automatisch bei Bedarf durchführt. Hierbei wird der sercos® Ring automatisch in Phase 0 zurückgeschaltet. Andere Antriebe reagieren hierauf gemäß Norm mit Fehlermeldung F29 „Sercos Fehler“ (siehe auch IDNP3016).

Das Kommando IDN99 setzt Fehler nicht zurück, wenn MDT Bit 14 und 15 während CP4 gesetzt sind.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.75 IDN100 Drehzahlregler-Proportionalverstärkung

Drehzahlregler-Proportionalverstärkung für den PI-Geschwindigkeitsregelkreis. Bei zu geringer Verstärkung reagiert der Antrieb eventuell langsam oder zeigt eine schlechte Dämpfung. Ist der Wert zu hoch, pfeift der Antrieb oder schwingt.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0.01	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	3692	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0.46	ASCII-Kommando:	GV * 100
Einheit:		Version:	

3.76 IDN101 Drehzahlregler-Nachstellzeit

Nachstellzeit für den PI-Geschwindigkeitsregelkreis. Mit IDN101=0 ist das Integrationsglied abgeschaltet. Bei einer zu klein gewählten Nachstellzeit läuft der Antrieb rauh und neigt zum Schwingen. Bei einem zu großen Wert reagiert der Antrieb träge.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0 , IDN 100 / 625	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1000.0	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	10	ASCII-Kommando:	GVTN * 10
Einheit:	0.1 ms	Version:	

3.77 IDN103 Modulowert

Wenn das Moduloformat aktiv ist (IDN76 Bit 7 = 1), bestimmt der Modulowert, bei welchem numerischen Wert die Lagedaten wieder auf den Anfangswert umschalten. Die folgenden Bedingungen für den Modulowert werden während des Hochlaufens geprüft:

1. Wenn lineare Wichtung und Modulo-Format in IDN76 gewählt sind und die Vorschubkonstante IDN123 kleiner ist als 2^{20} , muss IDN103 kleiner sein als $2^{10} * IDN123$.
2. Wenn rotatorische Wichtung und Moduloformat in IDN76 gewählt sind und die Rotations-Lageauflösung IDN79 kleiner ist als 2^{20} , muss IDN103 kleiner sein als $2^{10} * IDN79$.
3. Wenn rotatorische Wichtung und Moduloformat in IDN76 gewählt sind und die Rotations-Lageauflösung IDN79 größer ist als 2^{20} , muss IDN103 kleiner sein als $2^{20} / IDN79$.
4. Der Modulowert muss binär ohne Rest durch die aktive Lageauflösung teilbar sein.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	1	Hochlaufprüfung:	CP3
Maximum:	$2^{31}-1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	$2^{31}-1$	ASCII-Kommando:	ERND / SRND
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.78 IDN104 Lageregler Kv-Faktor

Dies ist Kv-Faktor für den P-Lageregelkreis. Bei zu geringer Verstärkung reagiert der Antrieb träge oder zeigt eine schlechte Dämpfung. Ist der Wert zu hoch, pfeift der Antrieb oder schwingt.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	65000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	600	ASCII-Kommando:	GP * 6000
Einheit:	0.01 (m/min)/mm ≡ 0.01 (in/min)/mil ≡ 0.01 (kU/min)/rev	Version:	

3.79 IDN106 Stromregler-Proportionalverstärkung 1

Proportionalverstärkung für den momentenbildenden Strom (D) im PI-Stromregler.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0.001	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1.5	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0.1	ASCII-Kommando:	MLGQ / 10
Einheit:		Version:	

3.80 IDN107 Stromregler-Nachstellzeit 1

Nachstellzeit für den momentenbildenden Strom im PI-Stromregler.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	200	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	10000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	600	ASCII-Kommando:	KTN * 1000
Einheit:	µs	Version:	

3.81 IDN108 Feedrate Override

Der „Feedrate Override“ wird nur bei antriebsgeführten Fahrbefehlen wirksam. Der Antrieb berechnet hierbei die Geschwindigkeits-Sollwerte selbst. Der „Feedrate Override“ wirkt multiplizierend auf diese Geschwindigkeits-Sollwerte.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	10000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	10000	ASCII-Kommando:	OVERRIDE *625 / 512
Einheit:	0.01%	Version:	

3.82 IDN109 Spitzenstrom Motor

Ist der Spitzenstrom des Motors kleiner als der Spitzenstrom des Verstärkers, so wird der Verstärkerstrom automatisch auf den Spitzenstrom des Motors begrenzt.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0.1 * IDN110	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	2 * IDN110	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	IDN110	ASCII-Kommando:	MIPEAK * 1000
Einheit:	mA	Version:	

3.83 IDN110 Spitzenstrom Verstärker

Dieser Wert wird durch die Hardware definiert.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	durch Hardware definiert	ASCII-Kommando:	DIPEAK * 1000
Einheit:	mA	Version:	

3.84 IDN111 Stillstandstrom Motor

Dieser Parameter wird als Bezugsgröße für alle Drehmomentdaten und zur Bestimmung motorbezogener Stromwerte anhand der Drehmomentdaten verwendet.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0.1 * IDN112	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	2.0 * IDN112	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	IDN112	ASCII-Kommando:	MICONT * 1000
Einheit:	mA	Version:	

3.85 IDN112 Nennstrom Verstärker

Diese hardwaredefinierte Variable wird automatisch vom Antrieb festgelegt.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	durch Hardware definiert	ASCII-Kommando:	DICONT
Einheit:	mA	Version:	

3.86 IDN113 Maximaldrehzahl des Motors

Die Maximaldrehzahl des Motors wird vom Hersteller im Motorendatenblatt angegeben.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	12000 U/min	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	3000 U/min	ASCII-Kommando:	MSPEED
Einheit:	IDN44,45,46 (Vorgabe: U/min / 10000)	Version:	

3.87 IDN114 Grenzlastintegral des Systems

Die zulässige Dauerlast des Systems. Das Grenzlastintegral ist als Prozentsatz des Dauerstroms des Systems definiert. Wird die Lastgrenze überschritten, so setzt der Antrieb das Warnbit für Überlastung in C2D (IDN12, Bit 0).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	100	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	80	ASCII-Kommando:	I2TLIM
Einheit:	% von min (IDN111, 112, oder IDNP3020)	Version:	

3.88 IDN116 Auflösung Rotationsgeber 1 (Motorgeber)

Dieser Parameter definiert die Rotationsgeberauflösung des Motors (siehe IDN79).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	2	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	2 ³¹ -1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1048576	ASCII-Kommando:	BUSP6
Einheit:	Inkmente	Version:	

3.89 IDN117 Auflösung Rotationsgeber 2 (externer Geber)

Die Auflösung des externen Gebers 2 enthält die Zyklen pro Umdrehung eines externen Gebers (IDN53).

Geber-Auflösung = externer Geber (IDN117) x 4 x Faktor 2 (IDN257)

Die maximale Auflösung wird in IDN79, geteilt durch 4, gesetzt. Der Servoverstärker prüft während des Hochlaufens, dass die Einstellung keinen höheren Wert ergibt. Falls sich ein höherer Wert ergibt, berechnet der Verstärker einen neuen Faktor 2 (IDN247).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:	12	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	262144 (16384)	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	BUSP7
Einheit:	Striche pro Umdrehung	Version:	

3.90 IDN119 Stromregler-Proportionalverstärkung 2

Proportionalverstärkung für den feldbildenden Strom (D) im PI-Stromregler. Der Parameter gibt die relative Verstärkung bezogen auf MLGQ an (siehe auch IDN106). 60 bedeutet, dass die Verstärkung des D-Stromreglers 60% von MLGQ beträgt.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	1	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	3 000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	100	ASCII-Kommando:	MLGQ * 100

3.91 IDN120 Stromregler-Nachstellzeit 2

Dies ist die Nachstellzeit für den feldbildenden Strom im PI-Stromregler. Siehe IDN 107.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	200	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	10 000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	600	ASCII-Kommando:	KTN * 1000
Einheit:	µs	Version:	

3.92 IDN121 Lastgetriebe Eingangsumdrehungen

Die Werte für die Eingangsumdrehungen müssen ganzzahlig eingegeben werden. Das Verhältnis zwischen IDN121 und 122 kann zwischen 0,01 und 100 liegen.

$$\text{Getriebeübersetzung} = \frac{\text{Eingangsumdrehungen}(\text{IDN121})}{\text{Ausgangsumdrehungen}(\text{IDN122})}$$

einfaches Beispiel zur Übersetzung 1

100 = 100 Motorumdrehungen / 1 Umdrehung an der Last

einfaches Beispiel zur Übersetzung 2

0.01 = 1 Motorumdrehung / 100 Umdrehungen an der Last

Beispiel: Motor 770 U/min, Last 17,5 U/min => Übersetzungsverhältnis = 42,5 und liegt somit im zulässigen Bereich. Die IDNs hätten die Einstellungen: IDN121=85, IDN122=2.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP 3
Minimum:	IDN122 / 100	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	IDN122 * 100	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	BUSP3

3.93 IDN122 Lastgetriebe Ausgangsumdrehungen

Die Werte für die Ausgangsumdrehungen müssen ganzzahlig eingegeben werden. Das Verhältnis zwischen IDN121 und 122 kann zwischen 0,01 und 100 liegen (⇒ IDN 121).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP 3
Minimum:	IDN121 / 100	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	IDN121 * 100	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	BUSP4

3.94 IDN123 Vorschubkonstante

Die Vorschubkonstante beschreibt das Maschinenelement, welches eine rotatorische Bewegung in eine lineare Bewegung umsetzt. IDN123 gibt das verfahrenre lineare Wegmaß bei einer Umdrehung des Maschinenelements an. Diese IDN ist nur aktiv, wenn die lineare Wichtung in IDN76 gewählt wird. Diese IDN beschreibt außerdem den Vorschub bei linearer Drehzahlwichtung.

Durch die Verwendung der Parameter 121 und 122 ändert sich das Minimum in

$$\text{min: } 100 \times (\text{IDN122}/\text{IDN121})$$

und das Maximum in $\text{max: } 100.000.000 \times (\text{IDN122}/\text{IDN121})$.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:	100	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	10.000.000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	100.000	ASCII-Kommando:	BUSP5
Einheit:	IDN76, 77, 78	Version:	

3.95 IDN126 Drehmoment GrenzeTx

Grenzwert für IDN333.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	
Einheit:	IDN86	Version:	

3.96 IDN127 Kommando: Umschaltvorbereitung auf CP3

Mit diesem Kommando wird sichergestellt, dass der Antrieb für die Umschaltung von CP2 auf CP3 bereit ist. Der Master muss dieses Kommando fehlerfrei durchführen, bevor er von CP2 auf CP3 umschalten kann. Ist das nicht der Fall, enthält IDN21 eine Liste der IDN, die der Antrieb als ungültig ansieht.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.97 IDN128 Kommando: Umschaltvorbereitung auf CP4

Mit diesem Kommando wird sichergestellt, dass der Antrieb für die Umschaltung von CP3 auf CP4 bereit ist. Der Master muss dieses Kommando fehlerfrei durchführen, bevor er von CP3 auf CP4 umschalten kann. Ist das nicht der Fall, enthält IDN22 eine Liste der IDN, die der Antrieb als ungültig ansieht.

Falls Makros in CP2 oder CP3 geändert wurden, muss der Antrieb das Makroprogramm erneut kompilieren und einen Warmstart durchführen, der bis zu 3 Minuten dauern kann. Während des Warmstarts gehen die drei LEDs an der Vorderseite des Antriebs an und zeigen drei blinkende Punkte. Außerdem wird während des Warmstarts IDN182 Bit 1 gesetzt und danach gelöscht.

Alternativ kann das serielle Interface zum Speichern aller Werte und Zurücksetzen des Antriebs verwendet werden, bevor die Umschaltvorbereitung auf CP4 erfolgt.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP3
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.98 IDN129 Hersteller-Zustandsklasse 1 (MC1D)

Mit diesem Parameter wird der Status der gehaltenen, herstellerspezifischen Antriebsfehler aufgelistet. In diesem Fehlerfall verlangsamt der Antrieb bis zum Stillstand und wird deaktiviert. Das Statusbit C1D (AT Statusbit 13) und IDN11 Bit 15 (Hersteller Zustandsklasse C1D / Herstellerspezifischer Fehler) werden gesetzt; außerdem wird das entsprechende herstellerspezifische Fehlerbit in IDN129 gesetzt. Siehe auch IDN11 und IDN99.

Bit	Beschreibung	Kaltstart	Fehler
LSB 0	AS (Wiederanlaufsperr)	ja	F27
1	Prüfsummenfehler nichtflüchtiger Speicher	ja	F09, F10
2	Warnung-Fehler (die eigentliche Warnung ist Maske für einen Fehler)	nein	F24
3	Motorbremsfehler	ja	F11
4	Versorgungsspannung liegt nicht an.	nein	F16
5	A/D-Wandler Fehler	ja	F17
6	Fehler Bremsschaltung (früher Ballast genannt)	ja	F18
7	Systemfehler	ja	F32
8	Makrofehler	nein	F31
9	Motorüberdrehzahl	nein	F08
10	Zu hohe Lagesollwertdifferenz	nein	F28
11	Unzulässige Softwareaktivierung (keine Hardwareaktivierung), siehe IDNP3028	nein	F29
12 - 15			

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	ERRCODE

3.99 IDN130 Messwert 1 positiv

Mit dem Kommando „Messtasterzyklus“ (IDN170) wird eine Position erfasst, wenn sich ein digitaler Eingang ändert. IDN130 enthält die erfasste Position, wenn der „Messtaster Steuerparameter“ (IDN169, Bit 0) für Messtaster 1 so konfiguriert ist, dass der Messtaster die Position an der positiven Flanke des digitalen Eingangs erfasst.

Zur Auswahl der Quelle der Positionsinformation ⇒ IDNP 3018.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	LATCH1P32
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.100 IDN131 Messwert 1 negativ

Mit dem Kommando „Messtasterzyklus“ (IDN170) wird eine Position erfasst, wenn sich ein digitaler Eingang ändert. IDN131 enthält die erfasste Position, wenn der „Messtaster Steuerparameter“ (IDN169, Bit 1) für Messtaster 1 so konfiguriert ist, dass der Messtaster die Position an der negativen Flanke des digitalen Eingangs erfasst.

Zur Auswahl der Quelle der Positionsinformation ⇒ IDNP 3018.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	LATCH1N32
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.101 IDN132 Messwert 2 positiv

Mit dem Kommando „Messtasterzyklus“ (IDN170) wird eine Position erfasst, wenn sich ein digitaler Eingang ändert. IDN132 enthält die erfasste Position, wenn der „Messtaster Steuerparameter“ (IDN169, Bit 2) für Messtaster 2 so konfiguriert ist, dass der Messtaster die Position an der positiven Flanke des digitalen Eingangs erfasst.

Zur Auswahl der Quelle der Positionsinformation ⇒ IDNP 3018.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	LATCH2P32
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.102 IDN133 Messwert 2 negativ

Mit dem Kommando „Messtasterzyklus“ (IDN170) wird eine Position erfasst, wenn sich ein digitaler Eingang ändert. IDN133 enthält die erfasste Position, wenn der „Messtaster Steuerparameter“ (IDN169, Bit 3) für Messtaster 2 so konfiguriert ist, dass der Messtaster die Position an der negativen Flanke des digitalen Eingangs erfasst.

Zur Auswahl der Quelle der Positionsinformation ⇒ IDNP 3018.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	LATCH2N32
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.103 IDN134 Master Steuerwort

Das Steuerwort des Antriebs im MDT wird in IDN134 als Diagnosehilfe abgebildet. Weitere Informationen finden Sie in der sercos[®] Norm und auf S. 20 (MDT-Steuerbit 13-15).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	

Steuerwort, Länge 2 Byte

Bit Nr.	Steuerwort Beschreibung
Bit 15-13	
1 1 1	Verstärker sollte den Sollwertvorgaben folgen
Bit 15 (MSB)	Verstärker Ein/Aus
0	Verstärker Aus
1	Verstärker Ein: Wechsel von 0 -> 1: Verstärker folgt den Sollwerten der Steuerung
Bit 14	Freigabe Verstärker
0	Keine Freigabe: Beim Wechsel von 1 -> 0, das Drehmoment wird sofort abgeschaltet und die Endstufen gesperrt (unabhängig von den Bit 15 und 13).
1	Verstärker Freigabe: Beim Wechsel von 0 -> 1, Freigabe wird im Verstärker verzögert durch die "Wartezeit Freigabe" verzögert.
Bit 13	Verstärker Start/Stopp
0	Verstärker Stopp: Beim Wechsel von 1 -> 0 stoppt der Antrieb unter Berücksichtigung der Beschleunigungs-Grenzwerte und bleibt in der Regelung (nur möglich, wenn Bit 15 und 14 auf 1 gesetzt sind).
1	Verstärker Start: Beim Wechsel von 0 -> 1, a) wird die ursprüngliche Funktion fortgesetzt. Nur bei Geschwindigkeitsregelung muss der Verstärker die Beschleunigungsgrenzwerte verwenden. Bei Lageregelung muss die Steuerung den Lagesollwert dem Lageistwert nachführen, bevor Bit 13 gesetzt wird.
Bit 12	Reserviert
Bit 10	IPOSYNC: Steuereinheit Synchronisationsbit, nicht unterstützt
Bit 11,9, 8	Betriebsart
0 0 0	Hauptbetriebsart (definiert durch Betriebsdaten IDN32).
0 0 1	Nebenbetriebsart 1 (definiert durch Betriebsdaten IDN33)
0 1 0 ... 1 1 1	nicht unterstützt
Bit 7	Echtzeit Steuerbit 2
Bit 6	Echtzeit Steuerbit 1
Bit 5, 4, 3	Datenblockelement
0 0 0	Service Kanal inaktiv, schließe Servicekanal oder breche aktive Übertragung ab.
0 0 1	IDN der Betriebsdaten. Servicekanal ist geschlossen für die vorherige IDN und geöffnet für eine neue IDN
0 1 0	Name der Betriebsdaten
0 1 1	Attribute der Betriebsdaten
1 0 0	Einheit der Betriebsdaten
1 0 1	Minimaler Eingangswert
1 1 0	Maximaler Eingangswert
1 1 1	Betriebsdaten
Bit 2	
0	Übertragung aktiv
1	Letzte Übertragung
Bit 1	R/W (read/write)
0	Lese Service INFO
1	Schreibe Service INFO
Bit 0	MHS
0/1	Service-Transport-Handshake des Masters

3.104 IDN135 Antrieb Statuswort

Das Statuswort des AT-Telegramms wird in IDN135 als Diagnosehilfe abgebildet.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

Statuswort, Länge 2 Byte

Bit Nr.	Statuswort Beschreibung
Bit 15-14	Betriebsbereit
0 0	Verstärker nicht bereit, interne Überprüfung noch nicht erfolgreich abgeschlossen.
0 1	Verstärker bereit zur Leistungszuschaltung
1 0	Verstärker betriebsbereit und Leistungsspannung eingeschaltet, Antrieb ist drehmomentfrei, Endstufe ist gesperrt.
1 1	Verstärker betriebsbereit, "Antrieb Freigabe" ist gesetzt und wirksam, Endstufe aktiv.
Bit 13	Antriebsverriegelung - Fehler in C1D (IDN11)
0	Keine Verriegelung
1	Verstärker wegen Fehler verriegelt
Bit 12	Änderungsbit von C2D (IDN12)
0	Keine Änderung
1	Änderung
Bit 11	Änderungsbit von C3D (IDN13)
0	Keine Änderung
1	Änderung
Bit 10, 9, 8	Aktuelle Betriebsart
0 0 0	Hauptbetriebsart (defined by IDN32)
0 0 1	Nebenbetriebsart 1 (defined by IDN33)
0 1 0...1 1 1	nicht unterstützt
Bit 7	Echtzeit-Statusbit 2 (IDN306)
Bit 6	Echtzeit-Statusbit 1 (IDN304)
Bit 5	Kommando-Änderungsbit
0	Keine Änderung der Kommandoquittierung
1	Änderung der Kommandoquittierung
Bit 4	(Reserviert)
Bit 3	nicht unterstützt
Bit 2	Fehler im Service-Kanal
0	Kein Fehler
1	Fehler im Service-Kanal, Fehlermeldung in der Antriebs-Service-INFO
Bit 1	Busy
0	Schritt beendet, bereit für neuen Schritt
1	Schritt in Bearbeitung, neuer Schritt nicht erlaubt
Bit 0	AHS
0/1	Service-Transport-Handshake des Verstärkers

3.105 IDN136 Beschleunigungsgrenzwert positiv

Dieser Parameter definiert die maximale positive Beschleunigung des Antriebs, wenn sich dieser im Geschwindigkeits- oder Lagereglermodus befindet.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	1	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	IDN138	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	10	ASCII-Kommando:	ACC
Einheit:	IDN160, 161, 162	Version:	

3.106 IDN137 Beschleunigungsgrenzwert negativ

Dieser Parameter definiert die maximale Geschwindigkeitsabnahme (negative Beschleunigung) des Antriebs, wenn sich dieser im Geschwindigkeits- oder Lagereglermodus befindet.

Der Antrieb verwendet alternativ den schnellen Verzögerungsgrenzwert (IDNP3022) unter folgenden Bedingungen: Lagegrenzwerte treten auf, ein Fehler ist aufgetreten oder der Master hat eine aktive Sperre (MDT Steuerwort, Bit 15) angefordert. Der schnelle Verzögerungsgrenzwert (IDNP3022) wird immer unter diesen Bedingungen vom Antrieb verwendet.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	-IDN138	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	-1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	-10	ASCII-Kommando:	DEC
Einheit:	IDN160, 161, 162	Version:	

3.107 IDN138 Beschleunigungsgrenzwert bipolar

Dieser Parameter begrenzt die Beschleunigung symmetrisch zum programmierten Wert in beide Richtungen (ab Firmware 2.26).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{15} - 1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	31400	ASCII-Kommando:	Busp8
Einheit:	IDN160, 161, 162	Version:	

3.108 IDN140 Reglergerätetyp

Die Betriebsdaten des Reglergerätetyps enthalten den Firmennamen und den Gerätetyp des Herstellers. Der Master kann diese IDN evtl. dazu verwenden, um die Textbeschreibung des Regler-Typs zu lesen. Liest man die IDN 140 über den Servicekanal aus, so erhält man z.B. „SR 303“ bei einem SERVOSTAR 303.

Datenlänge:	1-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Text	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	HVER

3.109 IDN141 Motortyp

Der Master kann mit Hilfe dieser IDN den Beschreibungstext für den Motortyp lesen oder schreiben. Mit IDNP 3046 kann der Master den zu verwendenden Motor aus der Motor-datenbank des Antriebs auswählen.

Datenlänge:	1-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Text	Schreibzugriff:	CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	"NN"	ASCII-Kommando:	MNAME

3.110 IDN142 Anwendungsart

Der Master kann dieser IDN zur Speicherung des Beschreibungstextes für die Antriebs-anwendung verwenden.

Datenlänge:	1-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Text	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	"DRIVE0"	ASCII-Kommando:	ALIAS

3.111 IDN143 Interface-Version

Dieser Parameter enthält die Versionsnummer der sercos® Spezifikation. Der Antrieb entspricht dieser Version der Spezifikation.

Datenlänge:	1-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Text	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	"V01.10"	ASCII-Kommando:	

3.112 IDN146 Kommando: NC-geführtes Referenzieren

Wenn der Master das Kommando NC-geführtes Referenzieren absetzt und startet, reagiert der Servoverstärker auf die programmierten oder zugewiesenen Signale (Referenzschalter IDN400, Nullimpuls des Rückführsystems). Mehr Informationen finden Sie in der sercos® Spezifikation.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.113 IDN147 Referenzfahrt-Parameter

INFO

Die Verwendung von IDN147 mit ihren Konfigurationsparametern IDN (41, 42) ist sercos® Standard. Der Servoverstärker interpretiert diese IDN um den ASCII Parameter NREF zu setzen (siehe IDNP3027). Es ist wesentlich einfacher, direkt IDNP3027 zu benutzen anstatt IDN147 (und IDN41 und 42) zu verwenden.

Das Kommando „Antriebsgeführtes Referenzieren“ (IDN148) wird über IDN41, IDN42 und IDN147 konfiguriert. Wenn Kommando IDN148 aktiv ist, ist IDN147 schreibgeschützt (ab Firmware 2.26). Falls der Referenzschalter im Antrieb ausgewertet wird (Bit 1=0 und Bit 2=1), werden nur die Bits 0, 5 und 6 unterstützt.

Alle anderen reservierten Bit müssen wie in der folgenden Tabelle angezeigt gesetzt werden. Unterschiedliche Referenzfahrt-Arten siehe auch IDNP3027.

Wenn die Lageregulung am externen Geber gesetzt ist, muss Bit 3 auf 1 gesetzt werden.

Bit	Beschreibung	Einstellung 0	Einstellung 1
LSB 0	Referenzfahrt-Richtung*	Rechtsdrehung	Linksdrehung
1	nicht unterstützt	Auf 0 setzen	
2	Position Referenzschalter	Master	Antrieb
3	Geberquelle	Motor	extern
4	Auswertung im Antrieb	Referenzschalter+IDN407	nur IDN 407
5	Auswertung Referenzschalter	auswerten	nicht ausgewertet
6	Auswertung Nullimpuls	auswerten	nicht ausgewertet
7	Position nach Referenzfahrt	nach Positionserfassung, beliebig	am Referenzpunkt (IDN52, 54)
8	nicht unterstützt	Auf 0 setzen	
9	Auf Endschalter	auswerten	nicht ausgewertet
10	Anschlag mit Drehmoment	auswerten	nicht ausgewertet
11 - 15	Reserviert	Auf 0 setzen	

* Richtungsdefinition wie bei IDNP3025. IDN55 definiert Drehsinn aus Sicht des sercos® Masters.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0085h	ASCII-Kommando:	

3.114 IDN148 Kommando: Antriebsgeführtes Referenzieren

Der Antrieb schaltet automatisch in die antriebsinterne Lageregelung und wird referenziert. Die Referenzierung wird über „Referenzfahrt-Geschwindigkeit“ (IDN41), „Referenzfahrt-Beschleunigung“ (IDN42) und „Referenzfahrt-Parameter“ (IDN147 oder IDNP3027) konfiguriert.

Eine Referenzfahrt ist unter den folgenden Bedingungen nicht möglich:

- 1) Der Antrieb ist gesperrt (Enable=0V), oder der Master löscht eines der Aktivierungsbit (MDT Bit 13-15) während des antriebsgeführten Referenzierens. Bei gesperrtem Antrieb kann jedoch NREF 0 ausgeführt werden, wenn die Steuerung MDT Bit 13 gesetzt hat.
- 2) Das Kommando „Messtasterzyklus“ (IDN170) ist aktiv.
- 3) Der Referenzschalter befindet sich im Antrieb (IDN147, Bit 2 ist gesetzt) und wird während des Referenzierens ausgewertet (IDN147, Bit 5 ist gelöscht). Außerdem wurde ein konfigurierbarer Eingang nicht als Referenzschaltereingang konfiguriert.
- 4) Ein Fehler ist während des antriebsgeführten Referenzierens aufgetreten.

Der Master sollte das Referenzieren erst abbrechen, wenn er seinen Lagekommando mit dem aktuellen Lagebefehl des Antriebs abgeglichen hat. Der Master kann das antriebsgeführte Referenzieren abbrechen, indem er zunächst den Antrieb mit dem Start-/Stoppsbit (MDT-Steuerbit 13) anhält, seinen Positionssollwert mit dem Antrieb abgleicht und dann das Kommando abbricht.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.115 IDN159 Überwachungsfenster

Das Überwachungsfenster definiert die maximale Lageabweichung. Wenn die absolute Differenz zwischen dem aktiven Lageistwert und dem aktiven Lagesollwert außerhalb des Überwachungsfensters liegt, wird der Fehler F03 „exzessive Regelabweichung“ generiert (IDN11, Bit 11).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{31} - 1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	262144	ASCII-Kommando:	PEMAX
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.116 IDN160 Wichtungsart für Beschleunigungsdaten

Dieser Parameter definiert die Wichtungsoptionen für alle Beschleunigungsdaten. Für die Option „ungewichtet“ werden alle Beschleunigungsdaten in ms gewichtet, um den bipolaren Geschwindigkeitsgrenzwert zu erreichen. Ein neuer Wert wird erst aktiv, wenn dieser Parameter im nichtflüchtigen Speicher gesichert und ein Kalt- oder Warmstart (IDN128) ausgelöst ist.

Bit		Beschreibung
2 - 0	Wichtungsmethode	000 = ungewichtet 001 = reserviert: translatorische Wichtung 010 = rotatorische Wichtung
3	Standardwichtungsart	0 = Vorzugswichtung 1 = Parameterwichtung
4	Einheiten bei translatorischer Bewegung	0 = Meter (m)
4	Einheiten bei rotatorischer Bewegung	0 = Radiant (rad)
5	Zeiteinheit	0 = Sekunde (s)
6	Datenbezug	0 = Motorwelle
15-7	Reserviert	

* Die rotatorische Parameter-Wichtungseinstellung (IDN160 = 000Ah) kann nicht im EEPROM gespeichert werden (siehe IDN161, 162).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	000Ah	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	ACCUNIT

3.117 IDN161 Wichtungsfaktor für Beschleunigungsdaten

Nur bei rotatorischer Parameterwichtung (siehe IDN160).

Dieser Parameter definiert den Wichtungsfaktor für alle Beschleunigungsdaten im Antrieb.

$$\text{LSB Wichtung} = \text{Faktor}(\text{IDN161}) \cdot 10^{\text{Exponent}(\text{IDN162})} \left\{ \begin{array}{l} \text{rad} \\ \text{s}^2 \end{array} \right\}$$

$$\text{Bevorzugte Wichtung (Vorgabe)} = 1 \cdot 10^{-3} \left\{ \begin{array}{l} \text{rad} \\ \text{s}^2 \end{array} \right\}$$

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	

3.118 IDN162 Wichtungsexponent für Beschleunigungsdaten

Nur bei rotatorischer Parameterwichtung (siehe IDN160).

Dieser Parameter definiert den Wichtungsexponent für alle Beschleunigungsdaten im Antrieb.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	-3	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	-3	ASCII-Kommando:	

3.119 IDN169 Messtaster Steuerparameter

Dieser Parameter definiert die Flanke des Eingangssignals, die zu einer Positionserfassung während des Kommandos „Messtasterzyklus“ (IDN170) führt. Jeder Messtaster kann zur Positionserfassung an beiden Signalfanken der Messtaster eingesetzt werden, allerdings müssen die Messtasterflanken mindestens 0,5 Millisekunden auseinander liegen.

In der folgenden Tabelle sind die festen Einstellungen angegeben, wenn nur der digitale Eingang 2 für die gehaltene Funktion verwendet wird. Informationen zu den anderen Einstellungen siehe IDNP3018.

Bit	Beschreibung	Einstellung
LSB 0	Messtaster 1 – Motorpositionserfassung an positiver Flanke	0 = nicht aktiv 1 = aktiv
1	Messtaster 1 – Motorpositionserfassung an negativer Flanke	0 = nicht aktiv 1 = aktiv
2	Messtaster 2 – Erfassung externe Position an positiver Flanke	0 = nicht aktiv 1 = aktiv
3	Messtaster 2 – Erfassung externe Position an negativer Flanke	0 = nicht aktiv 1 = aktiv
4 - 15	Reserviert	Auf 0 setzen

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	15	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.120 IDN170 Kommando: Messtasterzyklus

Im Messtasterzyklus werden die Lagedaten erfasst, wenn sich ein digitaler Eingang ändert. Jeder Messtaster kann mit Hilfe beider Flanken (positive und/oder negative) eine Positionserfassung des digitalen Eingangssignals auslösen, sofern die Flanken mindestens 0,5 Millisekunden auseinander liegen. Der „Messtaster-Steuerparameter“ (IDN169) dient zur Konfiguration der Flanken des digitalen Eingangs, die eine Positionserfassung auslösen. Sobald der Messtasterzyklus vom Master (durch Setzen von IDN170 auf 3) gestartet ist, läuft er so lange, bis entweder der Master den Zyklus abbricht oder ein Messtasterfehler auftritt.

Der Messtasterzyklus ist unter den folgenden Bedingungen nicht möglich:

- 1) Das Kommando „Antriebsgeführtes Referenzieren“ (IDN148) ist aktiv.
- 2) Ein digitaler Eingang wurde nicht als Positionserfassungseingang (IDNP3001) konfiguriert.

Während der Aktivierung des Messtasterzyklus aktiviert der Master den Messtaster-Trigger, indem er das Signal „Messtaster Freigabe“ (IDN405 oder IDN406) setzt. Nach der Aktivierung des Messtaster-Trigger hält die nächste positive und/oder negative Flanke (gemäß Spezifikation in IDN169) die Motorposition an den Messtastereingängen (IDN401 oder IDN402) und veranlasst, dass die entsprechenden Bit für „Messwertstatus“ (IDN179) gesetzt werden.

Alle weiteren Änderungen im Messtastereingang werden ignoriert, bis der Master den Messtaster-Trigger erneut durch Löschen und Setzen des Freigabesignals für den Messtaster aktiviert.

Der Master kann erfasste Positionen über den „Messwert 1+2 positiv“ (IDN130 und IDN132) und „Messwert 1+2 negativ“ (IDN131 und IDN133) lesen.

Der Antrieb unterstützt zwei physische Messtastereingänge, die über IDNP3001 und IDNP3000 oder über die Inbetriebnahmesoftware vorkonfiguriert werden müssen, bevor der Messtasterzyklus starten kann.

Die Konfiguration wird über IDNP3018 gewählt:

Messtaster 1 = Eingang 1, Messtaster 2 = Eingang 2

Es ist möglich, nur einen physischen Messtastereingang (digitaler Eingang 2) mit den beiden logischen Messtastern zu verwenden, die unabhängig betrieben werden. Der logische Messtaster 1 unterstützt dann die Erfassung des Motormesssystems, der logische Messtaster 2 die Erfassung des externen Gebers. Genauigkeit siehe ASCII Referenz.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.121 IDN179 Messwertstatus

Dieser Parameter zeigt an, ob eine Position erfasst und in einer der IDN für „Messwert“ (IDN 130 bis 133) gehalten wird. IDN179 dupliziert die in IDN 409 bis 412 gefundenen Informationen.

Bit	Beschreibung	Einstellung
LSB 0	Messtaster 1 – Messwert 1 positiv erfasst (IDN130)	0 = nicht erfasst, 1 = erfasst
1	Messtaster 1 – Messwert 1 negativ erfasst (IDN131)	0 = nicht erfasst, 1 = erfasst
2	Messtaster 2 – Messwert 2 positiv erfasst (IDN132)	0 = nicht erfasst, 1 = erfasst
3	Messtaster 2 – Messwert 2 negativ erfasst (IDN133)	0 = nicht erfasst, 1 = erfasst
4 - 15	Reserviert	Auf 0 setzen

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.122 IDN181 Hersteller-Zustandsklasse 2 (MC2D)

Dieser Parameter listet die herstellerspezifischen Warnungen für den Antrieb auf. Wird eine Warnung in IDN181 gesetzt oder gelöscht, so wird ebenfalls der herstellerspezifische Betriebszustand in der Zustandsklasse 2 (IDN12 Bit 15) gesetzt. Beim Lesen von IDN181 über den Servicekanal wird Bit 15 von IDN12 auf 0 zurückgesetzt.

Bit	Beschreibung	Einstellung
LSB 0	Spannungsüberwachung SinCos Geber	0 = no warning 1 = warning
1-15	Reserviert	

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.123 IDN182 Hersteller-Zustandsklasse 3 (MC3D)

Dieser Parameter listet die herstellerspezifischen Status für den Antrieb auf. Wird eine Statusbedingung in IDN182 gesetzt oder gelöscht, so wird ebenfalls der herstellerspezifische Betriebszustand in der Zustandsklasse 3 (IDN13 Bit 15) gesetzt. Beim Lesen von IDN182 über den Servicekanal wird Bit 15 von IDN13 auf 0 zurückgesetzt.

Bit	Beschreibung	Einstellung
LSB 0	Hardware enable	0 = keine Meldung 1 = Betriebszustand steht an
1	Warmstart (IDN128)	0 = läuft nicht, 1 = läuft noch
2	Wake&Shake nicht abgeschlossen	
3 - 15	Reserviert	

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.124 IDN185 Länge des konfigurierbaren Datensatzes im AT

Dieser Parameter definiert die maximale Länge (in Byte) des zyklischen Datenfeldes im AT. Der Master kann mit Hilfe dieser IDN festlegen, wie viele IDN im Anwendungstelegramm abgelegt werden können (siehe IDN15).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	24	ASCII-Kommando:	
Einheit:	Byte	Version:	

3.125 IDN186 Länge des konfigurierbaren Datensatzes im MDT

Dieser Parameter definiert die maximale Länge (in Byte) des zyklischen Datenfeldes im MDT. Der Master kann mit Hilfe dieser IDN festlegen, wie viele IDN in einem Anwendungstelegramm abgelegt werden können (siehe IDN15).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	12	ASCII-Kommando:	
Einheit:	Byte	Version:	

3.126 IDN187 IDN-Liste der konfigurierbaren Daten im AT

Dieser Parameter listet alle IDN auf, die als zyklische AT-Daten übertragen werden können. Der Master kann mit Hilfe dieser IDN die IDN festlegen, die in einem Antriebstelegramm abgelegt werden können (siehe IDN15). Die folgenden IDN können als zyklische AT-Daten festgelegt werden.

IDN	Beschreibung	IDN	Beschreibung
11	Zustandsklasse 1	P3012	Differenzwert Messtaster 1
40	Geschwindigkeits-Istwert	P3013	Differenzwert Messtaster 2
51	Lageistwert 1 (Motorgeber)	P3030	Status digitaler Eingang 1
53	Lageistwert 2 (externer Geber)	P3031	Status digitaler Eingang 2
59	Positionsschaltpunkt-Parameter	P3032	Status digitaler Eingang 3
80	Drehmoment-Sollwert Feedback	P3033	Status digitaler Eingang 4
84	Drehmoment-Istwert	P3034	Wert analoger Eingang 1
129	Hersteller-Zustandsklasse 1	P3035	Wert analoger Eingang 2
130	Messwert 1 positiv	P3050	Wert analoger Ausgang 1
131	Messwert 1 negativ	P3051	Wert analoger Ausgang 2
132	Messwert 2 positiv	P3054	DPRVAR 1
133	Messwert 2 negativ		
189	Schleppabstand		
347	Geschwindigkeits-Regelabweichung		

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.127 IDN188 IDN-Liste der konfigurierbaren Daten im MDT

Dieser Parameter listet alle IDN auf, die als zyklische MDT-Daten übertragen werden können. Der Master kann mit Hilfe dieser IDN die IDN festlegen, die in einem Anwendungstelegramm abgelegt werden können (siehe IDN15).

Die folgenden IDN können als zyklische MDT-Daten festgelegt werden.

IDN	Beschreibung	IDN	Beschreibung
36	Geschwindigkeits-Sollwert	P3036	Steuerung/Status digitaler Ausgang 1
47	Lagesollwert	P3037	Steuerung/Status digitaler Ausgang 2
60	Positionsschaltpunkt 1	P3045	Strom Integral Vorladung
62	Positionsschaltpunkt 3	P3050	nur S700: Wert analoger Ausgang 1
64	Positionsschaltpunkt 5	P3051	nur S700: Wert analoger Ausgang 2
66	Positionsschaltpunkt 7	P3053	DPRVAR 9
80	Drehmoment-Sollwert	P3055	externe Geschwindigkeitsvorsteuerung
81	Drehmoment-Sollwert additiv	P3056	externe Beschleunigungsvorsteuerung
92	Drehmoment-Grenzwert bipolar		

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.128 IDN189 Schleppabstand

Dies ist der Abstand zwischen dem Lagesollwert und dem entsprechenden Lageistwert (1 oder 2). Der Antrieb berechnet diesen Wert, indem er den Lageistwert (1 oder 2) vom Lagesollwert subtrahiert.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	PE
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.129 IDN192 IDN-Liste der zu sichernden Betriebsdaten (Backup)

Dieser Parameter erzeugt eine Liste aller IDN, die für den Betrieb des Antriebs wichtig sind. Der Master kann mit Hilfe dieser Liste die Antriebsparameter sichern. Nach einem Austausch des Antriebs können die IDN dieser Liste in den Ersatzantrieb geladen werden. Dabei wird entweder die in IDN288 und IDN289 festgelegte Reihenfolge oder die direkte Reihenfolge dieser IDN verwendet.

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.130 IDN196 Nennstrom Motor

Dieser Parameter legt den Nennstrom des Motors fest. Ist der Nennstrom des Motors niedriger als der Nennstrom des Verstärkers, so wird der Verstärkerstrom automatisch auf den Nennstrom des Motors begrenzt.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0.1 * IDN112	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	2 * IDN112	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	IDN112	ASCII-Kommando:	MICONT*1000
Einheit:	mA	Version:	

3.131 IDN197 : Setze Koordinatensystem

Nach Aktivierung dieses Kommandos ignoriert der Servoverstärker die Lagesollwerte und überträgt stattdessen die programmierten Startkoordinatenwerte in den verstärkerinternen Lageregler. Mehr Informationen finden Sie in der sercos[®] Spezifikation.

3.132 IDN200 Warnschwelle Verstärkertemperatur

Überschreitet die Verstärkertemperatur den Schwellenwert, so setzt der Antrieb das entsprechende Warnbit in IDN 12 (IDN12 C2D Bit 2).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	600	ASCII-Kommando:	
Einheit:	IDN208	Version:	

3.133 IDN201 Warnschwelle Motortemperatur

Überschreitet die Motortemperatur den Schwellenwert, so setzt der Antrieb das entsprechende Warnbit in IDN 12 (IDN12 C2D Bit 3).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	2500	ASCII-Kommando:	
Einheit:	Ohm	Version:	

3.134 IDN203 Abschalttemperatur Verstärker

Überschreitet die Verstärkertemperatur (Kühlkörpertemperatur) den Wert der Verstärker-Abschalttemperatur, so setzt der Antrieb das Fehlerbit für den Übertemperaturfehler des Verstärkers in C1D (IDN11 Bit 1).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	200	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	850	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	800	ASCII-Kommando:	MAXTEMPH * 10
Einheit:	IDN208	Version:	

3.135 IDN205 Abschalttemperatur Kühlungsfehler

Übersteigt die Temperatur im Antriebsgehäuse den Wert für „Kühlungsfehler Abschalttemperatur“, so setzt der Antrieb das Fehlerbit für einen Fehler des Kühlungs-systems in C1D (IDN11 Bit 3).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	100	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	800	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	700	ASCII-Kommando:	MAXTEMPE * 10
Einheit:	IDN208	Version:	

3.136 IDN208 Wichtungsart für Temperaturdaten

Dieser Parameter definiert die Wichtungsoptionen für alle Temperaturdaten.

Bit		Beschreibung
0	Wichtungsmethode	0 = 0.1°C
15-1		

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0000h	ASCII-Kommando:	

3.137 IDN256 Vervielfachung 1

Der Multiplikationsfaktor 1 definiert die antriebsinterne Multiplikation eines Drehgebers für den Positionswert 1 (IDN 51).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	256	ASCII-Kommando:	

3.138 IDN257 Vervielfachung 2

Dieser Parameter definiert die antriebsinterne Multiplikation eines Messsystems als externen Geber für den Lageistwert 2 (IDN53). Wenn die Auflösung des Gebers 2 (IDN117) nicht durch 2 teilbar ist, kann der Antrieb eine zusätzliche Wichtung für IDN53 verwenden.

Schreibt der Master IDN117, so berechnet der Antrieb automatisch die „Vervielfachung 2“ (IDN257) für den externen Geber und bei Bedarf einen zusätzlichen Wichtungsfaktor, um den externen Geber auf die in IDN79 gesetzte Rotations-Lageauflösung zu wichten (siehe IDN53, 79 und 117). Der Antrieb führt außerdem eine automatische Berechnung der Lageregelung mit externem Geber durch.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	256	ASCII-Kommando:	

3.139 IDN262 Kommando: Urladen

Mit diesem Kommando werden die Vorgabeparameter des Herstellers in den flüchtigen Speicher geladen. Die im nichtflüchtigen Speicher gesicherten Parameter bleiben unverändert. Die Vorgabeparameter stellen den problemlosen Betrieb des Antriebs zwar sicher, aber seine Funktion ist nicht unbedingt optimiert.

Mit diesem Kommando wird normalerweise das Startprogramm geändert, und der Antrieb kompiliert das Startprogramm erneut. Außerdem führt er einen Warmstart in der Prüfung des Zustandswechsels in CP4 durch. Dieser Warmstart kann bis zu 3 Minuten dauern. Während des Warmstarts zeigen die drei LEDs an der Vorderseite des Antriebs drei blinkende Punkte. Außerdem wird während des Warmstarts IDN182 Bit 1 gesetzt und danach gelöscht. Alternativ kann die serielle Schnittstelle (Inbetriebnahmesoftware oder Terminalprogramm) zum Speichern aller Werte und zurücksetzen des Antriebs verwendet werden, bevor die Umschaltvorbereitung auf CP4 erfolgt.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	RSTVAR

3.140 IDN264 Kommando: Arbeitsspeicher sichern

Mit diesem Kommando werden alle für den Betrieb des Antriebs notwendigen Daten aus dem aktiven Speicher im nichtflüchtigen Speicher gesichert. IDN192 definiert, welche Daten für den Betrieb des Antriebs erforderlich sind. Zuvor gesicherte Daten werden überschrieben.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SAVE

3.141 IDN265 Sprachauswahl

Definiert die Sprache aller Textmeldungen.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1 = Englisch	ASCII-Kommando:	

3.142 IDN278 Maximaler Verfahrenweg

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0 bzw. Modulowert wenn aktiv	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{31} - 1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SWE2
Einheit:		Version:	

3.143 IDN288 IDN-Liste der programmierbaren Daten in CP2

Dieser Parameter erzeugt eine Liste aller IDN, die vom Master in CP2 geschrieben werden können. Um Probleme mit der Datenabhängigkeit zu vermeiden, werden die IDN in der Reihenfolgen aufgeführt, in welcher der Master sie schreiben sollte. Solche Probleme können zum Beispiel entstehen, wenn der Bereich einer IDN von einer anderen IDN abhängt, die noch nicht geschrieben wurde.

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.144 IDN289 IDN-Liste der programmierbaren Daten in CP3

Dieser Parameter erzeugt eine Liste aller IDN, die vom Master in CP3 geschrieben werden können. Um Probleme mit der Datenabhängigkeit zu vermeiden, werden die IDN in der Reihenfolgen aufgeführt, in welcher der Master sie schreiben sollte. Solche Probleme können zum Beispiel entstehen, wenn der Bereich einer IDN von einer anderen IDN abhängt, die noch nicht geschrieben wurde.

Datenlänge:	2-Byte-Elemente, Tabelle mit var. Länge	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.145 IDN290 Gerätetyp

Notwendige Information für Steuerungen einiger Hersteller.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.146 IDN296 Verstärkung Geschwindigkeitsvorsteuerung

Dieser Parameter definiert einen Multiplikator für die Geschwindigkeits-Vorsteuerung, die aus dem Lageprofil generiert wird. Die Geschwindigkeitsvorsteuerung dient der Reduzierung des geschwindigkeitsabhängigen Schleppabstandes. Die Geschwindigkeitsvorsteuerung wird zum Geschwindigkeitsbefehl addiert, wenn Bit 3 der aktiven, in IDN32 und/oder IDN33 definierten Betriebsart gesetzt und die Lageregelung aktiv ist.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	2000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1000	ASCII-Kommando:	GPFFV
Einheit:	0,1%	Version:	

3.147 IDN298 Abstand Referenzschalter

Der Abstand des Referenzschalters von der „optimalen“ Position nach dem Referenzieren. Die „optimale“ Position entspricht der Hälfte des Abstandes zwischen aufeinander folgenden Markerimpulsen (Codierer) oder Nullpunkten (Drehmelder). Um inkonsistente Referenzierung zu vermeiden, kann mit Hilfe des Referenzschalterabstands sichergestellt werden, dass sich der Referenzschalter in der richtigen Position befindet. Der Abstand des Referenzschalters gilt erst, wenn die Referenzfahrt erfolgreich abgeschlossen ist (IDN403 gesetzt).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	
Einheit:	IDN76, 77, 78, 79, 123	Version:	

3.148 IDN300 Echtzeitsteuerbit 1

Dieser Parameter weist dem Echtzeitsteuerbit 1 (RTC Bit 1, MDT-Steuerwort Bit 6) eine Steuersignal-IDN zu. Zwei RTC-Bit werden im MDT-Steuerwort (Bit 6 und 7) definiert und können vom Master in jedem Kommunikationszyklus aktualisiert werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.149 IDN301 Zuweisung Echtzeitsteuerbit 1

Dieser Parameter weist dem Echtzeitsteuerbit 1 (RTC Bit 1, MDT-Steuerwort Bit 6) eine Steuersignal-IDN zu. Zwei RTC-Bit werden im MDT-Steuerwort (Bit 6 und 7) definiert und können vom Master in jedem Kommunikationszyklus aktualisiert werden.

Die folgenden Regeln gelten für die Zuweisung und Verwendung des RTC-Bit 1:
Nur bestimmte Steuersignal-IDN vom Typ „binär“ können den IDN für die Echtzeitsteuerzuweisung zugeordnet werden. Die Ausnahme ist IDN0, die darauf hinweist, dass das Echtzeitsteuerbit nicht definiert ist. Die folgenden IDN können als zyklische RTC-Signale zugewiesen werden:

IDN	Beschreibung	IDN	Beschreibung
0	leere IDN	P3036	Digitaler Ausgang 1
99	Fehler Löschen Kommando	P3037	Digitaler Ausgang 2
405	Enable Latch 1 (IDNP3039=0)	P3038	Enable Latch 1+2 (IDNP3039=1)
406	Enable Latch 2 (IDNP3039=0)	P3057	Disable CAM 1+2
		P3058	Disable CAM 3+4

Eine neue RTC-Bitzuweisung muss im Antrieb gültig sein, damit das Bit für „Servicekanal belegt“ gelöscht wird. Nachdem dieses Bit vom Antrieb zurückgesetzt ist, kann der Master das RTC-Bit 1 im Mastersteuerwort verarbeiten.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.150 IDN302 Echtzeitsteuerbit 2

Dieser Parameter weist dem Echtzeitsteuerbit 2 (RTC Bit 2, MDT-Steuerwort Bit 7) eine Steuersignal-IDN zu. Zwei RTC-Bit werden im MDT-Steuerwort (Bit 6 und 7) definiert und können vom Master in jedem Kommunikationszyklus aktualisiert werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.151 IDN303 Zuweisung Echtzeitsteuerbit 2

Dieser Parameter weist dem Echtzeitsteuerbit 2 (RTC Bit 2, MDT-Steuerwort Bit 7) eine Steuersignal-IDN zu. Zwei RTC-Bit werden im MDT-Steuerwort (Bit 6 und 7) definiert und können vom Master in jedem Kommunikationszyklus aktualisiert werden. Weiter Informationen siehe IDN301.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.152 IDN304 Echtzeitstatusbit 1

Dies ist der Wert der IDN, die RTS Bit 1 zugewiesen ist (siehe IDN 305).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.153 IDN305 Zuweisung Echtzeitstatusbit 1

Dies ist die IDN eines Echtzeitstatussignals, das in Echtzeitstatusbit 1 (AT-Statuswort Bit 6) erscheint. Zwei Echtzeitstatusbit sind im AT-Statuswort definiert (Bit 6 und 7) und werden vom Antrieb während CP4 kontinuierlich aktualisiert.

Die folgenden Regeln gelten für die Zuweisung und Verwendung eines Echtzeitstatusbit (z.B. für das Schreiben von IDN305 oder 307):

Nur bestimmte Statussignal-IDN vom Typ „binär“ können den IDN für die Echtzeitstatuszuweisung zugeordnet werden. Die Ausnahme ist IDN0, die darauf hinweist, dass das Echtzeitstatusbit nicht definiert ist.

Die folgenden IDN können als zyklische RTS-Signale zugewiesen werden.

IDN	Beschreibung	IDN	Beschreibung
0	Reserviert	403	Status der Lage-Istwerte
334	Meldung Grenzwert Drehmoment überschritten	409	Meldung "Latch 1 positiv erfasst"
335	Meldung Grenzwert Geschwindigkeit überschritten	410	Meldung "Latch 1 negativ erfasst"
336	Meldung "In Position"	411	Meldung "Latch 2 positiv erfasst"
400	Referenzschalter	412	Meldung "Latch 2 negativ erfasst"

Der Master sollte eine vorherige Echtzeitstatuszuweisung nicht mehr auswerten, nachdem er eine Schreibanforderung für Element 7 einer Zuweisungs-IDN für ein Echtzeitstatusbit gesendet hat. Das zuvor zugewiesene Echtzeitstatusbit bleibt gültig, bis das Bit für „Servicekanal belegt“ gesetzt wird.

Der Master sollte mit der Auswertung einer neuen Echtzeitstatusbitzuweisung erst beginnen, wenn das Bit für „Servicekanal belegt“ vom Antrieb zurückgesetzt wurde.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.154 IDN306 Echtzeitstatusbit 2

Dies ist der Wert der IDN, die RTS Bit 2 zugewiesen ist (siehe IDN 307).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.155 IDN307 Zuweisung Echtzeitstatusbit 2

Dies ist die IDN eines Echtzeitstatussignals, das in Echtzeitstatusbit 2 (AT-Statuswort Bit 7) erscheint. Zwei Echtzeitstatusbit sind im AT-Statuswort definiert (Bit 6 und 7) und werden vom Antrieb während CP4 kontinuierlich aktualisiert.

Weiter Informationen siehe IDN305.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	IDN	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.156 IDN311 Status Temperaturwarnung Verstärker

Diese Warnsignal-IDN wird gesetzt (Bit 0 = 1), wenn die Verstärker-Temperatur den in IDN 200 eingestellten Schwellenwert überschreitet.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.157 IDN312 Status Temperaturwarnung Motor

Diese Warnsignal-IDN wird gesetzt (Bit 0 = 1), wenn die Motor-Temperatur den in IDN 201 eingestellten Schwellenwert überschreitet.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.158 IDN323 Zielposition außerhalb Lagegrenzwerte

Diese Warnsignal-IDN wird gesetzt (Bit 0 = 1), wenn sich die Zielposition außerhalb des Verfahrbereichs befindet. Diese IDN wird gesetzt, wenn der Hardware- oder Softwareendschalter aktiv ist. Der Antrieb zeigt diese Bedingung durch die blinkende Warnung „n10“ oder „n07“ (außerhalb des positiven Bereichs) bzw. „n11“ oder „n06“ (außerhalb des negativen Bereichs) an. IDN323 dupliziert das Warnbit von C2D „Zielposition außerhalb des Verfahrbereichs“ (IDN12, Bit 13).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	siehe DRVSTAT

3.159 IDN333 Meldung Drehmoment Tx überschritten

Diese Statussignal-IDN wird gesetzt, wenn der Drehmoment-Istwert (IDN84) größer als die Drehmomentgrenze Tx definiert in IDN126.

Struktur von Bit 0 = 0: $|T| < |Tx|$ 1: $|T| \geq |Tx|$.

Datenlänge:	2 bytes	Speicherbar:	No
Datentyp:	Binary	Schreibzugriff:	Read-only
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	RTS
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.160 IDN334 Meldung Grenzwert Drehmoment überschritten

Diese Statussignal-IDN wird gesetzt, wenn der Drehmoment-Soll-Wert das Drehmoment-Limit in IDN 92 überschreitet. IDN334 dupliziert das Statusbit für C3D (IDN13, Bit 4) und kann über IDN305 oder IDN307 einem RTS-Bit (AT-Statuswort Bit 6 oder 7) zugewiesen werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	RTS
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.161 IDN335 Meldung Grenzwert Geschwindigkeit überschritten

Wird gesetzt, wenn der Geschwindigkeits-Sollwert das Geschwindigkeits-Limit in IDN 91 überschreitet. IDN334 dupliziert das Statusbit für C3D (IDN13, Bit 5) und kann über IDN305 oder IDN307 einem RTS-Bit (AT-Statuswort Bit 6 oder 7) zugewiesen werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	RTS
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.162 IDN336 Meldung „In Position“

Diese Statussignal-IDN wird gesetzt, wenn der Unterschied zwischen dem Lagesollwert und dem Lageistwert in dem durch „Positionsfenster“ (IDN57) definierten Bereich liegt. IDN336 dupliziert das Statusbit „In Position“ für C3D (IDN13, Bit 6) und kann über IDN305 oder IDN307 einem RTS-Bit (AT-Statuswort Bit 6 oder 7) zugewiesen werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	RTS
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	Siehe INPOS, DRVSTAT

3.163 IDN347 Geschwindigkeitsregelabweichung

Über diese IDN ruft der Master die momentane Geschwindigkeitsregelabweichung des Antriebs ab.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	
Einheit:	IDN 44, 45, 46	Version:	

3.164 IDN348 Verstärkungsfaktor der Beschleunigungsvorsteuerung

Falls über P-IDN 3052 die Beschleunigungsvorsteuerung aktiviert ist, dann beeinflusst dieser Wert die Stärke der Vorsteuerung.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	GPFFT

3.165 IDN376 Unterstützte Baud Rate

Bit	Beschreibung	Bit	Beschreibung
0	2 Mbit/s	2	8 Mbit/s
1	4 Mbit/s	3	16 Mbit/s

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	

3.166 IDN380 Zwischenkreisspannung Istwert

Über diese IDN ruft der Master die Zwischenkreisspannung des Antriebs ab.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	900	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	VBUS
Einheit:	Volt	Version:	

3.167 IDN383 Motortemperatur Istwert

Über diese IDN ruft der Master die Motortemperatur ab.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	TEMPM * 10
Einheit:	Ohm	Version:	

3.168 IDN384 Verstärkertemperatur Istwert

Über diese IDN ruft der Master die Verstärkertemperatur (Kühlkörpertemperatur) vom Antrieb ab.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	TEMPH * 10
Einheit:	IDN208	Version:	

3.169 IDN386 Aktives Feedbacksystem für Lageregelung

siehe IDNP 3017

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	EXTPOS

3.170 IDN390 Diagnose Nummer

Hier werden Meldungen aus IDN95 hexadezimal gespiegelt.

0x0000 0001	Antrieb ist nicht in Phase 4	0x0000 0008	F28
0x0000 0003	Antrieb bereit zur Leistungszuschaltung	0x0000 0009	F29 HW-Enable
0x0000 0004	Antrieb disabled	0x0000 000A	IDN11 + IDN29
0x0000 0005	Antrieb enabled	0x0000 000B	Software Endschalter
0x0000 0006	F29 + IDN14	0x0000 000C	Kommando "Parkende Achse" aktiv
0x0000 0007	F05 + F16		

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Hexadezimal	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.171 IDN400 Status Referenzschalter

Diese IDN enthält den Status des Referenzschalters. Der als Referenzschaltereingang verwendete digitale Eingang wird über die IDN für den digitalen Eingangsmodus (IDNP3000, IDNP3001, IDNP3002 oder IDNP3003) zugewiesen. IDN400 eignet sich, um einem RTS-Bit das Referenzschaltersignal zuzuweisen.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	RTS
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	IN1, IN2, IN3, IN4

3.172 IDN401 Status Messtaster 1

Dieser Parameter enthält den Status des Messtastereingangs 1. Der digitale Eingang wird über IDNP3001 zugewiesen. Der Antrieb aktualisiert die IDN „Messtaster 1“ nur, wenn der Messtasterzyklus (IDN170) aktiv und die Freigabe für Messtaster 1 (IDN405) gesetzt ist.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	IN1

3.173 IDN402 Status Messtaster 2

Dieser Parameter enthält den Status des Messtastereingangs 2. Der digitale Eingang wird über IDNP3001 zugewiesen. Der Antrieb aktualisiert die IDN „Messtaster 2“ nur, wenn der Messtasterzyklus (IDN170) aktiv und die Freigabe für Messtaster 2 (IDN406) gesetzt ist.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	IN2

3.174 IDN403 Status Lage-Istwerte

Dieser Parameter wird vom Antrieb beim Umschalten der Lage-Istwerte auf das Nullpunktbezogene Koordinatensystem gesetzt. Das Statusflag wird nach dem Einschalten zurückgesetzt bzw. wenn das Kommando „Antriebsgeführtes Referenzieren“ (IDN148) gestartet wird. IDN403 kann einem RTS-Bit (AT-Statuswort Bit 6 oder 7) über IDN305 oder IDN307 zugewiesen werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.175 IDN405 Freigabe Messtaster 1

Mit diesem Parameter wird der Positionserfassungsmechanismus aktiviert, damit die nächste, gültige Flanke des Messzyklussignals die aktuelle Position in IDN130 oder 131 ablegt. IDN405 kann einem RTC-Bit (MDT-Steuerwort 6 oder 7) über IDN301 oder IDN303 zugewiesen werden. Diese IDN ist schreibgeschützt, solange sie einem RTC-Bit zugewiesen ist, und kann nur über Systemkommunikation auf 0 zurückgesetzt werden. Weitere Informationen siehe IDN170 und IDNP3038.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.176 IDN406 Freigabe Messtaster 2

Mit diesem Parameter wird der Positionserfassungsmechanismus aktiviert, damit die nächste, gültige Flanke des Messzyklussignals die aktuelle Position in IDN132 oder 133 ablegt. IDN406 kann einem RTC-Bit (MDT-Steuerwort 6 oder 7) über IDN301 oder IDN303 zugewiesen werden. Diese IDN ist schreibgeschützt, solange sie einem RTC-Bit zugewiesen ist, und kann nur über Systemkommunikation auf 0 zurückgesetzt werden. Weitere Informationen siehe IDN170 und IDNP3038.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.177 IDN409 Messwert 1 positiv erfasst

Dieser Parameter zeigt an, ob die erfassten Positionsdaten nach der positiven Flanke des Eingangssignals von Messtaster 1 (IDN401) in IDN130 gehalten werden. Die Positionsdaten können nur an der positiven Flanke von Messtaster 1 gehalten werden, wenn der „Messzyklus“ (IDN170) und der „Messtaster-Steuerparameter“ (IDN169) so konfiguriert sind, dass sie die positive Flanke von Messtaster 1 verwenden.

Außerdem muss Messtaster 1 durch Setzen von „Messtaster 1 Freigabe“ (IDN405) aktiviert werden. Nach der Aktivierung erfasst die nächste positive Flanke von Messtaster 1 die aktuelle Position, und „Messwert 1 positiv erfasst“ wird gesetzt, wenn die erfassten Daten in IDN130 zur Verfügung stehen. Sobald der gehaltene Status gesetzt ist, werden an der positiven Flanke von Messtaster 1 keine Lagedaten mehr erfasst, bis der Master Messtaster 1 durch Löschen und Setzen der Freigabe für Messtaster 1 wieder aktiviert. Der Haltestatus wird durch Löschen des Freigabesignals für Messtaster 1 zurückgesetzt.

IDN409 dupliziert die im Messtasterstatus (IDN179, Bit 0) gefundenen Informationen. IDN409 kann einem RTS-Bit (AT-Statuswort Bit 6 oder 7) über IDN305 oder IDN307 zugewiesen werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.178 IDN410 Messwert 1 negativ erfasst

Dieser Parameter zeigt an, ob die erfassten Positionsdaten nach der negativen Flanke des Eingangssignals von Messtaster 1 (IDN401) in IDN131 gehalten werden. Die Positionsdaten können nur an der negativen Flanke von Messtaster 1 gehalten werden, wenn der „Messzyklus“ (IDN170) und der „Messtaster-Steuerparameter“ (IDN169) so konfiguriert sind, dass sie die negative Flanke von Messtaster 1 verwenden.

Außerdem muss Messtaster 1 durch Setzen von „Messtaster 1 Freigabe“ (IDN405) aktiviert werden. Nach der Aktivierung erfasst die nächste negative Flanke von Messtaster 1 die aktuelle Position, und „Messwert 1 negativ erfasst“ wird gesetzt, wenn die erfassten Daten in IDN131 zur Verfügung stehen. Sobald der gehaltene Status gesetzt ist, werden an der negativen Flanke von Messtaster 1 keine Lagedaten mehr erfasst, bis der Master Messtaster 1 durch Löschen und Setzen der Freigabe für Messtaster 1 wieder aktiviert. Der Haltestatus wird durch Löschen des Freigabesignals für Messtaster 1 zurückgesetzt.

IDN410 dupliziert die im Messtasterstatus (IDN179, Bit 1) gefundenen Informationen. IDN410 kann einem RTS-Bit (AT-Statuswort Bit 6 oder 7) über IDN305 oder IDN307 zugewiesen werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.179 IDN411 Messwert 2 positiv erfasst

Dieser Parameter zeigt an, ob die erfassten Positionsdaten nach der positiven Flanke des Eingangssignals von Messtaster 1 (IDN402) in IDN132 gehalten werden. Die Positionsdaten können nur an der positiven Flanke von Messtaster 2 gehalten werden, wenn der „Messzyklus“ (IDN170) und der „Messtaster-Steuerparameter“ (IDN169) so konfiguriert sind, dass sie die positive Flanke von Messtaster 2 verwenden.

Außerdem muss Messtaster 2 durch Setzen von „Messtaster 2 Freigabe“ (IDN406) aktiviert werden. Nach der Aktivierung erfasst die nächste positive Flanke von Messtaster 2 die aktuelle Position und „Messwert 2 positiv erfasst“ wird gesetzt, wenn die erfassten Daten in IDN132 zur Verfügung stehen. Sobald der gehaltene Status gesetzt ist, werden an der positiven Flanke von Messtaster 2 keine Lagedaten mehr erfasst, bis der Master Messtaster 2 durch Löschen und Setzen der Freigabe für Messtaster 2 wieder aktiviert. Der Haltestatus wird durch Löschen des Freigabesignals für Messtaster 2 zurückgesetzt.

IDN411 dupliziert die im Messtasterstatus (IDN179, Bit 2) gefundenen Informationen. IDN411 kann einem RTS-Bit (AT-Statuswort Bit 6 oder 7) über IDN305 oder IDN307 zugewiesen werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.180 IDN412 Messwert 2 negativ erfasst

Dieser Parameter zeigt an, ob die erfassten Positionsdaten nach der negativen Flanke des Eingangssignals von Messtaster 2 (IDN402) in IDN133 gehalten werden. Die Positionsdaten können nur an der negativen Flanke von Messtaster 2 gehalten werden, wenn der „Messzyklus“ (IDN170) und der „Messtaster-Steuerparameter“ (IDN169) so konfiguriert sind, dass sie die negative Flanke von Messtaster 2 verwenden.

Außerdem muss Messtaster 2 durch Setzen von „Messtaster 2 Freigabe“ (IDN406) aktiviert werden. Nach der Aktivierung erfasst die nächste negative Flanke von Messtaster 2 die aktuelle Position und „Messwert 2 negativ erfasst“ wird gesetzt, wenn die erfassten Daten in IDN133 zur Verfügung stehen. Sobald der gehaltene Status gesetzt ist, werden an der negativen Flanke von Messtaster 2 keine Lagedaten mehr erfasst, bis der Master Messtaster 2 durch Löschen und Setzen der Freigabe für Messtaster 2 wieder aktiviert. Der Haltestatus wird durch Löschen des Freigabesignals für Messtaster 2 zurückgesetzt.

IDN412 dupliziert die im Messtasterstatus (IDN179, Bit 3) gefundenen Informationen. IDN412 kann einem RTS-Bit (AT-Statuswort Bit 6 oder 7) über IDN305 oder IDN307 zugewiesen werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.181 IDN447 Kommando : Setze absolute Position

Nach Aktivierung dieses Kommandos ignoriert der Servoverstärker den Lagesollwert und speichert die Abweichung der aktuellen Position vom Nullpunkt.

Mehr Informationen finden Sie in der sercos® Spezifikation.

3.182 IDNP3000..3003 (35 768..35 771) Konfiguration Digital-IN 1...4

Diese Parameter legen die Funktionalität der digitalen Eingänge 1 bis 4 fest. Die digitalen Eingänge können direkt über die IDNP3030 bis IDNP3033 gelesen werden.

Die konfigurierbaren Funktionen hängen vom verwendeten Verstärker ab und sind in der ASCII Objekt Referenz beschrieben.

Ein neuer Eingangsmodus wird erst aktiv, wenn dieser Parameter im nichtflüchtigen Speicher gesichert und ein Kalt- oder Warmstart (IDN128) ausgelöst ist.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	InxMODE (x = 1, 2, 3, 4).

3.183 IDNP3004 (35 772) Konfiguration Positionsschalter

Dieser Parameter erweitert die Funktionalität der „Positionsschaltpunkte“ (IDN 60 bis 63). Eine neue Schalterkonfiguration wird erst aktiv, wenn dieser Parameter im nichtflüchtigen Speicher gesichert und ein Kalt- oder Warmstart (IDN128) ausgelöst ist. Die Softwareendschalter sind immer aktiv, wenn bei IDN 76 lineare Wichtung ohne Modulo angewählt wurde.

Bit	Beschreibung	Einstellung
LSB 0	Software Endschalter 1 aktiv (kleinerer Positionswert)	0 = Endschalter abgeschaltet 1 = Endschalter aktiv
1	Software Endschalter 2 aktiv (größerer Positionswert)	0 = Endschalter abgeschaltet 1 = Endschalter aktiv

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	65535	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SWCNFG

3.184 IDNP3005/3006 (35 773 / 35 774) Konfiguration Digital-Out 1...2

Dieser Parameter legt die Funktionalität der digitalen Ausgänge fest. Die digitalen Ausgänge 1 und 2 können über IDNP3036 and IDNP3037 gelesen werden. Die konfigurierbaren Funktionen hängen vom verwendeten Verstärker ab und sind in der ASCII Objekt Referenz beschrieben.

Ein neuer digitaler Ausgangsmodus wird erst aktiv, wenn dieser Parameter im nichtflüchtigen Speicher gesichert und ein Kalt- oder Warmstart (IDN128) ausgelöst ist.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	O1MODE, O2MODE

3.185 IDNP3007/3008 (35 775 / 35 776) Trigger Digital-Out

Dieser Parameter setzt einen Hilfe- oder Triggerwert zur Funktionalität der digitalen Ausgänge (siehe P3005 und P3006).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	OxTRIG

3.186 IDNP3009 (35 777) Motorbremse freigeben

Wenn der Antrieb nicht enabled ist und EXTBRAKE auf 1 gesetzt ist, kann man die Bremse freigeben.

Wenn der die Bremse über die Endstufenfreigabe gelüftet wurde, ist es nicht möglich diese über IDNP3009 einfallen zu lassen.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.187 IDNP3010 (35 778) Feedbacktyp

Legt den Feedbacktyp des Motors fest. Ein neuer Feedbacktyp wird erst aktiv, wenn dieser Parameter im nichtflüchtigen Speicher gesichert und ein Kalt- oder Warmstart (IDN128) ausgelöst ist.

Modus	Funktion
0	Resolver
1	SinCos 5V (MPHASE aus EEPROM)
2	HIPERFACE® mit Nullimpuls
3	Sinus-/Kosinus-Encoder 12V (MPHASE aus EEPROM)
4	EnDat (Heidenhain)
5	Sinus-/Kosinus-Encoder + Hall 5V
6	Sinus-/Kosinus-Encoder + Hall 12V
7	Sinus-/Kosinus-Encoder + W&S 5V
8	Sinus-/Kosinus-Encoder + W&S 12V
9	SSI
10	Ohne Feedbackgerät (ohne Sensor)
11	Nur Hallelemente 5V
12	RS422-Feedbackgerät mit Hallelementen
13	ROD (MPHASE aus EEPROM)
14	ROD mit Hall 24V
15	ROD mit Hall 5V
16	ROD W&S 24V
17	ROD W&S 5V
18	ROD mit Hall 5V
19	ROD W&S 5V

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	FCTYPE

3.188

IDNP3011 (35 779) Konfiguration Encoder-Emulation

Legt das Signalformat für die Encoder-Emulation an Stecker X5 fest. Ein neuer Emulationsmodus wird erst aktiv, wenn dieser Parameter im nichtflüchtigen Speicher gesichert und ein Kalt- oder Warmstart (IDN128) ausgelöst ist.

Modus	Funktion	Kommentare
0	Eingang	Das Interface wird als Eingang verwendet.
1	Digitaler Encoder (ROD)	Inkrementale Encoder-Emulation: Inkremental-Encoder-kompatible Impulse (max. 250 kHz) werden als zwei Signale (A und B) mit einer elektrischen Phasendifferenz (Phasenverschiebung) von 90° übertragen. Ein Nullimpuls wird ebenfalls gesendet. Wird ein Encoder mit einer Wechselrichterspurspur eingesetzt, so ist der Nullimpuls gesperrt, bis der Nullimpuls vom Encoder ausgewertet ist.
2	SSI	Synchron-serielles Interface (SSI) für die Encoder-Emulation. Im Encoder-Format des Standard-SSI werden 24 Bit übertragen. Die oberen 12 Bit sind auf Null festgelegt, die unteren 12 Bit enthalten Positionsinformationen. Für Feedbacksysteme mit „n“-poligen Resolvoren bezieht sich die übertragene Position auf die Position in 2/N-Umdrehungen des Motors. Bei Verwendung eines Encoders mit Wechselrichterspurspur als Feedback werden die oberen 12 Bit auf 1 (ungültige Daten) gesetzt, bis eine Referenzfahrt durchgeführt wird.
3	ROD-Emulation	Inkrementale Encoder-Emulation mit Interpolation

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	3	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	ENCMODE

3.189 IDNP3015 (35 783) Auswirkung des Hardwareendschalters

Dieser Parameter definiert die Wirkung des Hardwareendschalters, wenn die entsprechenden digitalen Eingänge (IDNP3002 und/oder P3003) auf die Funktion "Hardwareendschalter" gesetzt sind.

Wenn IDNP3015 auf 0 gesetzt ist, erfolgt bei Aktivierung eine Warnung.

Wenn IDNP3015 auf 1 gesetzt ist, erfolgt ein Fehler, der Antrieb bremst ab und setzt Fehlerbit 15 in IDN11 und Bit 2 in IDN129.

Nach dem Befehl „Reset Zustandsklasse 1“ (IDN99) kann der Antrieb wieder freigegeben werden und kehrt in den gültigen Bereich zurück. Während des antriebsgeführten Referenzierens (IDN148) kann der Hardwareendschalter auf normale Weise verwendet werden (siehe IDNP3027).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SERCSET (Bit 0)

3.190 IDNP3016 (35 784) Wirkung Reset-Befehl: Kaltstart verhindern

Dieser Parameter definiert die Wirkung des Befehls „Reset Zustandsklasse 1“ (IDN99) für Fehler, die einen Kaltstart erforderlich machen. Ist diese IDN gesetzt, so werden Fehler, die einen Kaltstart erfordern, nicht gelöscht. Der Reset-Befehl wird mit der Servicekanal-Meldung „Befehlsausführung nicht möglich“ abgebrochen (siehe IDN11, 99 und 129).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SERCSET (Bit 1)

3.191 IDNP3017 (35 785) Lagegeberart

Das Kommando EXTPOS bestimmt die Feedback-Quelle für den internen Lageregler. Bei den meisten Applikationen wird die Positionsinformation für die Kommutierung und für die Lageregelung aus einer Quelle benutzt. Diese Quelle wird mit dem Parameter FBTYPE festgelegt und kann entweder ein Resolver, ein Endat/Hiperface-Geber, oder ein anderer Geber sein.

In bestimmten Applikationen kann es sinnvoll sein, die Positionsinformation für die Kommutierung und Lageregelung aus unterschiedlichen Feedback-Quellen zu benutzen. In diesen Applikationen bestimmt der Parameter FBTYPE die Quelle für die Kommutierung.

Mit EXTPOS wird die Quelle für die Lageregelung festgelegt. Bei EXTPOS = 0 wird der Motorgeber, definiert mit dem Kommando FBTYPE, verwendet. Bei EXTPOS > 0 wird ein externer Geber zur Lageregelung verwendet.

Detaillierte Informationen finden Sie in der ASCII Referenz (EXTPOS).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	-9	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	+9	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	EXTPOS

3.192 IDNP3018 (35 786) Konfiguration der Messtaster-Positionserfassung

Die Konfigurationsvariable EXTLATCH definiert die Quelle der Positionsinformation bei Verwendung der Latch-Funktionen.

Bei der Einstellung IN1MODE=26 bzw. IN2MODE=26 kann der digitale Eingang 1 bzw. 2 als Latch-Eingang benutzt werden. Eine steigende/fallende Flanke auf diesem Eingang bewirkt das Abspeichern der internen Position in einem Latch-Register. Die Quelle der Positionsinformation hängt von den Einstellungen der Variablen IN1MODE, IN2MODE und EXTLATCH ab.

Falls beide Eingänge (Input 1 und Input 2) für die Latch-Funktion konfiguriert wurden, so können mit Hilfe der Variable EXTLATCH die Positionsquellen für die einzelnen Latch-Eingänge definiert werden: EXTLATCH=1 -> INPUT2 wird als Latch-Eingang benutzt, EXTLATCH=2 beide Eingänge werden benutzt.

Falls nur der digitale Eingang 2 für die Latch-Funktion konfiguriert wurde (IN2MODE=26), so hat die Variable EXTLATCH keine Funktion. Mit einer Flanke auf dem digitalen Eingang 2 wird sowohl die Position des Motor-Gebers (Resolver/EnDAT/Hiperface) (Probe 1) als auch des externen Gebers abgespeichert (Probe 2).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	2	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	EXTLATCH

3.193 IDNP3021 (35 789) Überdrehzahl

Dieser Parameter definiert den maximalen Grenzwert für die Motordrehzahl. Wird dieser Grenzwert überschritten, so tritt ein Überdrehzahlfehler (IDN129, Bit 9) auf.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1.2 * IDN113	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	36 000 000	ASCII-Kommando:	ähnlich VOSPD
Einheit:	0.0001 U/min	Version:	

3.194 IDNP3022 (35 790) Nothalterampe

Der Antrieb verwendet die schnelle Verzögerungsrate während einer aktiven Sperre (MDT-Steuerbit 15, ein Fehler oder eine Grenzwertüberschreitung).

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	1	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	32767	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	10	ASCII-Kommando:	DECSTOP
Einheit:	IDN160, 161, 162	Version:	

3.195 IDNP3023 (35 791) Drehzahlregler 2. Filterzeitkonstante

Mit ARLP2 kann ein zweiter Filter im Drehzahlregelkreis eingestellt werden. Bei diesem Filter handelt es sich um einen einfachen Tiefpassfilter erster Ordnung. Mit dem Parameter ARLP2 wird direkt die Frequenz des Tiefpassfilters angegeben. Bei der Grundeinstellung ARLP2 = 0 ist dieses zweite Filter abgeschaltet.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1500	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	ARLP2

3.196 IDNP3025 (35 793) DIR Kommando

DIR ist eine 16-Bit Variable, bei der die einzelnen Bits die Zählrichtung unterschiedlicher Rückföhrereinheiten festlegen.

Wert	Beschreibung
0	Zählrichtung für FBTYPE (1=positiv)
1	
2	Zählrichtung für EXTPOS (=1 positiv)
3	
4	Zählrichtung für GEARMODE (=1 positiv)
5	
6	invertierte Kommutierung

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	64	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	21	ASCII-Kommando:	

3.197 IDNP3026 (35 794) Datenprüfsumme des nichtflüchtigen Speichers

Dieser Parameter bezeichnet eine Prüfsumme der im nichtflüchtigen Speicher gesicherten Daten. Die Prüfsumme wird aktualisiert, wenn das Kommando „Arbeitsspeicher sichern“ (IDN264) erfolgreich ausgeführt wurde. Die Prüfsumme wird über einen CRC Algorithmus berechnet.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Fest
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.198

IDNP3027 (35 795) Hersteller-Referenzfahrtart

Dieser Parameter bietet eine Auswahl der herstellerspezifischen Referenzierungsmöglichkeiten. Wenn Kommando IDN148 aktiv ist, ist IDN147 schreibgeschützt (ab Firmware 2.26).

Nach einem Reset enthält diese IDN den gespeicherten seriellen Befehl NREF. Diese IDNP oder IDN147 muss über den Servicekanal geschrieben werden, damit der Referenzfahrtmodus für antriebesgeführtes Referenzieren (IDN148) geändert werden kann. Während oder nach dem Referenzieren mit sercos® enthält der Parameter NREF den Wert dieser IDN. Mit dem nachfolgenden Befehl SAVE kann dieser Wert dauerhaft gespeichert werden.

Die IDNP 3027 wird mit dem ASCII Kommando NREF gesetzt.

Modus	Funktion
0	Referenzpunkt auf die aktuelle Position setzen
1	Zum Referenzschalter mit Nullpunkterkennung verfahren
2	Zum Hardwareendschalter mit Nullpunkterkennung bewegen
3	Zum Referenzschalter ohne Nullpunkterkennung bewegen
4	Zum Hardwareendschalter ohne Nullpunkterkennung bewegen
5	Zum nächsten Nullpunkt der Gebereinheit bewegen
6	Referenz an der aktuellen Position ohne Verlust der Zielposition setzen
7	Zum Hardwareanschlag mit Nullpunkterkennung bewegen
8	Zur absoluten SSI-Position bewegen
9	Zum Hardwareanschlag ohne Nullpunkterkennung bewegen

INFO

Hardwareendschalter müssen vorhanden und angeschlossen sein. Die entsprechenden Funktionen der Endschalter müssen aktiviert sein, d.h. der digitale Eingang 3 muss auf PSTOP (IDNP3002, Modus 2) und/oder der digitale Eingang 4 muss auf NSTOP (IDNP3003, Modus 3) gesetzt sein.

Referenzierung Hardwareanschlag (Modus 7) ohne Hardwareendschalter

In dieser Referenzierungsart wird der Hardwareanschlag anstelle eines separaten Referenzschalter oder Hardwareendschalter verwendet. Zur Begrenzung des Drehmoments, das auf den Hardwareanschlag einwirkt, ist der maximale Stromgrenzwert (Drehmoment) über IDN92 einzustellen. Der Hardwareanschlag muss fest sein. Wenn eine Bewegung in Richtung mechanischer Anschlag nicht mehr möglich ist, wird der Schleppabstand auf bis zu 150% des eingestellten max. Schleppfehlers vergrößert und löst dann eine Rückbewegung zum ersten Nullpunkt aus.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	9	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1	ASCII-Kommando:	NREF
Einheit:		Version:	

Weitere IDN, die bei der Referenzfahrt verwendet werden, sind:

IDN 41 Referenzfahrt-Geschwindigkeit, IDN 42 Referenzfahrt- Beschleunigung
IDN147 Referenzfahrt- Richtung

3.199 IDNP3028 (35 796) Reihenfolge Endstufenfreigabe

Mit dieser IDN kann die Reihenfolge der Software- und Hardware-Freigaben festgelegt werden. Als Vorgabe muss die Hardwarefreigabe für sercos® vor dem Setzen der Softwarefreigabe (Reihenfolge Hardwarefreigabe = 0) gesetzt werden, da sonst Fehler 29 (Bit 11 in IDN129) ausgegeben wird.

Damit die Softwarefreigabe vor der Hardwarefreigabe erfolgt, muss diese IDN auf 1 gesetzt werden (Reihenfolge Hardwarefreigabe = 1).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SERCSET Bit 2

3.200 IDNP3030..3033 (35 798..35 801) Status digitale Eingänge 1...4

Dieser Parameter gibt den Status eines digitalen Eingangs (Stecker X3) im niederwertigsten Bit der IDN wieder.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:		Hochlaufprüfung:	
Maximum:		Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	IN1, IN2, IN3, IN4

3.201 IDNP3034/3035 (35 802/35 803) Wert analoge Eingänge 1...2

Dieser Parameter gibt die Differentialspannung an einem analogen Eingang wieder. Diese Spannung kann zwischen +10 V und -10 V liegen. Die analogen Eingänge befinden sich auf Stecker X3.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	-10 000	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	10 000	Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	ANIN1, ANIN2
Einheit:	mV	Version:	

3.202 IDNP3036/3037 (35 804/35 805) Status digitale Ausgänge 1...2

Der Master kann den Status eines digitalen Ausgangs im niederwertigsten Bit der entsprechenden Steuer-/Status-IDN für den digitalen Ausgang setzen und lesen.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	O1, O2

3.203 IDNP3038 (35 806) Freigabe Messtaster 1...2

Mit diesem Parameter wird der Positionserfassungsmechanismus für Messtaster 1 und 2 aktiviert, sodass die nächste gültige Messsignalflanke die aktuelle Position in IDN130/132 oder 131/133 ablegt.

IDNP3038 kann nur verwendet werden, wenn IDNP3039 vom Master auf 1 gesetzt wird. IDNP3038 kann einem RTC-Bit (MDT-Steuerwort Bit 6 oder 7) über IDN302 oder IDN303 zugewiesen werden.

Diese IDN ist schreibgeschützt, während sie einem RTC-Bit zugewiesen ist.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	

3.204 IDNP3039 (35 807) Steuerparameter Messtaster 1...2

Mit Hilfe dieser IDN kann der Master die IDN für die Freigabe der Messtaster konfigurieren.

IDNP3039=0, der Master kann die Messtaster mit IDN405 und 406 freigeben.

IDNP3039=1 hat, Master kann beide Messtaster gleichzeitig mit IDNP3038 aktivieren.

Regeln für die Zuweisung und Verwendung dieser IDN:

Diese IDN kann nicht auf 0 gesetzt werden

- wenn IDNP3038 über IDN301 oder 303 tatsächlich einem Echtzeitsteuerbit zugewiesen ist
- wenn IDNP3038 tatsächlich auf 1 gesetzt ist.

Diese IDN kann nicht auf 1 gesetzt werden

- wenn IDN405 oder 406 über IDN301 oder 303 tatsächlich einem Echtzeitsteuerbit zugewiesen ist
- wenn IDN405 oder 406 tatsächlich auf 1 gesetzt ist.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.205 IDNP3040 (35 808) quadratische Interpolationsmethode

Arbeitet nur im 500µs Zyklus bei sercos® Lageregelung und nicht eingestellter Modulo Wichtung.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	SERCSET Bit 20

3.206 IDNP3041 (35 809) Parameter Positionsschalter ein/aus

Damit die vollständige Funktion für den Positionsschaltpunkt-Parameter (IDN59) verwendet werden kann, muss diese IDN auf 1 gesetzt werden. Wenn sie gewählt ist, kann sie die Duplizierung von IDN59 auf einen digitalen Ausgang verwenden.

Mit dem Wert 0 wird die Positionsschaltfunktion vollständig deaktiviert (siehe IDN59, P3042, 3043 und P3044). Ein neuer Wert wird erst aktiv, wenn dieser Parameter im nicht-flüchtigen Speicher gesichert und ein Kalt- oder Warmstart (IDN128) ausgelöst ist (siehe IDN59, P3042, 3043, P3044).

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	WPOS

3.207 IDNP3042 (35 810) Parameter Positionsschalter akt./deakt.

Mit dieser IDN kann die Prüfung jedes Positionsschaltpunkts für den Positionsschaltpunkt-Parameter (IDN59) aktiviert oder deaktiviert werden (siehe IDN59, P3041, 3043 und P3044).

Bit	Beschreibung	Einstellung
LSB 0	Positionsschaltpunkt 1 (IDN60)	0 = deaktivieren, 1 = Positionsschaltpunkt-Parameter aktivieren
1	Positionsschaltpunkt 2 (IDN61)	
2	Positionsschaltpunkt 3 (IDN62)	
3	Positionsschaltpunkt 4 (IDN63)	
4	Positionsschaltpunkt 5 (IDN64)	
5	Positionsschaltpunkt 6 (IDN65)	
6	Positionsschaltpunkt 7 (IDN66)	
7	Positionsschaltpunkt 8 (IDN67)	
8 - 15		Reserviert

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0x0000h	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0x00FFh	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	WPOSE

3.208


IDNP3043 (35 811) Parameter Positionsschalter-Polarität

Mit dieser IDN kann die Polarität für jeden Positionsschalter auf das entsprechenden Flag-Bit (IDN59) oder den digitalen Ausgang gesetzt werden (siehe IDN59, P3041, 3042 und P3044).

Bit	Beschreibung	Einstellung
LSB 0	Positionsschaltpunkt 1 (IDN60)	0 = Das Flag wird auf „1“ gesetzt, falls der Lageistwert größer oder gleich dem Positionsschaltwert ist. 1 = Das Flag-Bit auf „0“ gesetzt, falls der Lageistwert kleiner ist als der Positionsschaltwert.
1	Positionsschaltpunkt 2 (IDN61)	
2	Positionsschaltpunkt 3 (IDN62)	
3	Positionsschaltpunkt 4 (IDN63)	
4	Positionsschaltpunkt 5 (IDN64)	
5	Positionsschaltpunkt 6 (IDN65)	
6	Positionsschaltpunkt 7 (IDN66)	
7	Positionsschaltpunkt 8 (IDN67)	
8 - 15		Reserviert

Es kann eine Nockenfunktion mit negativer oder positiver Polarität implementiert werden.

Anwendungsbeispiel: Negative Nockenfunktion



IDN60 = 2/8 Umdrehungen

IDNP3041 = 0001_{hex}

IDNP3042 = 0003_{hex}

IDN61 = 3/8 Umdrehungen


IDNP3043 = 0002_{hex}

IDNP3044 = 0

IDNP3005 = 41

IDNP3007 = 0003_{hex}

Anwendungsbeispiel: Positive Nockenfunktion



IDN60 = 2/8 Umdrehungen

IDNP3041 = 0001_{hex}

IDNP3042 = 0003_{hex}

IDN61 = 3/8 Umdrehungen

IDNP3043 = 0001_{hex}

IDNP3044 = 0

IDNP3005 = 40

IDNP3007 = 0003_{hex}

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0x0000h	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0x00FFh	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	WPOSP

3.209 IDNP3044 (35 812) Parameter Positionsschalterttyp

Mit dieser IDN kann der Typ für jeden Positionsschaltparameter auf das entsprechenden Flag-Bit (IDN59) oder den digitalen Ausgang gesetzt werden (siehe IDN59, P3041, 3042 und P3043).

Bit	Beschreibung	Einstellung	
LSB 0	Positionsschaltpunkt 1 (IDN60)	0 = Die Positionsprüfung läuft ständig. 1 = Das Positionsflag wird einmal geprüft. Das entsprechende Bit in IDN59 wird gesetzt und gehalten, und das entsprechende Freigabebit in P3042 wird zurückgesetzt.	
1	Positionsschaltpunkt 2 (IDN61)		
2	Positionsschaltpunkt 3 (IDN62)		
3	Positionsschaltpunkt 4 (IDN63)		
4	Positionsschaltpunkt 5 (IDN64)		
5	Positionsschaltpunkt 6 (IDN65)		
6	Positionsschaltpunkt 7 (IDN66)		
7	Positionsschaltpunkt 8 (IDN67)		
8 - 15		Reserviert	
Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0x0000h	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0x00FFh	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	WPOSX

3.210 IDNP3045 (35 813) Integralstromkomponente setzen

Mit diesem Parameter wird die Integralkomponente des Stromreglers geladen. Dies ist eventuell beim Umschalten in die momentengesteuerte Betriebsart unter Last erforderlich, um einen ruckfreien Wechsel zu gewährleisten.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	-1640	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1640	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.211 IDNP3046 (35 814) Motornummer

Mit dem Befehl „MNUMBER nr“ wird ein Motordatensatz mit der Nummer „nr“ aus der Motordatenbank geladen. Wird MNUMBER 0 eingegeben, so wird kein Datensatz geladen, sondern die Variable MNUMBER einfach auf 0 gesetzt. Diese Einstellung weist auf einen kundenspezifischen Motordatensatz hin.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	2 ¹⁵ - 1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	MNUMBER

3.212 IDNP3047 (35 815) Konfiguration von digitalen Nocken

Diese IDN aktiviert das digitale Camming mit Geschwindigkeitsabhängiger Korrektur.

Die Variablen P1...P16 enthalten die Positionswerte für die Positionsschwellen 1...16. Die Normierung der Position hängt von den Einstellungen PGEARI, PGEARO und PRBASE ab. (Siehe auch IDN 60+61)

P1 wird in IDN 60 festgelegt und in IDN 61 wird die Länge angegeben.

P2 = IDN 60+ IDN 61

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.213 IDNP3048/3049 (35 816/35 817) Korrekturwerte für digitale Nocken 1...2 und 3...4

Korrekturfaktoren in ms für das digitale CAM. Die Wegkorrektur wird in Bezug auf die aktuelle Geschwindigkeit berechnet. Siehe auch IDN P3047.

Korrektur = aktuelle Geschwindigkeit * Zeit

P1 = IDN60 - Korrektur

P2 = IDN60 + IDN61 – Korrektur

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	215 - 1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.214 IDNP3050/3051 (35 818/35 819) Wert analoge Ausgänge 1...2

Nur S700. Die analogen Ausgänge (bei installierter Optionskarte "Posl/O-Monitor" des Antriebs können mit diesen IDN gelesen werden. Die Konfiguration der analogen Ausgänge kann mit Hilfe der Inbetriebnahmesoftware vorgenommen werden.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	-10 000	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	10 000	Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	MONITOR1,MONITOR2
Einheit:	mV	Version:	

3.215 IDNP3052 (35 820) Schalter für Beschleunigungsvorsteuerung

Wenn der Wert 1 eingestellt ist, wird auch IDN 348 (ASCII = GPFFT) benutzt. Der Verstärker berechnet aus dem Positionssollwert selbständig den Beschleunigungs-Vorsteuerwert.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.216 IDNP3053 (35 821) Zyklischer Sollwert

Eine freie Variable, die zu diversen Kommunikationszwecken, z.B. mit der internen SPS, eingesetzt werden kann.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	231 – 1	Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	DPRVAR9

3.217 IDNP3054 (35 822) Zyklischer Istwert

Eine freie Variable, die zu diversen Kommunikationszwecken, z.B. mit der internen SPS, eingesetzt werden kann.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	231 - 1	Zykl. Transfer:	AT
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	DPRVAR1

3.218 IDNP3055 (35 823) Zyklischer Wert der externen Geschwindigkeits-Vorsteuerung

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	231 - 1	Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.219 IDNP3056 (35 824) Zyklischer Wert der externen Beschleunigungs-Vorsteuerung

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	231 - 1	Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.220 IDNP3057 (35 825) Aus-Schalter für digitale Nocken 1...2

Die Nocken sind beim Wert 0 aktiv und beim Wert 1 inaktiv (siehe auch IDNP 3047 und IDNP 3048/3049).

Datenlänge:	2	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.221 IDNP3058 (35 826) Aus-Schalter für digitale Nocken 3...4

Die Nocken sind beim Wert 0 aktiv und beim Wert 1 inaktiv (siehe auch IDNP 3047/3048/3049).

Datenlänge:	2	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.222 IDNP3059 (35 827) Schalter für externe Vorsteuerungen

Mögliche Einstellungen sind:

0 = interne Werte (falls aktiviert)

1 = zyklische externe Werte (werden auf 250µs linear interpoliert)

Die Zykluszeit muss auf 500µs eingestellt sein.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{15} - 1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.223 IDNP3060 (35 828) Zähler für RDIST - Empfangsstörungen

Der Zähler wird bei Empfangsstörungen durch Interrupts des sercos® ASIC inkrementiert.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	2^{32}	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.224 IDNP3061 (35 829) Unskalierte interne Position

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	Dezimal mit Vorzeichen	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	$2^{32} - 1$	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	

3.225 IDNP3070 (35 838) Hochpassdämpfung des Drehzahlfilters

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	10	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	ARHPD

3.226 IDNP3071 (35 839) Hochpass-Frequenz des Drehzahlfilters

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	80	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	4000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	1000	ASCII-Kommando:	ARHPF

3.227 IDNP3072 (35 840) Tiefpassdämpfung des Drehzahlfilters

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	10	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	0	ASCII-Kommando:	ARLPD

3.228 IDNP3073 (35 841) Tiefpass-Frequenz des Drehzahlfilters

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	Dezimal ohne Vorzeichen	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	4000	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:	160	ASCII-Kommando:	ARLPF

3.229 IDNP3074 (35 842) Virtuelle Eingänge

Äquivalent zu den nicht durch Hardware wie I/O-Karte belegten digitalen Eingängen.

Datenlänge:	4 Byte	Speicherbar:	Ja
Datentyp:	binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0x0000FFFF	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	INx

3.230 IDNP3075 (35 843) I/O Sammelvariable

Bit	Beschreibung	Bit	Beschreibung
0	Digitaler Eingang 1 (IDNP 3030)	6	Enable
1	Digitaler Eingang 2 (IDNP 3031)	7	AS-Enable
2	Digitaler Eingang 3 (IDNP 3032)	8	Probe 1 positiv Status (IDN 179)
3	Digitaler Eingang 4 (IDNP 3033)	9	Probe 1 negativ Status (IDN 179)
4	Digitaler Ausgang 1 (IDNP 3036)	10	Probe 2 positiv Status (IDN 179)
5	Digitaler Ausgang 2 (IDNP 3037)	11	Probe 2 negativ Status (IDN 179)

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	binär	Schreibzugriff:	Schreibgeschützt
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	0x0FFF	Zykl. Transfer:	
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

3.231 IDNP3076 (35 844) Latch reaktivieren

Durch Toggeln wird das Latchen (IDN 170) reaktiviert.

Datenlänge:	2 Byte	Speicherbar:	Nein
Datentyp:	binär	Schreibzugriff:	CP2, CP3, CP4
Minimum:	0	Hochlaufprüfung:	
Maximum:	1	Zykl. Transfer:	MDT
Vorgabe:		ASCII-Kommando:	

4 Anhang

4.1 ASCII Referenzliste

ASCII	IDN	Beschreibung
ACC	IDN 136	Beschleunigungsgrenzwert positiv
ACCR	IDN 42	Referenzfahrt-Beschleunigung
ACCUNIT	IDN 160	Wichtungsart für Beschleunigungsdaten
ACCUNIT	IDN 161	Wichtungsfaktor für Beschleunigungsdaten
ACCUNIT	IDN 162	Wichtungsexponent für Beschleunigungsdaten
ADDR	IDN 96	Slavekennung
ALIAS	IDN 142	Anwendungsart
ANIN1 / 2	IDNP 3034 ...3035	(35 802/803) Wert analoger Eingang 1...2
DEC	IDN 137	Beschleunigungsgrenzwert negativ
DECR	IDN 42	Referenzfahrt-Bremsbeschleunigung
DECSTOP	IDNP 3022	(35 790) Nothaltrampe
DICONT	IDN 112	Nennstrom Verstärker
DIPEAK	IDN 110	Spitzenstrom Verstärker
ENCMODE	IDNP 3011	(35 779) Betriebsart Encoder-Emulation
ERND	IDN 103	Modulwert
ERRCODE	IDN 129	Hersteller-Zustandsklasse 1 (MC1D)
EXTLATCH	IDNP 3018	(35 786) Konfiguration der Messtaster-Positionserfassung
EXTMUL	IDN 257	Vervielfachung 2
FBTYPE	IDNP 3010	(35 778) Feedbacktyp
GP	IDN 104	Lageregler Kv-Faktor
GPFFV	IDN 296	Verstärkung Geschwindigkeitsvorsteuerung
GV	IDN 100	Drehzahlregler Proportionalverstärkung
GVTN	IDN 101	Drehzahlregler-Nachstellzeit
I	IDN 84	Drehmoment-Istwert
I2TLIM	IDN 114	Grenzlastintegral des Systems
IN1 ...4	IDN 400	Referenzschalter
IN1 ...4	IDNP 3030 ...3033	(35 798..801) Status digitaler Eingang 1...4
IN2	IDN 401	Messtaster 1
IN2	IDN 402	Messtaster 2
INXMODE	IDNP 3000 ... 3003	(35 768..771) Betriebsart digitaler Eingang 1...4
IPEAK	IDN 92	Drehmoment-Grenzwert bipolar
J	IDN 36	Geschwindigkeits-Sollwert
KTN	IDN 107	Stromregler-Nachstellzeit 1
KTN	IDN 120	Stromregler-Nachstellzeit 2
LATCH1P32	IDN 130	Messwert 1 positiv
LATCH2P32	IDN 132	Messwert 2 positiv
LATCH1N32	IDN 131	Messwert 1 negativ
LATCH2N32	IDN 133	Messwert 2 negativ
MAXTEMPE	IDN 205	Kühlungsfehler Abschalttemperatur
MAXTEMPH	IDN 203	Verstärker Abschalttemperatur
MICONT	IDN 111	Stillstandstrom Motor
MICONT	IDN 196	Nennstrom Motor
MIPEAK	IDN 109	Spitzenstrom Motor
MLGD	IDN 119	Stromregler-Proportionalverstärkung 2
MLGQ	IDN 106	Stromregler-Proportionalverstärkung 1
MNAME	IDN 141	Motortyp
MNUMBER	IDNP 3046	Motornummer

ASCII	IDN	Beschreibung
MSPEED	IDN 113	Maximaldrehzahl des Motors
NREF	IDNP 3027	(35 795) Hersteller-Referenzfahrtarten
O1, O2	IDNP 3036 ...37	(35 804/805) Steuerung/Status dig. Ausgang 1...2
OPMODE	IDN 32	Hauptbetriebsart
OPMODE	IDN 33	Nebenbetriebsart 1
OVERRIDE	IDN 108	Feedrate Override
OxMODE	IDNP 3005, 3006	(35 773/774) Betriebsart digitaler Ausgang 1...2
OxTRIG	IDNP 3007, 3008	(35 775/777) Trigger digitaler Ausgang 1...2
PE	IDN 189	Schleppabstand
PEMAX	IDN 159	Überwachungsfenster
PFB	IDN 51	Lageistwert 1 (Motorgeber)
PFBO	IDN 53	Lageistwert 2 (externer Geber)
PRBASE	IDN 116	Rotationsgeber 1 Auflösung (Motorgeber)
PRBASE	IDN 79	Rotations-Lageauflösung
ROFFS	IDN 52	Referenzmaß 1
RSTVAR	IDN 262	Kommando: Urladen
SAVE	IDN 264	Kommando: Arbeitsspeicher sichern
SERCSET	IDN 43	Geschwindigkeits-Polaritäten
SERCSET	IDNP 3028	(35 796) Reihenfolge Hardwarefreigabe
SSTAT	IDN 95	Diagnose
SWCNFG	IDNP 3004	(35 772) Konfiguration Positionsschalter
SWE1	IDN 50	Lagegrenzwert negativ
SWE2	IDN 49	Lagegrenzwert positiv
TEMPH	IDN 384	Verstärkertemperatur
V	IDN 40	Geschwindigkeits-Istwert
VBUS	IDN 380	Zwischenkreisspannung
VLIMN	IDN 39	Geschwindigkeitsgrenzwert negativ
VLIM	IDN 91	Geschwindigkeitsgrenzwert bipolar
VLIMP	IDN 38	Geschwindigkeitsgrenzwert positiv
VOSPD	IDNP 3021	(35 789) Überdrehzahl
VREF	IDN 41	Referenzfahrt-Geschwindigkeit
WPOS	IDNP 3041	(35 809) Parameter Positionsschalter ein/aus
WPOSE	IDNP 3042	(35 810) Parameter Positionsschalter aktivieren/deaktivieren
WPOSP	IDNP 3043	(35 811) Parameter Positionsschalter-Polarität
WPOSX	IDNP 3044	(35 812) Parameter Positionsschaltertyp

4.2 Besondere Parameter: SERCSET und BUSPx

SERCSET

Bit	Bedeutung	Wert
24-31	IDN 76	0xFF00 0000
23	AT-Status Bit 2 "Antrieb folgt Sollwerten"	0x0080 0000
22	frei	0x0040 0000
21	frei	0x0020 0000
20	IDNP 3040 Quadratische Interpolation	0x0010 0000
19	IDNP 3059 externe Vorsteuerung Drehmoment und Geschwindigkeit	0x0008 0000
18	IDNP 3059 externe Vorsteuerung Drehmoment	0x0004 0000
17	frei	0x0002 0000
16	SLEN binär (setzbar)	0x0001 0000
12-15	IDN 43 V-Polaritäten	0x0000 F000
4-11	IDN 55 P-Polarität, Bit 8 ist Software-Endschalter	0x0000 0FF0
3	IDNP 3052 Beschleunigungsvorsteuerung	0x0000 0008
2	IDNP 3028 Reihenfolge Endstufenfreigabe	0x0000 0004
1	IDNP 3016 Kaltstart verhindern (an/aus)	0x0000 0002
0	IDNP 3015 Auswirkung des Hardwareendschalters	0x0000 0001

BUSPx

Parameter	Bedeutung
BUSP0	IDN 97 = 0x0000FFFF, IDN 98 = 0xFFFF0000
BUSP 1	Verzögerung externe Vorsteuerung und Verschiebung der Zeit t3
BUSP 2	IDN 15 = 0x000000FF, IDN 32 = 0x00FF0000
BUSP 3	IDN 121 - Lastgetriebe Eingangsumdrehung
BUSP 4	IDN 122 - Lastgetriebe Ausgangsumdrehung
BUSP 5	IDN 123 - Vorschubkonstante
BUSP 6	IDN 79 - Rotations-Lageauflösung
BUSP 7	IDN 117 - Auflösung Rotationsgeber 2
BUSP 8	IDN 138 - Beschleunigungsgrenzwert bipolar

BUSP1

Bit	HEX	DEZ	Bedeutung
0	0x0000 0001	1	Strom-Vorsteuerung 1 Takt länger
1	0x0000 0002	2	Strom-Vorsteuerung 1 Takt kürzer
2	0x0000 0004	4	Geschwindigkeits-Vorsteuerung 1 Takt länger
3	0x0000 0008	8	Geschwindigkeits-Vorsteuerung 1 Takt kürzer
4	0x0000 0010	16	1 weiterer Takt Verzögerung, wenn nicht quadratisch interpoliert wird
5	0x0000 0020	32	Lage-Sollwert +Vorsteuerungen 4 Takte Verzögerung
6	0x0000 0040	64	Lage-Sollwert +Vorsteuerungen 5 Takte Verzögerung
7	0x0000 0080	128	Lage-Sollwert +Vorsteuerungen 6 Takte Verzögerung
8	0x0000 0100	256	T3 = T2 (Zeitpunkt MDT) + 50µs nur bei 500µs Zykluszeit
9	0x0000 0200	512	T3 = 100µs nur bei 500µs Zykluszeit
10	0x0000 0400	1024	T3 = 200µs nur bei 500µs Zykluszeit
11	0x0000 0800	2048	T3 = 300µs nur bei 500µs Zykluszeit
12	0x0000 1000	4096	T3 = 510µs nur bei 500µs Zykluszeit
13	0x0000 2000	8192	Verzögerung Lage-Istwert um 1 sercos® Takt
14	0x0000 4000	16384	Verzögerung Lage-Istwert um 2 sercos® Takte
15	0x0000 8000	32768	reserviert
16-27	0x0FFF 0000		Zeitpunkt T3 aus und nach IDNP 3062.
28-31	0xF000 0000		reserviert

4.3 Zyklisch adressierbare Daten – IDN 187 (AT) + IDN 188 (MDT)

AT	Bedeutung	MDT	Bedeutung
11	Zustandsklasse 1	36	Geschwindigkeits-Sollwert
40	Geschwindigkeits-Istwert	47	Lage-Sollwert
51	Lage-Istwert Motorgeber	60	Positions-Schaltpunkt 1
53	Lage-Istwert externer Geber	61	
59	Parameter Positionsschaltpunkte	62	
84	Drehmoment-Istwert	63	
129	Hersteller-Zustandsklasse 1	64	
130	Messwert 1 Wert positiv	66	
131	Messwert 1 Wert negativ	80	Drehmoment-Sollwert
132	Messwert 2 Wert positiv	81	Additiver Drehmoment-Sollwert
133	Messwert 2 Wert negativ	92	Bipolares Drehmoment Grenzwert
144	Signal-Status-Wort	145	Signal Kontroll Wort
189	Schleppfehler	3036	Status Digitaler Ausgang 1
347	Geschwindigkeits-Regelabweichung	3037	Status Digitaler Ausgang 2
3012	Differenzwert Messtaster 1	3053	Zyklischer Sollwert
3013	Differenzwert Messtaster 2	3055	Zyklischer Wert der externen Geschwindigkeitsvorsteuerung
3030	Status Digitaler Eingang 1	3056	Zyklischer Wert der externen Beschleunigungsvorsteuerung
3031	Status Digitaler Eingang 2		
3032	Status Digitaler Eingang 3		
3033	Status Digitaler Eingang 4		
3034	Wert Analoger Eingang 1		
3035	Wert Analoger Eingang 2		
3036	Status Digitaler Ausgang 1		
3037	Status Digitaler Ausgang 2		
3054	Zyklischer Istwert		

4.4 Endschalter Hardware und Software

Die Endschalter werden über SERCSET Bit 0 (gerade / ungerade) oder IDNP 3015 aktiviert.

Ist Bit 0 in SERCSET gesetzt, konfiguriert der Antrieb selbstständig WMASK.

INFO

Die INxMODEs müssen richtig gesetzt sein, d.h. IN3MODE auf 2 und IN4MODE auf 3. Sollte der Servoverstärker im Endschalter stehend eingeschaltet werden, so wird beim Phasenhochlauf meist ohne Zutun des Anwenders von der Steuerung in Phase 2 ein IDN 99 (CLRFAULT) abgesetzt, welches bewirkt, dass der Fehler gelöscht und nicht wieder gesetzt wird, solange der Motor im Endschalter steht, da intern das Bit für den entsprechenden Endschalter in WMASK zurückgesetzt wird. Wenn der Motor aus dem Endschalter gefahren wird, manuell oder über sercos[®], wird WMASK automatisch wieder auf den richtigen Wert gesetzt und beim nächsten Schalten des Endschalters auch wieder ein Fehler generiert. Selbst wenn man diese Einstellung von WMASK speichern würde, so ist einzig der Parameter SERCSET wichtig!

Diese Handhabung soll sicherstellen, dass man den Motor aus dem Endschalter fahren kann, statt ihn von Hand bewegt werden zu müssen. Da eine Drehrichtung gesperrt ist, kann man auch nur aus dem Endschalter fahren und nicht weiter hinein.

- Positiver Lagegrenzwert IDN 49
- Negativer Lagegrenzwert IDN 50
- Aktiviert werden die SWEs mit IDN 55 Bit 4= 0x10 = 16.

Auch IDN 55 wird in SERCSET gemappt, so dass Bit 8 zu setzen die gleiche Funktion erfüllt.

Sollten Endschalter aufgrund der Parametrierung im Antrieb zwingend erforderlich sein, so werden diese automatisch auf den größtmöglichen Bereich gesetzt. Dieser Bereich kann aber eingeschränkt werden.

INFO

Die Softwareendschalter sind erst nach einer Referenzfahrt oder Setzen des Referenzpunktes aktiv!

4.5 Skalierungen

Folgende Einheiten werden vom Servoverstärker unterstützt:

IDN 76 : Sekunden, Minuten, Inch, Meter

Die passende Einheit für die jeweiligen Parameter kann vom Anwender frei gewählt werden.

4.5.1 Lage

Für die Skalierung zuständige IDNs:

IDN 76 Wichtungsart
 IDN 77 Wichtungsfaktor
 IDN 78 Wichtungsexponent
 IDN 79 Rotations-Lage-Auflösung, sollte zur Vereinfachung 2^{PRBASE} entsprechen

Abhängige IDNs und Werte:

IDN 98 Schleppfehler
 IDN 159 Schleppfehler-Fenster
 IDN 336+ C3D Bit 6 "In Position"-Meldung
 IDN 57 "In Position"-Fenster

Unterstützte Wichtungsarten:

Rotatorisch
 Linear

Beispielkonfiguration für eine Linearachse mit Parameterwichtung:

S-0-0032	Hauptbetriebsart	UINT16	11 (0x000B)
S-0-0076	Wichtungsart für Lagedaten	UINT16	9 (0x0009)
S-0-0077	Wichtungs-Faktor transl. Lagedaten	UINT16	1 (0x0001)
S-0-0078	Wichtungs-Exponent transl. Lagedaten	INT16	-8
S-0-0123	Vorschubkonstante	UINT32	1000000

- PRBASE = IDN79 hat keinen Einfluss mehr.
Die Auflösung in Inkrementen hängt nur noch von der Vorschubkonstante ab!
- Über IDN 77+78 wurden 10nm als Einheit pro Inkrement gewählt.
- Eine Umdrehung entspricht 1.000.000 Inkremente = $1.000.000 \cdot 10\text{nm} = 10\text{mm}$.
- Bei Linear-Achsen werden immer die Software-Endschalter aktiviert!
Diese wirken jedoch erst nach dem Setzen des Referenzpunktes!

4.5.2 Geschwindigkeit

Für die Skalierung zuständige IDNs:

IDN 44 Wichtungsart
 IDN 45 Faktor
 IDN 46 Exponent

Abhängige IDNs und Werte:

IDN 41 VREF (Referenzfahrtgeschwindigkeit)
 IDN 91 VLIM (Maximale Geschwindigkeit)
 IDN 347 Geschwindigkeits-Regelabweichung

Standard-Wichtung:

rotativ: 10^{-4} U/min, alternativ kann über IDN 44 auch Sekunden gewählt werden.
 linear: 10^{-6} m/min

4.5.3 Strom / Drehmoment

IDN 86: hier steht nur eine Skalierung zur Verfügung: 0.1% vom Motordauerstrom (MICON)

Beispiel: MICON = 6A => LSB = 6mA

4.5.4 Einheitenumrechnung, Beispiel

Vorgaben:

IDN 123 = 10.000

IDN 79 = 1.000.000

IDN 76 = 0x02 rotativ (default)

PRBASE = 20bit = 1048576 Inkr/U

VREF = 262 Inkr / 250µs = 262*4000 Inkr/s = 1048576 Inkr/s = 60 U/min

IDN 41 Soll-Wert = 600.000

Umrechnung sercos® -> ASCII

$$\frac{\text{Sollwert}(\text{IDN41}) * \text{Feedconst}(\text{IDN123}) * (2^{\text{PRBASE}})}{24.000.000 * \text{IDN79}} = \frac{600.000 * 10.000 * 1048.576}{24.000.000 * 1.000.000} = 262$$

Umrechnung ASCII -> sercos®

$$\frac{\text{Wert}(\text{VREF}) * 24.000.000 * \text{IDN79}}{\text{Feedconst}(\text{IDN123}) * (2^{\text{PRBASE}})} = \frac{262 * 24.000.000 * 1.000.000}{10.000 * 1048.576} = 600.000$$

4.6 Einfache Grundkonfiguration, Beispiel

4.6.1 Lage-Regelung

Phase 2

IDN	Wert	Bemerkung
IDN 1	1000	NC-Zykluszeit
IDN 2	1000	Kommunikations-Zykluszeit
IDN 6	St*	Sendereaktionszeit AT
IDN 8	St	Sollwert-Gültigkeitszeitpunkt (t3)
IDN 9	St	Anfangsadresse im AT
IDN 10	St	Länge MDT
IDN 15	7	Telegrammart: Anwendungstelegramm
IDN 16	51	Konfigurationsliste AT: Lage-Istwert
IDN 24	47	Konfigurationsliste MDT: Lage-Sollwert
IDN 32	11	Hauptbetriebsart: Lage ohne Schleppfehler
IDN 76	10	Wichtungsart für Lagedaten: rotativ, default
IDN 79	1048576	Rotations-Lageauflösung
IDN 89	St	Sendezeitpunkt MDT

*St = dieser Parameter sollte von der Steuerung automatisch berechnet werden.

Diese Konfiguration sorgt für 1048576 Inkremente pro Umdrehung. Auf der Steuerungsseite muss dies dann richtig interpretiert werden.

Generell sollten Umrechnungen auf der Steuerungsseite durchgeführt werden anstatt im Servoverstärker, da die Rechenzeit im Servoverstärker kostbar ist.

Alle Auflösungen im 2^X-Format sind für unsere Servoverstärker schneller zu handhaben.

4.6.2 Geschwindigkeits-Regelung

Phase 2

IDN	Wert	Bemerkung	
IDN 1	1000	NC-Zykluszeit	müssen gleich sein!
IDN 2	1000	Kommunikations-Zykluszeit	
IDN 6	St*	Sendereaktionszeit AT	
IDN 8	St	Sollwert-Gültigkeitszeitpunkt (t3)	
IDN 9	St	Anfangsadresse im AT	
IDN 10	St	Länge MDT	
IDN 15	7	Telegrammart: Anwendungstelegramm	
IDN 16	40, 51	Konfigurationsliste AT: Geschwindigkeits-Istwert + Lage-Istwert	
IDN 24	36	Konfigurationsliste MDT: Geschwindigkeits-Sollwert	
IDN 32	2	Hauptbetriebsart: Lage ohne Schleppfehler	
IDN 44	2	Wichtungsart Geschwindigkeitsdaten: rotativ, default	
IDN 76	10	Wichtungsart für Lagedaten: rotativ, default	
IDN 79	1048576	Rotations-Lageauflösung	
IDN 89	St	Sendezeitpunkt MDT	

*St = dieser Parameter sollte von der Steuerung automatisch berechnet werden.

Jetzt wird die Lage in 1048576 Inkrementen zurückgeliefert und der aktuelle Geschwindigkeitswert in 10000 Inkrementen pro Umdrehung pro Minute. Das bedeutet 10.000.000 entspricht einer Geschwindigkeit von 1000 U/min.

Die Sollwert-Vorgabe ist entsprechend skaliert.

4.6.3 Momenten-Regelung

Phase 2

IDN	Wert	Bemerkung	
IDN 1	1000	NC-Zykluszeit	müssen gleich sein!
IDN 2	1000	Kommunikations-Zykluszeit	
IDN 6	St*	Sendereaktionszeit AT	
IDN 8	St	Sollwert-Gültigkeitszeitpunkt (t3)	
IDN 9	St	Anfangsadresse im AT	
IDN 10	St	Länge MDT	
IDN 15	7	Telegrammart: Anwendungstelegramm	
IDN 16	84, 51	Konfigurationsliste AT: Drehmoment-Istwert + Lage-Istwert	
IDN 24	80	Konfigurationsliste MDT: Drehmoment-Sollwert	
IDN 32	1	Hauptbetriebsart: Lage ohne Schleppfehler	
IDN 76	10	Wichtungsart für Lagedaten: rotativ, default	
IDN 79	1048576	Rotations-Lageauflösung	
IDN 89	St	Sendezeitpunkt MDT	

*St = dieser Parameter sollte von der Steuerung automatisch berechnet werden.

Die Skalierung der Soll- und Istwerte ist auf 0,1% des Maximalstroms festgelegt! Dieser Maximalstrom hängt vom verwendeten Motor (MICONTE) ab!

4.7

Echtzeitbits**Für die Echtzeitbits zuständige IDNs:**

IDN300	Echtzeitsteuerbit 1
IDN301	Zuweisung Echtzeit-Steuer-Bit 1
IDN302	Echtzeitsteuerbit 2
IDN303	Zuweisung Echtzeit-Steuer-Bit 2
IDN304	Echtzeit-Status-Bit 1
IDN305	Zuweisung Echtzeit-Status-Bit 1
IDN306	Echtzeit-Status-Bit 2
IDN307	Zuweisung Echtzeit-Status-Bit 2

Konfigurierbare IDNs

Steuerbits		Statusbits	
IDN 99	Kommando Reset Zustandsklasse 1 (Fehlerlöschen)	IDN 334	Meldung: Grenzwert Drehmoment überschritten
IDN 404	Status Lagesollwerte	IDN 335	Meldung: Grenzwert Geschwindigkeit überschritten
IDN 405	Freigabe Messtaster 1	IDN 336	Meldung: In Position
IDN 406	Freigabe Messtaster 2	IDN 400	Status Referenzschalter
IDN 407	Homing Enable	IDN 403	Status Lageistwerte
IDNP 3036	Status digitaler Ausgang 1	IDN 408	Referenzmarke erfasst
IDNP 3037	Status digitaler Ausgang 2	IDN 409	Messwert 1 positiv erfasst
IDNP 3038	Freigabe Messtaster 1+2	IDN 410	Messwert 1 negativ erfasst
IDNP 3057	Aus-Schalter für digitale Nocken 1+2	IDN 411	Messwert 2 positiv erfasst
IDNP 3058	Aus-Schalter für digitale Nocken 3+4	IDN 412	Messwert 2 negativ erfasst

Die Echtzeitbit-Zuweisungen können zu jeder Zeit verändert werden, um immer die gerade benötigte Information zu erhalten. Besonders bei der steuerungsgeführten Referenzfahrt werden die Echtzeitbits benutzt, um eine Art Handshake zu realisieren.

INFO

Die Update-Rate der Echtzeitbits beträgt eine Millisekunde.

4.8 Referenzieren

4.8.1 Antriebsgeführt

Wenn alle ASCII-Parameter so gesetzt sind, dass die Referenzfahrt ohne sercos[®] (z.B. über die Inbetriebnahmesoftware) einwandfrei funktioniert (inkrementelle Wichtung über sercos[®] beachten!), kann mit dem Kommando IDN148 die antriebsgeführte Referenzfahrt gestartet werden.

Verwendete IDN	Bedeutung	ASCII Parameter
IDN 41	Referenzfahrt-Geschwindigkeit	VREF
IDN 42	Referenzfahrt-Beschleunigung	ACCR, DECR
IDN 47	Lagesollwert	
IDN 52	Referenzmaß 1 (Motorgeber)	ROFFS
IDN 54	Referenzmaß 2 (externer Geber)	ROFFS
IDN 147	Referenzfahrt-Parameter	NREF
IDN 148	Kommando: Antriebsgeführtes Referenzieren	MH
IDN 300 (x=0...3)	Konfiguration DIGITAL-In 1...4	INxMODE
IDN 403	Status Lage-Istwerte	
IDNP 3004	Konfiguration Positionsregister	SWCNFG
IDNP 3027	Referenzfahrt-Mode laut ASCII-Objektbeschreibung	NREF
IDNP 3067		REFMODE
IDNP 3068		DREF

Antriebsgeführtes Referenzieren

Ablauf	IDN	Bedeutung
Master setzt und gibt frei	IDN 148	Antriebsgeführtes Referenzieren
Die zyklischen Sollwerte werden ignoriert, solange IDN 148 aktiv ist.		
Antrieb löscht das Bit „Status Lage-Istwerte“	IDN 403	Status Lage-Istwerte
Antrieb wechselt in antriebsinterne Lageregelung		
Antrieb beschleunigt auf Endgeschwindigkeit für Ref.-Fahrt	IDN 42 IDN 41	Referenzfahrt-Beschleunigung Referenzfahrt-Geschwindigkeit
Weitere Einstellungen zur Ref.-Fahrt	(IDN 147)	Referenzfahrt-Parameter
Referenzfahrt-Mode (siehe ASCII-Objektreferenz)	IDNP 3027	Hersteller-Referenzfahrt
REFMODE	IDNP 3067	Quelle des Nullimpulses
Hinter der Lagegeber Ref.- Marke bremsst der Antrieb und stoppt auf dem Ref.- Punkt	IDN 42	Referenzfahrt-Beschleunigung
Die Lagesollwerte werden auf die Ref.- Marke bezogen.	IDN 47	Lagesollwerte
wenn der Antrieb steht und die Lageistwerte auf den Ref.-Punkt bezogen sind.	IDN 403	Status Lageistwerte
Die Ref.-Fahrt wird beendet (Bit = 0)	IDN 148	Kommando: Antriebsgeführtes Referenzieren
ROFFS	(IDN 52)	Referenzmaß 1 (Motorgeber)
ROFFS	(IDN 54)	Referenzmaß 2 (externer Geber)

Nach erfolgreichem Abschluss der Referenzfahrt folgt der Antrieb den Sollwerten. Bei einer Unterbrechung der Referenzfahrt werden die Lageistwerte nicht auf die Ref.- Marke bezogen und das Bit für Status Lageistwerte bleibt auf Low - Pegel.

Beispiel (Geschwindigkeitsvorgabe Referenzfahrt):

Mit sercos[®] werden im Servoverstärker die Einheiten auf "inkrementell" umgestellt. Für die Referenzfahrtgeschwindigkeit VREF bedeutet dies:

VREF = Inkremente pro 250µs bezogen auf PRBASE

PRBASE = 20bit = 1048576

VREF = 262 =>

$(262 \cdot 4000) / 1048576$ pro Sekunde => $1048000 / 1048576 = \text{ca. } 1 \text{ U/s} = 60 \text{ U/min}$

Die Default-Wichtung auf sercos[®] (Master) ist 10000/U/min

Ein Sollwert von 600.000 für IDN 41 entspricht dann

$600.000 / 10.000 = 60 \text{ U/min} \Rightarrow \text{VREF } 262$

NREF	=	IDNP 3027
VREF	=	IDN 41
DREF	=	IDN 147 Bit 0 (aber nur DREF 0 oder 1 verfügbar) IDNP 3068 stellt auch 2 zur Verfügung.
MH	=	IDN 148
REFMODE	=	IDNP 3067
INxMODE	=	IDNP 300x (x = 0...4)
ROFFS	=	IDN 52 Motorgeber
ROFFS	=	IDN 54 externer Geber, falls über EXTPOS konfiguriert

IDN 147 Einstellungen

Bit	Hex	Aktiv bei	unterstützt	Bedeutung
0	0x0001		Ja	0 = positive Richtung; 1 = negative Richtung
1	0x0002	0	Nein	Flankenauswertung des Referenzschalters
2	0x0004		Ja	Anschluss Referenzschalter an 0 = Steuerung; 1 = Antrieb
3	0x0008		Ja	Geber 0 = Motorgeber 1 = externer Geber
4	0x0010		Ja	Freigabe NC-Homing 0 = (Referenzschalter + IDN 407); 1 = nur IDN 407
5	0x0020	0	Ja	Referenzschalter auswerten
6	0x0040	0	Ja	Nullimpuls auswerten
7	0x0080		Ja	Position nach Referenzfahrt 0 = beliebig (IDNP 3029); 1 = IDN 52/54
8	0x0100	0	Nein	Referenzfahrt über Distanz in IDN 297
9	0x0200	1	Ja	Referenzfahrt auf Enscharter
10	0x0400	1	Ja	Referenzfahrt auf Anschlag mit Klemmdrehmoment
11-15		0	Nein	unbenutzt

Nicht unterstützte Bits (grau markiert) müssen 0 gesetzt werden.

Kombinationen, die zu Fehlermeldungen führen:

Bit 1 = 1	Negative Flanke wird nicht unterstützt
Bit 7 = 0	Antrieb steht immer an Position in IDN 52/54
Bit 8 = 1	Wegstrecke wird nicht unterstützt
Bit 5 = 0 + Bit 2 = 0	Antrieb kann den Referenzschalter nicht auswerten, da der an der
Bit 4 = 0 + Bit 2 = 0	Steuerung angebracht ist.
Bits 5,9,10	Es kann immer nur eines dieser Bits aktiv sein!
Bit 3 = 1	EXTPOS ist aber ≤ 0 , d.h. kein externer Geber aktiv

DREF, NREFs und gesetzte Bits in IDN 147

NREF	Bits in 147	Referenzfahrtart
0	0x00E5	Referenzpunkt an aktueller Position setzen.
1	0x0085	auf Referenzschalter mit Nullpunktsuche
2	0x0215	auf Endschalter mit Nullpunktsuche
3	0x00C5	auf Referenzschalter ohne Nullpunktsuche
4	0x02E5	auf Endschalter ohne Nullpunktsuche
5	0x0015	innerhalb einer Umdrehung
6	0x00E5	Nicht einstellbar, da Unterscheidungsmerkmal fehlt. Immer 0 einstellen.
7	0x0415	Auf Anschlag mit Nullpunktsuche
8	Fehler beim Lesen!	Wird von SECOS-Norm nicht unterstützt. Einstellbar mit IDNP 3027.
9	0x04E5	Auf Anschlag ohne Nullpunktsuche

Hier wurde IDNP 3068 mit 0 vorgegeben (negative Referenzfahrtrichtung). Bei positiver Fahrtrichtung ändert sich IDN 147 / Bit 0 entsprechend.

4.8.2**Steuerungsgeführt**

Die Steuerung hat mehrere Möglichkeiten, den Servoverstärker zu referenzieren. Sind die Antriebsinternen Möglichkeiten nicht ausreichend, oder unterstützt die Steuerung kein antriebsgeführtes Referenzieren, so kann die steuerungsgeführte Referenzierung verwendet werden.

Dazu stellt der Servoverstärker folgende Signale zur Verfügung:

IDN 400 – Referenzschalter (als Echtzeit-Status-Bit verfügbar)

IDN 407 – Freigabe des NC-Homings; erst muss das Kommando gestartet werden

IDN 408 – Status Nullimpuls erkannt (als Echtzeit-Status-Bit verfügbar)

IDN 173 – Abstand zum Nullimpuls

Da es bei Resolvem kein Nullimpuls gibt, wird IDN 408 sofort auf 1 gesetzt, sobald die Freigabe erteilt wurde. Außerdem wird IDN173 auf ASCII „PRD“ gesetzt.

Falls der Referenzschalter im Servoverstärker ausgewertet werden soll, muss eine gültige Quelle für einen Nullimpuls existieren. Also muss REFMODE ungleich 0 oder einer der INxMODEs muss mit Funktion 12 belegt sein, sonst wird eine Fehlermeldung beim Start des Kommandos erzeugt.

Referenzieren durch die Steuerung

Beim NC-Geführten Referenzieren stehen zwei Kommandos zur Verfügung:

IDN 146 – NC-Geführtes Referenzieren

IDN 172 – Verschiebung ins Referenzsystem

Diese Kommandos können auch benutzt werden, wenn z.B. die Steuerung die Verschiebung berechnet und sie dann in den Antrieb schreibt.

Kommando IDN146 “NC-Geführtes Referenzieren”

Für einen ordnungsgemäßen Ablauf des Kommandos (IDN 146) sind die folgenden Zuweisungen zu den Echtzeit-Steuer- bzw. -Statusbits **vor dem Start des Kommandos** erforderlich:

- Echtzeit-Steuerbit (1 oder 2): Referenzfreigabe (IDN 407)

- Echtzeit-Statusbit (1 oder 2): Referenzmarke erfasst (IDN 408).

Ist der Referenzschalter am Servoverstärker angeschlossen, ist zusätzlich die folgende Zuweisung erforderlich:

- Echtzeit-Statusbit (1 oder 2): Referenzschalter (IDN 400).

Beim NC-Geführten Referenzieren unterscheidet man zwei Fälle:

- Der Referenzschalter ist an der Steuerung angeschlossen, der Servoverstärker wertet nur das Signal "Referenzfreigabe" aus.
- Der Referenzschalter ist am Servoverstärker angeschlossen. Dabei kommen zwei Auswertem
Der Servoverstärker meldet der Steuerung den Referenzschalter IDN 400 über das Echtzeit-Statusbit 2. Die Steuerung setzt die Referenzfreigabe IDN 407 über das Echtzeit-Steuerbit. Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Der Servoverstärker wertet die Referenzfreigabe IDN 407 aus.
 - Der Servoverstärker wertet die Referenzfreigabe IDN 407 **und** den Referenzschalter IDN 400 aus.

4.9 Latch und erweiterte Messfunktionen

Verwendete IDNs und ihre Bedeutung:

IDN 130	=	Position Latch 1 positive Flanke vom digitalen Eingang 1
IDN 131	=	Position Latch 1 negative Flanke vom digitalen Eingang 1
IDN 132	=	Position Latch 2 positive Flanke vom digitalen Eingang 2
IDN 133	=	Position Latch 2 negative Flanke vom digitalen Eingang 2
IDN 169	=	Konfigurationsparameter (Flankenwahl, Dauermessung)
IDN 170	=	Kommando; muss aktiviert (= 3) sein um Messungen durchzuführen
IDN 179	=	Gesamt-Status der Flanken, die schon erfasst wurde
IDN 401	=	aktueller Zustand des digitalen Eingangs 1
IDN 402	=	aktueller Zustand des digitalen Eingangs 2
IDN 405	=	Freigabe Latch 1 muss gegeben sein, falls benutzt
IDN 406	=	Freigabe Latch 2 muss gegeben sein, falls benutzt
IDN 409	=	Einzel-Status Latch 1 positive Flanke oder Zähler bei Dauermessung
IDN 410	=	Einzel-Status Latch 1 negative Flanke oder Zähler bei Dauermessung
IDN 411	=	Einzel-Status Latch 2 positive Flanke oder Zähler bei Dauermessung
IDN 412	=	Einzel-Status Latch 2 negative Flanke oder Zähler bei Dauermessung
IDN 426	=	Datenauswahl Messtaster 1 (interner/externer Geber)
IDN 427	=	Datenauswahl Messtaster 2 (interner/externer Geber)
IDN 428	=	Verfügbare Daten für Messtaster (Flanke, interner/externer Geber)
IDN 509	=	erweiterter Konfigurationsparameter (Differenzen, Markenausfall, Fenster)
IDN 510	=	Wert der Differenzmessung 1
IDN 511	=	Wert der Differenzmessung 2
IDN 512	=	Startposition Messtaster 1
IDN 513	=	Endposition Messtaster 1
IDN 514	=	Startposition Messtaster 2
IDN 515	=	Endposition Messtaster 2
IDN 516	=	Markenausfälle 1
IDN 517	=	Markenausfälle 2
IDN 518	=	maximale Anzahl Markenausfälle 1
IDN 519	=	maximale Anzahl Markenausfälle 2
P-IDN 3000	=	26 (IN1MODE, bei Änderung muss SAVE und COLDSTART durchgeführt werden.)
P-IDN 3001	=	26 (IN2MODE, bei Änderung muss SAVE und COLDSTART durchgeführt werden.)
P-IDN 3018	=	EXTLATCH, d.h. welche Eingänge die Position von externen Gebern beziehen sollen. Dadurch ändern sich nicht die IDNs welche die erfassten Positionen anzeigen! 0 = nur Motorgeber latches 1 = INPUT1 erfasst externen Geber 2 = beide Eingänge latches den externen Geber. Wird jetzt über die Datenauswahl IDN 426/427 gesetzt!
P-IDN 3038	=	Freigabe für beide Messtaster gleichzeitig, muss in 3039 konfiguriert sein.
P-IDN 3039	=	Konfiguration Messtasterfreigabe 1+2

IDN 169 Flankenauswahl		IDN 509 erweiterte Flankenauswahl	
Bit	Bedeutung	Bit	Bedeutung
0	Latch 1 positive Flanke	0-4	Unbenutzt
1	Latch 1 negative Flanke	5	Dauermessung Latch 1
2	Latch 2 positive Flanke	6	Dauermessung Latch 2
3	Latch 2 negative Flanke	7	Unbenutzt
4-7	Unbenutzt	8	Latch 1 erweitert Differenz Enable
8	Auto-Aktivierungsbit wird nicht unterstützt	9/10	00 - negativ -> negativ 01 - negativ -> positiv 10 - positiv -> negativ 11 - positiv -> positiv
9-15	Unbenutzt	11	Latch 2 erweitert Differenz Enable
		12/13	00 - negativ -> negativ 01 - negativ -> positiv 10 - positiv -> negativ 11 - positiv -> positiv
		14/15	unbenutzt

- Bei der Dauermessung kann es vorkommen, dass innerhalb eines sercos[®] Zyklus mehrere Latch-Ereignisse auftreten. Dann wird der Zähler (Status IDN 409-411) inkrementiert und als Wert in IDN 130-134 wird nur das letzte Ereignis gespeichert!
- Falls ein Messfenster gewünscht wird, so muss es definiert werden, **bevor** es in IDN 509 konfiguriert wird, sonst wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
- Es bestehen Unterschiede bei den Eingängen zwischen S300 und S400/S600
S300: digital 1 -> IDN 130,131; digital 2 -> IDN 132,133
S400/S600: digital 2 -> IDN 130,131; digital 1 -> IDN 132,133
- Die Messtasterfreigabe (IDN 405 & 406 oder P-IDN 3038) **muss** nach dem Starten des Kommandos (IDN 170) erfolgen!
- Wenn das Kommando 170 aktiv ist, kann die IDN 169+509 nicht geändert werden.

Beispiele:

a) Nur Eingang 1, aber beide Flanken

```
Phase 2: P-IDN 3000 26      Digitaler Eingang 1 als Latch
Phase 2/3/4: IDN 179 0x03  beide Flanken aktiv
Phase 4:  IDN 170  3      Kommando starten
          IDN 405  1      Messtasterfreigabe erteilen
```

Die erfassten Werte stehen in IDN 130 + 131.

b) Beide Eingänge, alle Flanken, 2 Eingang erweiterte Differenz positiv auf negativ

```
Phase 2: P-IDN 3000 26      Digitaler Eingang 1 als Latch
          P-IDN 3001 26      Digitaler Eingang 2 als Latch
Phase 2/3/4: IDN 179 0x0F    alle Flanken aktiv
          IDN 509  0x1800    Messung Differenz positiv -> negativ Eingang 2
Phase 4:  IDN 170  3      Kommando starten
          IDN 405  1      Messtaster 1 Freigabe erteilen
          IDN 406  1      Messtaster 2 Freigabe erteilen
```

Ob schon ein oder mehrere Ereignisse erfasst wurden steht in:

- IDN 179 Bits 0+1 für Eingang 1 und Bit 7 (0x0080) für die erweiterte Differenz. Natürlich stehen auch die Einzelstati zur Verfügung.

Die erfassten Werte stehen in:

- IDN 130 + 131 für Eingang 1 und in IDN 523 für die erweiterte Differenz

Startup-Parameter ohne Timings

Es sind nicht viele Vorbereitungen zum Latchen erforderlich. Sollten die digitalen Eingänge schon in der Firmware konfiguriert sein, so braucht man die P-IDNs 3001+3002 nicht im Startup zu haben.

IDN	Name	Typ	Wert
S-0-0032	Hauptbetriebsart	UINT 16	11 (0x000B)
S-0-0076	Wichtungsart für Lagedaten	UINT 16	10 (0x000A)
S-0-0079	Rotations-Lageauflösung	UINT 32	1048576
S-0-0169	Messtaster-Steuerparameter	UINT 16	15 (0x000F)
P-0-3000	IN1MODE	UINT 16	26 (0x001A)
P-0-3001	IN2MODE	UINT 16	26 (0x001A)

Ansicht Service-Channel

IDN	Name	Einheit	Wert
S-0-0130	Probe 1 Value +	--	-699580267
S-0-0131	Probe 1 Value -	--	-572556943
S-0-0132	Probe 2 Value +	--	-511422610
S-0-0133	Probe 2 Value -	--	-457379571
S-0-0169	Probe Control Parameter	--	00000000 00001111
S-0-0170	Probe Command	--	00000000 00000011
S-0-0179	Probe Status	--	00000000 00001111
S-0-0405	Probe 1 Enable	--	00000000 00000001
S-0-0406	Probe 2 Enable	--	00000000 00000001
S-0-0409	Probe 1 pos latched	--	00000000 00000001
S-0-0410	Probe 1 neg latched	--	00000000 00000001
S-0-0411	Probe 2 pos latched	--	00000000 00000001
S-0-0412	Probe 2 neg latched	--	00000000 00000001

Startup für erweiterte Messfunktion

IDN	Name	Typ	Wert
S-0-0032	Hauptbetriebsart	UINT 16	11 (0x000B)
S-0-0055	Lage-Polaritäten	UINT 16	0 (0x0000)
S-0-0076	Wichtungsart für Lagedaten	UINT 16	10 (0x000A)
S-0-0079	Rotations-Lageauflösung	UINT 32	1048576
S-0-0169	Messtaster-Steuerparameter	UINT 16	271 (0x010F)
P-0-3000	IN1MODE	UINT 16	26 (0x001A)
P-0-3001	IN2MODE	UINT 16	26 (0x001A)

Ansicht Service-Channel

IDN	Name	Einheit	Wert
S-0-0055	Position Polarity	--	00000000 00000000
S-0-0130	Probe 1 Value +	--	10493072
S-0-0131	Probe 1 Value -	--	6995390
S-0-0132	Probe 2 Value +	--	10493094
S-0-0133	Probe 2 Value -	--	6995378
S-0-0169	Probe Control Parameter	--	0000101 00001111
S-0-0170	Probe Command	--	00000000 00000000
S-0-0179	Probe Status	--	00000000 00000000
S-0-0405	Probe 1 Enable	--	00000000 00000000
S-0-0406	Probe 2 Enable	--	00000000 00000000
S-0-0510	Probe Difference 1	--	3497682
S-0-0511	Probe Difference 2	--	0

Im Beispiel wurde vom Wert der positiven Flanke der Wert der negativen abgezogen.

4.10 Cam-Switch

Diese Funktion erzeugt bis zu 4 virtuelle Nocken, welche zyklisch (online) geändert werden können. Ein Nocken besteht aus dem Startpunkt und der Länge. Der Startpunkt wird zyklisch von der Steuerung vorgegeben und die Länge kann über den Service Kanal geändert werden.

INFO


Einschränkungen: Es kann nur 16/20bit Auflösung benutzt werden, auch bei Modulo.

Folgende ASCII-Parameter müssen im Antrieb gesetzt sein:

ASCII	Wert	IDN
WPOSP	34	IDNP 3043
WPOS	1	IDNP 3041
WPOSE	255	IDNP 3042
O1MODE	41	IDNP 3005
O2MODE	41	IDNP 3006
O2TRIG	48 (= 0x30h)	IDNP 3007
O1TRIG	3 (= 0x03h)	IDNP 3008
IDN 60	P1 Positionsschaltpunkt 1	muss zyklisch konfiguriert sein (MDT)
IDN 61	P2 Positionsschaltpunkt 2	muss über den SC geschrieben werden
IDN 62	P3 Positionsschaltpunkt 3	muss zyklisch konfiguriert sein (MDT)
IDN 63	P4 Positionsschaltpunkt 4	muss über den SC geschrieben werden
IDN 64	P5 Positionsschaltpunkt 5	muss zyklisch konfiguriert sein (MDT)
IDN 65	P6 Positionsschaltpunkt 6	muss über den SC geschrieben werden
IDN 66	P7 Positionsschaltpunkt 7	muss zyklisch konfiguriert sein (MDT)
IDN 67	P8 Positionsschaltpunkt 8	muss über den SC geschrieben werden
IDNP 3047	Konfiguration digitaler Nocken	
IDNP 3048	Konfiguration digitaler Nocken	
IDNP 3049	Konfiguration digitaler Nocken	
IDNP 3057	Ausschalter für digitale Nocken 1+2, es können nur beide gleichzeitig ein-/ausgeschaltet werden	
IDNP 3058	Ausschalter für digitale Nocken 3+4, es können nur beide gleichzeitig ein-/ausgeschaltet werden	

Beispiel		Start	Ende
	Nocke 1	0	100.000
Nocke 2	524.000	624.000	
Nocke 3	262.000	362.000	

blau: PFB
rot: Nocken 1+2
grün: Nocken 3+4



4.11 Linearachsen

Verwendete IDN	Bedeutung
IDN 76	0x01 linear mit std. Wichtung 10^{-7} m/Inkr
	0x09 linear mit Parameterwichtung
	0x81 linear mit std. Wichtung 10^{-7} m/Inkr + Modulo
	0x89 linear mit Parameterwichtung + Modulo
	0xC1 linear mit std. Wichtung 10^{-7} m/Inkr + Modulo + Wichtung an Last
0xC9 linear mit Parameterwichtung + Modulo + Wichtung an Last	
IDN 77	Wichtungsfaktor
IDN 78	Wichtungsexponent
IDN 79	Rotative Lageauflösung
IDN 103	Modulo-Wert
IDN 121	Lastgetriebe Eingangsumdrehungen
IDN 122	Lastgetriebe Ausgangsumdrehungen
IDN 123	Vorschubskonstante in gewählten Einheiten, d.h. Weg pro Umdrehung

Da bei Linearachsen das absolute Wegmaß begrenzt ist, wird vom Verstärker durch Setzen der SW-Endschalter dafür gesorgt, dass kein Überlauf in der Ist-Position stattfindet. Durch Skalierungen weichen die antriebsinternen Werte in SWE1 und SWE2 von den über sercos[®] übermittelten ab.

4.12 Drehrichtungen

ASCII „DIR“

Mit diesem Kommando kann man die Polaritäten direkt im Servoverstärker drehen. Dies wirkt sich auf die Anzeige im GUI aus! Über sercos[®] muß dann nicht mehr gedreht werden.

IDN 43 - Geschwindigkeitspolaritäten

Bit		Beschreibung	
Bit 0	Geschwindigkeits-Sollwert	0	nicht invertiert
		1	invertiert
Bit 1	Additiver Geschwindigkeits-Sollwert	0	nicht invertiert
		1	invertiert
Bit 2	Geschwindigkeits-Istwert 1	0	nicht invertiert
		1	invertiert
Bit 3	Geschwindigkeits-Istwert 2	0	nicht invertiert
		1	invertiert
Bit 4-15	reserviert		

IDN 55 – Lagepolaritäten**INFO**

Drehungen über IDN 55 und IDN 43 wirken nur sercos[®]-seitig und nicht im Servoverstärker selbst! Deshalb stimmt die Anzeige in der Inbetriebnahmesoftware dann nicht mehr mit der Anzeige über sercos[®] überein.

IDN 55 wird in SERCSET Bits 4-11 gespeichert, so dass Einstellungen hier wirken, auch wenn diese später nicht mehr erwünscht sind. Dann muß IDN 55 explizit einmal in Phase 2 geändert und das SAVE-Kommando abgesetzt werden.

Bit		Beschreibung	
Bit 0	Lagesollwert	0	nicht invertiert
		1	invertiert
Bit 1	Reserviert: Lagesollwert additiv	0	nicht invertiert
		1	reserviert (invertiert)
Bit 2	Lageistwert 21	0	nicht invertiert
		1	invertiert
Bit 3	Lageistwert 2	0	nicht invertiert
		1	invertiert
Bit 4	Lagegrenzwerte (Softwareendschalter)	0	deaktiviert
		1	aktiviert *
Bit 5-15	reserviert		

4.13 Externe Lageregelung

Verwendete IDN	Bedeutung
IDN 32	Hauptbetriebsart
IDN 53	Lage-Istwert 2 (externer Geber)
IDN 76	Wichtungsart für Lagedaten
IDN 79	Rotations Lageauflösung
IDN 117	Auflösung Rotationsgeber 2 (externer Geber)
IDN 257	Vervielfachung 2
IDN 121	Lastgetriebe-Eingangsumdrehungen
IDN 122	Lastgetriebe-Ausgangsumdrehungen
IDN 123	Vorschubkonstante
IDNP 3017	Lagegeberart (ASCII: EXTPOS)

Die Auflösung des externen Gebers sind die Striche pro Umdrehung, die er liefert. Standardmäßig kann der Multiplikationsfaktor auf 1 bleiben. Die Auflösung, die über sercos[®] benutzt, ist immer noch über IDN 79 bei rotativer und IDN 123 bei linearer Wichtung gesetzt. Die Geberstriche werden dann auf diese Auflösung skaliert.

Beispiel:

Motorgeber: Resolver FBTYPE 0
 Externer Geber: 5 V ROD Encoder an Stecker X5 => EXTPOS 3
 Lageauflösung: 20bit über sercos[®]

INFO

EXTPOS benutzt positive Werte für aktive Regelung und negative Werte wenn der externe Geber nur eingelesen werden soll.

Wenn aktiv auf den externen Geber geregelt wird, dann wird PFB0 auf PFB kopiert und man bekommt vom Motorgeber nur noch über PRD Lagedaten. Diese sind auf eine Umdrehung (wie Modulo) begrenzt, da sie nur zur Kommutierung beitragen!


Startup-Parameter

IDN	Name	Typ	Wert
S-0-0032	Hauptbetriebsart	UINT16	12 (0x000C)
S-0-0055	Lage-Polaritäten	UINT16	0 (0x0000)
S-0-0076	Wichtungsart für Lagedaten	UINT16	74 (0x004A)
S-0-0117	Auflösung Rotationsgeber 2	UINT32	500
S-0-0079	Rotation -Lageauflösung	UINT32	1048576
P-0-3017	Lagegeberart	INT16	3

4.14 Quadratische Interpolation

Die quadratische Interpolation dient zum "weicheren" Ausgleichen von Sollwert-Sprüngen. Dabei muss die sercos[®] Zykluszeit 500 μ s betragen und Lageregelung benutzt werden! Aktiviert wird die Interpolationsmethode dann mit IDNP 3040 = 1. Mit Modulo ist sie **nicht** einsetzbar!

Als Vorgabe dient eine interne Tabelle mit sinusförmiger Trajektorie. Da die Zykluszeit 500 μ s beträgt und die Zykluszeit des internen Lagereglers 250 μ s, wird der Sollwert nur jedes zweite >Mal aktualisiert.



Setpoint	S_SETH
-8721	-4387
-8310	-8583
-8310	-8720
-7378	-8721
-7378	-8581
-5982	-8310
-5982	-7902
-4210	-7378
-4210	-6727
-2173	-5982
-2173	-5129
0	-4210

Setpoint	S_SETH
0	-3209
2173	-2173
2173	-1087
4210	0
4210	1103
5982	2173
5982	3224
7378	4210
7378	5143
8310	5982
8310	6738
8721	7378

Setpoint	S_SETH
8721	7910
8583	8310
8583	8584
7906	8721
7906	8720
6733	8583
6733	8306
5136	7906
5136	7372
3217	6733
3217	5975
1095	5136

4.15 Getriebe und Übersetzungen bei Linear- und Rotations-Achsen

Verwendete IDN	Bedeutung
IDN 76	Wichtung der Lagedaten
IDN 121	Getriebe-Eingangsumdrehungen
IDN 122	Getriebe-Ausgangsumdrehungen

Mit IDN 121 und 122 kann ein Getriebefaktor für ein elektronisch simuliertes Getriebe vorgegeben werden. Bit 6 der IDN 76 legt anschließend fest, ob sich die Sollwertvorgabe auf die Last oder auf die Motorwelle bezieht. Das Getriebe wandelt schließlich entsprechend dem Getriebefaktor den Sollwert.

INFO

Nicht mit Modulo!

Der Verfahrensweg ist über Software-Endschalter eingeschränkt, da es zu einem Überlauf kommen kann.


Beispiel:

IDN 121 = 1

IDN 122 = 2

Übersetzung 2:1 (IDN122 / IDN121)


IDN 76 Bit 6 = 0



INFO

Entspricht einem Getriebe 1:2, bei dem die Sollwertvorgabe von der Motorseite her betrachtet wird. Bei Sollwert 1 Umdrehung dreht der Motor 2 Umdrehungen. Der zurückgemeldete sercos® Lageistwert entspricht aber nur 1 Motorumdrehung.

IDN 76 Bit 6 = 1



INFO

Entspricht einem Getriebe 1:2, bei dem die Sollwertvorgabe von der Lastseite her betrachtet wird. Bei Sollwert 2 Umdrehung dreht der Motor 1 Umdrehung. Gemeldet werden als sercos® Lageistwert aber 2 Lastumdrehungen.

4.16 Makrovariablen zum Debuggen

SERC_SYNCVAL	Synchronisationszeitpunkt T3 in μs
SERC_NOSYNC	Abweichung der Synchronisation in μs
SERC_SYNCHUB	Benutzter Hub für die PWM
SERC_VVOR	Geschwindigkeits-Vorsteuer-Wert IDNP 3055
SERC_IVOR	Strom-Vorsteuer-Wert IDNP 3056
SERC_SOLLFREI	Interne Freigabe der Sollwerte aus dem Interpolator. Ist bedingt durch Funktionen, wie z.B. Homing oder Wake & Shake und selbstverständlich auch durch die Steuerbits.
SERC_SOLLWERT	Sollwert der Steuerung über sercos [®] (ehemals DPRNEW30)
S_SETH	Sollwert der linearen Interpolation. Dieser Wert wird aber nur angewandt, wenn OPMODE 6 und SERC_SOLLFREI 1 ist.
S_SETL	Sollwert des Lagereglers
HARDENA	Hardware-Enable
SOFTENABLE	Software-Enable
EN_P_I	Gesamt-Enable der Endstufe, bestehend aus Software- und Hardware-Enable.
OPMODE	Betriebsart. 6 = sercos [®] Lageregelung
PFB	Lage-Istwert des Motorgebers
PFB0	Lage-Istwert des externen Gebers
PRD	Kommutierungswinkel
S_FEHL	interner Schleppfehler
TRJSTAT	Sammel-Bit-Variable für den Trajektorienstatus
SERC_ATSTAT	AT-Statuswort
SERC_MDTCNTL	MDT-Steuerwort
STATCODE	Warnungen
ERRCODE	Fehlermeldungen
FFVAKTIV	Status Vorsteuerungen über den sercos [®] Bus
TICK0	Zähler 62,5 μs
TICK	Millisekundenzähler
TICK250	Zähler in 250 μs
INPUTx	Status des digitalen Eingangs x
PSPEED	Geschwindigkeits-Sollwert
DPRNEWx	Testvariablen (x = 1...40)

4.17 Fehlerbehandlung

4.17.1 Wann tritt F29 auf?

- Bei jedem Zurückschalten der Phasen, also auch bei jedem absichtlichen Abschalten der Steuerung!
- Wenn zwei aufeinanderfolgende MSTs oder MDTs ausfallen
- Wenn das Software-Enable vor dem Hardware-Enable gegeben wird ohne dass dies mit IDNP 3016 konfiguriert wurde.
- Wenn der sercos[®] ASIC eine unerwartete Versionsnummer besitzt (unwahrscheinlich).
- Wenn bei über sercos[®] freigegebenem Servoverstärker das Hardware-Enable auf 0V schaltet.
- Bei einem Kabelbruch.
- Steuerung will in eine Phase größer 4 schalten.
- Nächste von der Steuerung verlangte Phase würde eine oder mehrere Phasen überspringen.
- Es soll nach Phase 3 geschaltet werden, ohne das vorher Kommando IDN127 erfolgreich ausgeführt wurde.
- Es soll nach Phase 4 geschaltet werden, ohne das vorher Kommando IDN128 erfolgreich ausgeführt wurde.

4.17.2 Phase 0 oder Phase1 ist nicht möglich

- Haben alle Servoverstärker dieselbe Baudrate (SBAUD)?
- Haben alle Servoverstärker eine eindeutige Adresse (ADDR)?
- Evtl. ist die eingestellte Lichtleistung (SLEN) nicht optimal. Die Lichtleistung kann effektiv nur in folgenden Stufen eingestellt werden:
0 1-14 15- 30 31-44 45...
- Bei 16 Mbaud ist 30 die maximale Leistung und es gibt nur die beiden Stufen 0-10 und 11-30!

4.17.3 Ein Hochschalten von Phase 2 nach Phase 3 ist nicht möglich

In IDN 21 stehen alle Parameter, die den Phasenhochlauf verhindern. Dies sind zumeist Timings, die von der Steuerung kommend im Antrieb überprüft werden. Aber auch die Konfiguration des ATs und MDTs hinsichtlich der Betriebsart werden hier überprüft. So ist in Geschwindigkeitsregelung vorgeschrieben, das im MDT auch der Geschwindigkeits-Sollwert enthalten ist.

Folgende Parameter müssen zwingend von der Steuerung geschrieben werden:

IDN 1	NC-Zykluszeit	müssen gleich sein; größer als 250µs; ab 1ms nur noch ganzzahlige Vielfache
IDN 2	sercos [®] Zykluszeit	
IDN 6	Zeitpunkt des ATs	Sind alle benötigten Werte passend zur Betriebsart und Telegrammtyp programmiert? Und stimmen die mit der Länge überein?
IDN 9	Startadresse im MDT	
IDN 10	Länge des MDTs	
IDN 15	Telegrammtyp	
IDN 16	Konfiguration AT	
IDN 24	Konfiguration MDT	
IDN 32	Hauptbetriebsart	
IDN 89	Zeitpunkt des MDTs	

4.17.4 Ein Hochschalten von Phase 3 nach Phase 4 ist nicht möglich

IDN 22 nennt die IDNs, welche ein Hochschalten verhindern. Dies sind in dieser Phase Wichtungen und allgemeine Einstellungen, die sich widersprechen.

z.B.

IDN 44,45,46	Wichtungen für Geschwindigkeitsregelung
IDN 76,79,103,123	Wichtungen für Lageregelung
IDN 121,122	Getriebefaktoren

4.18 IDN nach Typen sortiert**4.18.1 Allgemeines**

IDN0030 Herstellerversion	33
IDN0140 Reglergerätetyp	60
IDN0141 Motortyp	61
IDN0142 Anwendungsart.	61
IDN0192 Liste der zu sichernden Betriebsdaten	70
IDN0262 Urladen.	72
IDN0264 Arbeitsspeicher sichern	72
IDN0265 Sprachauswahl.	73
IDN0288 IDN-Liste der programmierbaren Daten in CP2	73
IDN0289 IDN-Liste der programmierbaren Daten in CP3	73
IDN0290 Gerätetyp.	73
IDNP3016 Wirkung Reset-Befehl	88
IDNP3025 DIR Kommando.	90
IDNP3026 Datenprüfsumme des nichtflüchtigen Speichers	90
IDNP3028 Reihenfolge Endstufenfreigabe.	92
IDNP3053 Zyklischer Sollwert	98
IDNP3054 Zyklischer Istwert	98

4.18.2 Beschleunigungs- / Verzögerungsregelung

IDN0042 Referenzfahrt-Beschleunigung	36
IDN0136 Beschleunigungsgrenzwert positiv	60
IDN0137 Beschleunigungsgrenzwert negativ	60
IDN0138 Beschleunigungsgrenzwert bipolar.	60
IDN0160 Wichtungsart für Beschleunigungsdaten	64
IDN0161 Wichtungsfaktor für Beschleunigungsdaten	64
IDN0162 Wichtungsexponent für Beschleunigungsdaten	65
IDNP3022 Nothalterampe	89

4.18.3 Drehmomentregelung

IDN0032 Hauptbetriebsart	33
IDN0033 Nebenbetriebsart.	34
IDN0080 Drehmoment-Sollwert	44
IDN0081 additiver Drehmoment-Sollwert.	45
IDN0082 positive Drehmomentbegrenzung	45
IDN0083 negative Drehmomentbegrenzung	45
IDN0084 Drehmoment-Istwert	45
IDN0086 Wichtungsart für Drehmoment-/Kraftdaten.	46
IDN0092 Drehmoment-Grenzwert bipolar	47
IDN0093 Wichtungsfaktor Drehmoment	48
IDN0094 Wichtungsexponent Drehmoment	48
IDN0106 Stromregler Proportionalverstärkung 1.	52
IDN0107 Stromregler-Nachstellzeit 1	52
IDN0110 Spitzenstrom Verstärker	52
IDN0112 Nennstrom Verstärker	53
IDN0114 Grenzlastintegral des Systems.	53
IDN0119 Stromregler-Proportionalverstärkung 2.	54
IDN0120 Stromregler-Nachstellzeit 2	54
IDN0126 Drehmoment Grenze Tx	55
IDN0348 Verstärkungsfaktor der Beschleunigungsvorsteuerung	79
IDNP3045 Integralstromkomponente setzen.	96
IDNP3052 Schalter für Beschleunigungsvorsteuerung.	97
IDNP3056 Zyklischer Wert der ext. Beschleunigungs-Vorsteuerung.	98
IDNP3059 Schalter für externe Vorsteuerung	99

4.18.4 Fehler- und Sicherheitserkennung

IDN0091	Geschwindigkeitsgrenzwert bipolar	47
IDN0092	Drehmoment-Grenzwert bipolar	47
IDN0095	Diagnose	48
IDN0099	Reset Zustandsklasse 1 (Fehler löschen)	50
IDN0114	Grenzlastintegral des Systems	53
IDN0129	Hersteller-Zustandsklasse 1	56
IDN0159	Überwachungsfenster	63
IDN0200	Verstärkertemperatur Warnschwelle	70
IDN0201	Motortemperatur Warnschwelle	71
IDN0203	Abschalttemperatur Verstärker	71
IDN0205	Abschalttemperatur Kühlungsfehler	71
IDN0208	Wichtungsart für Temperaturdaten	71
IDN0311	Status Temperaturwarnung Verstärker	77
IDN0312	Status Temperaturwarnung Motor	77
IDN0323	Zielposition außerhalb Lagegrenzwert	77
IDN0333	Meldung Drehmoment Tx überschritten	78
IDN0334	Meldung Grenzwert Drehmoment überschritten	78
IDN0335	Meldung Grenzwert Geschwindigkeit überschritten	78
IDN0380	Zwischenkreisspannung	79
IDN0383	Motortemperatur	79
IDN0384	Verstärkertemperatur	80
IDN0390	Diagnose Nummer	80
IDNP3021	Überdrehzahl	89
IDNP3060	Zähler für RDIST-Empfangsstörungen	99

4.18.5 Gebergeräte

IDN0116	Auflösung Rotationsgeber 1 (intern)	53
IDN0117	Auflösung Rotationsgeber 2 (extern)	54
IDN0121	Lastgetriebe Eingangsumdrehungen	54
IDN0122	Lastgetriebe Ausgangsumdrehungen	55
IDN0256	Vervielfachung 1	71
IDN0257	Vervielfachung 2	72
IDN0386	Akt.Feedbacksystem für Legeregelung	80
IDNP3010	Feedbacktyp	86
IDNP3017	Lagegeberart	88
IDNP3018	Konfiguration der Messtaster-Positionserfassung	89

4.18.6 Geschwindigkeitsregelung

IDN0032 Hauptbetriebsart	33
IDN0033 Nebenbetriebsart	34
IDN0036 Geschwindigkeits-Sollwert	34
IDN0038 Geschwindigkeits-Grenzwert positiv	35
IDN0039 Geschwindigkeits-Grenzwert negativ	35
IDN0040 Geschwindigkeits-Istwert	35
IDN0041 Referenzfahrt-Geschwindigkeit	36
IDN0043 Geschwindigkeits-Polaritäten	37
IDN0044 Wichtungsart für Geschwindigkeitsdaten	37
IDN0045 Wichtungsfaktor Geschwindigkeitsdaten	38
IDN0046 Wichtungsexponent Geschwindigkeitsdaten	38
IDN0091 Geschwindigkeitsgrenzwert bipolar	47
IDN0100 Drehzahlregler-Proportionalverstärkung	50
IDN0101 Drehzahlregler-Nachstellzeit	51
IDN0296 Verstärkung Geschwindigkeitsvorsteuerung	74
IDN0347 Geschwindigkeitsregelabweichung	79
IDNP3015 Auswirkung des Hardwareendschalters	88
IDNP3021 Überdrehzahl	89
IDNP3023 Drehzahlregler 2.Filterzeitkonstante	90
IDNP3055 Zyklischer Wert der ext. Geschwindigkeits-Vorsteuerung	98
IDNP3070 Hochpassdämpfung des Drehzahlfilters	99
IDNP3071 Hochpass-Frequenz des Drehzahlfilters	100
IDNP3072 Tiefpassdämpfung des Drehzahlfilters	100
IDNP3073 Tiefpass-Frequenz des Drehzahlfilters	100

4.18.7 Überwachung und Fehlerbeseitigung

IDN0011 Zustandsklasse 1	26
IDN0012 Zustandsklasse 2	27
IDN0013 Zustandsklasse 3	27
IDN0014 Schnittstellen-Status	28
IDN0095 Diagnose	48
IDN0096 Slavekennung	48
IDN0097 Maske Zustandsklasse 2	49
IDN0098 Maske Zustandsklasse 3	49
IDN0099 Reset Zustandsklasse 1 (Fehler löschen)	50
IDN0129 Hersteller-Zustandsklasse 1	56
IDN0181 Hersteller-Zustandsklasse 2	67
IDN0182 Hersteller-Zustandsklasse 3	67
IDN0278 Maximaler Verfahrenweg	73
IDN0300 Echtzeitsteuerbit 1	74
IDN0301 Zuweisung Echtzeitsteuerbit 1	75
IDN0302 Echtzeitsteuerbit 2	75
IDN0303 Zuweisung Echtzeitsteuerbit 2	75
IDN0304 Echtzeitstatusbit 1	76
IDN0305 Zuweisung Echtzeitstatusbit 1	76
IDN0306 Echtzeitstatusbit 2	76
IDN0307 Zuweisung Echtzeitstatusbit 2	77

4.18.8

Konfigurierbare E/A

IDN0130 Messwert 1 positiv	57
IDN0131 Messwert 1 negativ.	57
IDN0132 Messwert 2 positiv	57
IDN0133 Messwert 2 negativ.	57
IDN0400 Status Referenzschalter	81
IDN0401 Status Messtaster 1	81
IDN0402 Status Messtaster 2	81
IDN0405 Freigabe Messtaster 1	82
IDN0406 Freigabe Messtaster 2	82
IDN0409 Messwert 1 positiv erfasst	82
IDN0410 Messwert 1 negativ erfasst.	83
IDN0411 Messwert 2 positiv erfasst	83
IDN0412 Messwert 2 negativ erfasst.	84
IDNP3000...3003 Konfiguration Digital-In 1...4.	84
IDNP3004 Konfiguration Positionsschalter.	85
IDNP3005/3006 Konfiguration Digital-Out 1/2	85
IDNP3007/3008 Trigger Digital-Out	85
IDNP3030...3033 Status digitale Eingänge 1...4	92
IDNP3034/3035 Wert analoge Eingänge 1/2.	92
IDNP3036/3037 Status digitale Ausgänge 1/2	92
IDNP3038 Freigabe Messtaster 1 und 2	93
IDNP3039 Steuerparameter Messtaster 1 und 2.	93
IDNP3041 Parameter Positionsschalter ein/aus	94
IDNP3042 Parameter Positionsschalter akt./deakt.	94
IDNP3043 Parameter Positionsschalter-Polarität	95
IDNP3044 Parameter Positionsschalterttyp.	96
IDNP3048/3049 Korrekturwert für digitale Nocken 1/2-3/4.	97
IDNP3050 Wert analoge Ausgänge 1/2	97
IDNP3057 Aus-Schalter für Nocken 1/2	98
IDNP3058 Aus-Schalter für Nocken 3/4	99
IDNP3074 Virtuelle Eingänge.	100
IDNP3075 I/O Sammelvariable	100

4.18.9

Lageregelung

IDN0032 Hauptbetriebsart	33
IDN0033 Nebenbetriebsart	34
IDN0041 Referenzfahrt-Geschwindigkeit.	36
IDN0042 Referenzfahrt-Beschleunigung	36
IDN0047 Lagesollwert	38
IDN0049 Lagegrenzwert positiv	39
IDN0050 Lagegrenzwert negativ	39
IDN0051 Lageistwert 1 (Motorgeber).	39
IDN0052 Referenzmaß 1 (Motorgeber)	39
IDN0053 Lageistwert 2 (externer Geber).	40
IDN0054 Referenzmaß 2 (externer Geber)	40
IDN0055 Lagepolaritäten.	40
IDN0057 Positionierfenster.	41
IDN0059 Positionsschaltpunkt-Parameter	41
IDN0060...0067 Positionsschaltpunkt 1...8.	42
IDN0076 Wichtungsart für Lagedaten	43
IDN0077 Wichtungsfaktor für translatorische Lagedaten.	44
IDN0078 Wichtungsexponent translatorische Lagedaten	44
IDN0079 Rotations-Lageauflösung.	44
IDN0103 Modulowert.	51
IDN0104 Lageregler Kv-Faktor.	51
IDN0108 Feedrate Override	52
IDN0121 Lastgetriebe Eingangsumdrehungen.	54
IDN0122 Lastgetriebe Ausgangsumdrehungen	55
IDN0123 Vorschubkonstante.	55
IDN0146 NC-geführtes Referenzieren	61
IDN0147 Referenzfahrt-Parameter.	62
IDN0148 Antriebsgeführtes Referenzieren.	63
IDN0159 Überwachungsfenster	63
IDN0169 Messtasten Steuerparameter	65
IDN0170 Messtasterzyklus	66
IDN0179 Messwertstatus.	67
IDN0189 Schleppabstand	70
IDN0197 Kommando: Setze Koordinatensystem.	70
IDN0298 Abstand Referenzschalter	74
IDN0336 Meldung "In Position".	78
IDN0403 Status Lage-Istwerte	81
IDN0447 Kommando: Setze absolute Position.	84
IDNP3011 Konfiguration Encoder Emulation.	87
IDNP3017 Lagegeberart	88
IDNP3027 Hersteller-Referenzfahrtart	91
IDNP3040 quadratische Interpolationsmethode	93
IDNP3047 Konfiguration von digitalen Nocken.	97
IDNP3061 Unskalierte interne Position.	99
IDNP3076 Latch reaktivieren	101

4.18.10 Motorkompatibilität

IDN0109 Spitzenstrom Motor	52
IDN0111 Stillstandsstrom Motor	53
IDN0113 Maximaldrehzahl des Motors.	53
IDN0196 Nennstrom Motor.	70
IDNP3009 Motorbremse freigeben.	85
IDNP3046 Motornummer.	96

4.18.11 Systemkommunikation

IDN0001 NC-Zykluszeit	23
IDN0002 Kommunikations-Zykluszeit	23
IDN0003 Sendereaktionszeit AT	23
IDN0004 Umschaltzeit Senden/Empfangen	23
IDN0005 Mindestzeit Istwerterfassung.	24
IDN0006 Sendezeitpunkt AT Antriebstelegramm	24
IDN0007 Messzeitpunkt Istwerte.	24
IDN0008 Sollwert-Gültigkeitszeitpunkt	25
IDN0009 Anfangsadresse im MDT.	25
IDN0010 Länge Master-Datentelegramm	25
IDN0015 Telegrammart	29
IDN0016 Konfigurationsliste AT	29
IDN0017 IDN-Liste alle Betriebsarten	30
IDN0018 IDN-Liste Betriebsdaten CP2.	30
IDN0019 IDN-Liste Betriebsdaten CP3.	30
IDN0021 IDN-Liste ungültiger Betriebsdaten CP2	30
IDN0022 IDN-Liste ungültiger Betriebsdaten CP3	31
IDN0024 Konfigurationsliste MDT	31
IDN0025 IDN-Liste aller Kommandos	32
IDN0028 Fehlerzähler MST	32
IDN0029 Fehlerzähler MDT	32
IDN0087 Erholungszeit SendenAT / SendenAT	46
IDN0088 Erholzeit Senden/Senden	46
IDN0089 Sendezeitpunkt MDT.	46
IDN0090 Kopierzeit Sollwerte	47
IDN0096 Slavekennung	48
IDN0097 Maske Zustandsklasse 2.	49
IDN0098 Maske Zustandsklasse 3.	49
IDN0127 Umschaltvorbereitung auf CP3.	55
IDN0128 Umschaltvorbereitung auf CP4.	56
IDN0134 Master Steuerwort	58
IDN0135 Antrieb Statuswort	59
IDN0143 Interface-Version.	61
IDN0185 Länge des konfigurierbaren Datensatzes im AT	68
IDN0186 Länge des konfigurierbaren Datensatzes im MDT	68
IDN0187 IDN-Liste der konfigurierbaren Daten im AT	69
IDN0188 IDN-Liste der konfigurierbaren Daten im MDT	69
IDN0300 Zuweisung Echtzeitsteuerbit 1	74
IDN0301 Zuweisung Echtzeitsteuerbit 1	75
IDN0302 Echtzeitsteuerbit 2	75
IDN0303 Zuweisung Echtzeitsteuerbit 2	75
IDN0304 Echtzeitstatusbit 1	76
IDN0305 Zuweisung Echtzeitstatusbit 1	76
IDN0306 Echtzeitstatusbit 2	76
IDN0307 Zuweisung Echtzeitstatusbit 2	77
IDN0376 Unterstützte Baud Rates	79

Vertrieb und Applikation

Wir bieten Ihnen einen kompetenten und schnellen Service. Wählen Sie das zuständige regionale Vertriebsbüro in Deutschland oder kontaktieren Sie den europäischen, asiatischen oder nordamerikanischen Kundendienst.

Deutschland

KOLLMORGEN Europe GmbH
Vertriebs- & Applikationszentrum Nord
Pempelfurtstraße 1
D-40880 Ratingen
Internet www.kollmorgen.com
E-Mail vertrieb.nord@kollmorgen.com
Tel.: +49 (0)2102 - 9394 - 0
Fax: +49 (0)2102 - 9394 - 3315



KOLLMORGEN
DE Website



Europäisches
Produkt WIKI

KOLLMORGEN Europe GmbH
Vertriebs- & Applikationszentrum Süd
Brückenfeldstr. 26/1
D-75015 Bretten
Internet www.kollmorgen.com
E-Mail vertrieb.sued@kollmorgen.com
Tel.: +49 (0)2102 - 9394 - 2850
Fax: +49 (0)2102 - 9394 - 3317

KOLLMORGEN Europe GmbH
Vertriebsbüro Süd
Münzgasse 6
D-72379 Hechingen
Internet www.kollmorgen.com
E-Mail vertrieb.sued@kollmorgen.com
Tel.: +49 (0)2102 - 9394 - 2806
Fax: +49 (0)2102 - 9394 - 3317

Europa

KOLLMORGEN Kundendienst Europa
Internet www.kollmorgen.com
E-Mail technik@kollmorgen.com
Tel.: +49 (0)2102 - 9394 - 0
Fax: +49 (0)2102 - 9394 - 3155



Nordamerika

KOLLMORGEN Kundendienst Nord Amerika
Internet www.kollmorgen.com
E-Mail support@kollmorgen.com
Tel.: +1 - 540 - 633 - 3545
Fax: +1 - 540 - 639 - 4162



Asien

KOLLMORGEN
Internet www.kollmorgen.com
E-Mail sales.china@kollmorgen.com
Tel: +86 - 400 666 1802
Fax: +86 - 10 65 15 0263



KOLLMORGEN

Because Motion Matters™